

#74606#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/02/24г.-23/03/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Московский, 146-152

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00207667

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1

БД 1

ФТ=1

Т3=2

КС=0х901В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.2024	70,5	41,69	28,81	71,26	69,66	72,34	71,75	1,02	1,02	1,02	6	4	2,045	0	24	0	
24.02.2024	70,2	42,55	27,65	81,72	79,92	82,78	82,05	0,98	0,98	0,98	6	4	2,247	0	24	0	
25.02.2024	70,42	42,44	27,98	81,25	79,42	82,3	81,6	1	1	1	6	4	2,259	0	24	0	
26.02.2024	70,31	41,91	28,4	74,61	72,97	75,7	75,06	1,05	1,05	1,05	6	4	2,112	0	24	0	
27.02.2024	70,35	41,97	28,38	73,44	71,79	74,57	73,96	1,25	1,25	1,25	6	4	2,082	0	24	0	
28.02.2024	70,03	42,54	27,49	80,58	78,8	81,7	80,98	1,3	1,3	1,3	6	4	2,217	0	24	0	
29.02.2024	69,44	43,49	25,95	90,93	88,97	92,05	91,2	1,23	1,23	1,23	6	4	2,356	0	24	0	
01.03.2024	70,52	41,96	28,56	69,26	67,72	70,45	69,85	1,26	1,26	1,26	6	4	1,981	0	24	0	
02.03.2024	70,56	41,7	28,86	73,85	72,19	75,01	74,38	1,16	1,16	1,16	6	4	2,127	0	24	0	
03.03.2024	67,83	42,53	25,3	88,96	87,11	90,1	89,34	1,18	1,18	1,18	6	4	2,247	0	24	0	
04.03.2024	69,34	43,31	26,03	94,11	92,07	95,27	94,42	1,15	1,15	1,15	6	4	2,439	0	24	0	
05.03.2024	68,38	43,69	24,69	102,27	100,08	103,37	102,46	1,22	1,22	1,22	6	4	2,519	0	24	0	
06.03.2024	71,47	43,77	27,7	91,5	89,42	92,45	91,61	1,29	1,29	1,29	6	4	2,528	0	24	0	
07.03.2024	73,77	44,7	29,07	87,38	85,28	88,31	87,47	1,51	1,51	1,51	6	4	2,536	0	24	0	
08.03.2024	74,09	44,85	29,24	92,73	90,49	93,56	92,66	1,64	1,64	1,64	6	4	2,715	0	24	0	
09.03.2024	75,43	45,83	29,6	96,79	94,34	97,49	96,48	1,6	1,6	1,6	6	4	2,859	0	24	0	
10.03.2024	74,42	45,71	28,71	97,04	94,66	97,79	96,81	1,68	1,68	1,68	6	4	2,787	0	24	0	
11.03.2024	71,77	44,25	27,52	96,21	94,01	97,07	96,15	1,66	1,66	1,66	6	4	2,655	0	24	0	
12.03.2024	70,82	44,62	26,2	77,27	75,52	78,35	77,61	2,29	2,29	2,29	6	4	2,074	-0,005	24	0	
13.03.2024	70,6	43,9	26,7	69,69	68,13	70,7	70,03	0,05	0,05	0,05	6	4	1,822	0	24	0	
14.03.2024	70,36	42,85	27,51	63,89	62,47	64,98	64,44	0,32	0,32	0,32	6	4	1,729	0	24	0	
15.03.2024	69,65	42,36	27,29	65,76	64,32	66,84	66,31	0	0	0	6	4	1,755	0	24	0	
16.03.2024	70,34	42,34	28	66,4	64,89	67,36	66,81	0	0	0	6	4	1,819	0	24	0	
17.03.2024	71,67	44,77	26,9	99,24	96,96	99,63	98,66	0	0	0	6	4	2,608	0	24	0	
18.03.2024	73,39	44,72	28,67	90,27	88,11	90,79	89,95	0	0	0	6	4	2,529	0	24	0	
19.03.2024	72,93	44,57	28,36	89,14	87,02	89,7	88,85	0	0	0	6	4	2,468	0	24	0	
20.03.2024	71,91	43,65	28,26	83,71	81,77	84,41	83,64	0	0	0	6	4	2,311	0	24	0	
21.03.2024	70,53	42,5	28,03	77,22	75,54	78,01	77,29	0	0	0	6	4	2,117	0	24	0	
22.03.2024	70,54	42,7	27,84	79,03	77,27	79,8	79,07	0	0	0	6	4	2,153	0	24	0	
23.03.2024	70,05	42,44	27,61	78,72	76,97	79,53	78,82	0	0	0	6	4	2,129	0	24	0	
Итого:				2484,2	2427,87	2512,4	2489,71	25,84	25,84	25,84			68,225	-0,005	720	0	
Средние:	71,05	43,34	27,71								6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	V3 м3	M3 т	Mг т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/02/2424:00	132000,42	128813,51	129283,27	127595,07	50,39	50,39	1644,03	2822,339	81,823	28096	288
23/03/2424:00	134484,65	131241,38	131795,68	130084,78	76,23	76,23	1669,87	2890,564	81,818	28816	288
Итого:	2484,23	2427,87	2512,41	2489,71	25,84	25,84	25,84	68,225	-0,005	720	0

Период нормальной работы:

Период отсутств.счета теплоты:

Время работы прибора после сброса 29183ч

Представитель абонента:

Представитель теплоснабж. организации

