

#125558#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	475,844	423,022	52.822

Подпись исполнителя



#125557#

Отчёт за период с 23.03.2025 по 23.04.2025.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207667
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	5,5	2,145	0	82,07	80,29	0	80,35	79,65	0	0	24	0	0	68,2	41,6	26,7	0,6	0,4
25.03.2025	4,4	2,092	0	83,88	82,08	0	82,11	81,36	0	0	24	0	0	68,3	42,8	25,5	0,6	0,4
26.03.2025	6,9	2,087	0	78,75	76,99	0	77,1	76,38	0	0	24	0	0	68,2	41,1	27,05	0,6	0,4
27.03.2025	5,7	2,14	0	81,43	79,61	0	79,74	78,94	0	0	24	0	0	68,3	41,5	26,81	0,6	0,4
28.03.2025	8,9	1,791	0	67,16	65,67	0	65,73	65,15	0	0	24	0	0	68,3	41	27,27	0,6	0,4
29.03.2025	9,9	1,725	0	64,67	63,2	0	63,32	62,69	0	0	24	0	0	68,3	41	27,26	0,6	0,4
30.03.2025	6,8	1,954	0	72,62	70,96	0	71,09	70,37	0	0	24	0	0	68,2	40,8	27,46	0,6	0,4
31.03.2025	5,9	2,031	0	76,15	74,42	0	74,57	73,82	0	0	24	0	0	68,3	41	27,25	0,6	0,4
01.04.2025	-	2,19	0	84,08	82,17	0	82,31	81,5	0	0	24	0	0	68,3	41,7	26,61	0,6	0,4
02.04.2025	-	1,919	0	72,39	70,75	0	70,86	70,16	0	0	24	0	0	68,3	41,2	27,08	0,6	0,4
03.04.2025	-	1,618	0	59	57,67	0	57,75	57,2	0	0	24	0	0	69,3	41,2	28,06	0,6	0,4
04.04.2025	-	1,887	0	66,06	64,52	0	64,62	64	0	0	24	0	0	70,1	40,9	29,19	0,6	0,4
05.04.2025	-	2,467	0	90,9	88,78	0	88,83	87,97	0	0	24	0	0	71,2	43,4	27,77	0,6	0,4
06.04.2025	-	2,707	0	96,41	94,1	0	94,12	93,22	0	0	24	0	0	73	44,3	28,75	0,6	0,4
07.04.2025	-	2,381	0	83,54	81,55	0	81,62	80,84	0	0	24	0	0	72,2	43,1	29,15	0,6	0,4
08.04.2025	-	2,261	0	84,73	82,79	0	82,87	82,06	0	0	24	0	0	70	42,7	27,26	0,6	0,4
09.04.2025	-	2,387	0	88,48	86,37	0	86,53	85,64	0	0	24	0	0	70,1	42,5	27,58	0,6	0,4
10.04.2025	-	2,525	0	94,43	92,22	0	92,32	91,38	0	0	24	0	0	70,8	43,5	27,33	0,6	0,4
11.04.2025	-	2,135	0	76,81	75,07	0	75,12	74,43	0	0	24	0	0	70	41,6	28,39	0,6	0,4
12.04.2025	-	2,013	0	72,6	70,95	0	70,99	70,34	0	0	24	0	0	70,3	41,9	28,38	0,6	0,4
13.04.2025	-	1,64	0	57,45	56,16	0	56,19	55,67	0	0	24	0	0	70,3	41,2	29,19	0,6	0,4
14.04.2025	-	1,384	0	48,91	47,85	0	47,81	47,46	0	0	24	0	0	70,1	41,2	28,94	0,6	0,4
15.04.2025	-	1,143	0	44,59	43,68	0	43,61	43,28	0	0	24	0	0	70,1	43,9	26,21	0,6	0,4
16.04.2025	-	0,736	0	35,19	34,56	0	34,43	34,17	0	0	24	0	0	69,3	48	21,39	0,6	0,4
17.04.2025	-	0,788	0	36,41	35,74	0	35,63	35,34	0	0	24	0	0	69,7	47,7	22,04	0,6	0,4
18.04.2025	-	0,753	0	34,41	33,8	0	33,68	33,43	0	0	24	0	0	69,9	47,6	22,29	0,6	0,4
19.04.2025	-	0,764	0	35,9	35,24	0	35,16	34,82	0	0	24	0	0	69,2	47,5	21,7	0,6	0,4
20.04.2025	-	0,863	0	39,26	38,5	0	38,43	38,09	0	0	24	0	0	69,2	46,8	22,41	0,6	0,4
21.04.2025	-	0,765	0	38,39	37,64	0	37,59	37,22	0	0	24	0	0	67,8	47,5	20,28	0,6	0,4
22.04.2025	-	0,765	0	34,87	34,11	0	34,11	33,77	0	0	24	0	0	69,2	46,8	22,38	0,6	0,4
23.04.2025	-	0,766	0	34,72	33,94	0	33,99	33,59	0	0	24	0	0	69,4	46,8	22,61	0,6	0,4
Итого:	6,9	52,822	0	2016,26	1971,38	0	1972,58	1953,94	0	0	744	0	-	69,48	43,35	26,14	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.03.2025	423,022	15078,61	14723,87	0	14720,04	14587,24	0
23.04.2025	475,844	17094,87	16695,25	0	16692,62	16541,18	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения