

#82432#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2968,92	2939,883	29.037

Подпись исполнителя _____



#82431#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	2,096	0	80,07	81,25	0	78,33	80,57	0	0	24	0	0	69,4	42,6	26,77	0,6	0,4
25.04.2024	6,4	1,968	0	72,31	73,55	0	70,71	72,91	0	0	24	0	0	70,2	42,4	27,84	0,6	0,4
26.04.2024	7,8	1,819	0	69,84	71,13	0	68,33	70,53	0	0	24	0	0	69,4	42,7	26,65	0,6	0,4
27.04.2024	12,1	1,832	0	65,19	66,42	0	63,73	65,89	0	0	24	0	0	70,6	41,8	28,73	0,6	0,4
28.04.2024	14,6	1,674	0	61,25	62,56	0	59,88	62,04	0	0	24	0	0	70,6	42,6	28	0,6	0,4
29.04.2024	16,9	1,559	0	58	59,37	0	56,7	58,87	0	0	24	0	0	70,4	42,9	27,51	0,6	0,4
30.04.2024	16,1	1,559	0	58,13	59,52	0	56,85	59,04	0	0	24	0	0	70,4	43	27,41	0,6	0,4
01.05.2024	-	1,152	0	47,03	48,6	0	46,04	48,23	0	0	24	0	0	67,4	42,2	25,16	0,6	0,4
02.05.2024	-	0,787	0	27,71	29,56	0	27,11	29,34	0	0	24	0	0	70,3	41,2	29,11	0,6	0,4
03.05.2024	-	0,657	0	28,91	30,79	0	28,26	30,49	0	0	24	0	0	70,5	47,4	23,06	0,6	0,4
04.05.2024	-	0,735	0	33,2	34,99	0	32,5	34,61	0	0	24	0	0	68,9	46,4	22,51	0,6	0,4
05.05.2024	-	0,756	0	34,25	36	0	33,52	35,6	0	0	24	0	0	69	46,5	22,49	0,6	0,4
06.05.2024	-	0,638	0	30,31	32,01	0	29,66	31,67	0	0	24	0	0	68,9	47,4	21,45	0,6	0,4
07.05.2024	-	0,697	0	30,89	32,38	0	30,2	32,05	0	0	24	0	0	69,8	46,8	23,03	0,6	0,4
08.05.2024	-	0,718	0	32,31	33,76	0	31,62	33,47	0	0	24	0	0	69,1	46,5	22,65	0,6	0,4
09.05.2024	-	0,733	0	32,06	33,54	0	31,36	33,22	0	0	24	0	0	69,7	46,4	23,34	0,6	0,4
10.05.2024	-	0,72	0	32,61	34,17	0	31,93	33,81	0	0	24	0	0	68,9	46,4	22,54	0,6	0,4
11.05.2024	-	0,727	0	32,34	33,93	0	31,66	33,59	0	0	24	0	0	69,5	46,6	22,94	0,6	0,4
12.05.2024	-	0,776	0	33,7	35,26	0	32,99	34,9	0	0	24	0	0	69,2	45,8	23,43	0,6	0,4
13.05.2024	-	0,714	0	31,89	33,5	0	31,19	33,15	0	0	24	0	0	69,5	46,6	22,88	0,6	0,4
14.05.2024	-	0,693	0	32,13	33,73	0	31,44	33,4	0	0	24	0	0	68,8	46,8	21,97	0,6	0,4
15.05.2024	-	0,683	0	31,04	32,63	0	30,36	32,27	0	0	24	0	0	69,7	47,2	22,45	0,6	0,4
16.05.2024	-	0,673	0	31,11	32,71	0	30,45	32,37	0	0	24	0	0	69,3	47,2	22,08	0,6	0,4
17.05.2024	-	0,684	0	30,9	32,49	0	30,22	32,19	0	0	24	0	0	69,7	47,1	22,63	0,6	0,4
18.05.2024	-	0,677	0	31,71	33,28	0	31,04	32,93	0	0	24	0	0	68,8	47,1	21,74	0,6	0,4
19.05.2024	-	0,701	0	31,98	33,54	0	31,29	33,2	0	0	24	0	0	69,3	47	22,32	0,6	0,4
20.05.2024	-	0,691	0	31,96	33,52	0	31,27	33,17	0	0	24	0	0	69	46,9	22,08	0,6	0,4
21.05.2024	-	0,652	0	30,56	32,15	0	29,88	31,82	0	0	24	0	0	69,5	47,8	21,73	0,6	0,4
22.05.2024	-	0,646	0	30,62	32,19	0	29,93	31,85	0	0	24	0	0	68,8	47,3	21,46	0,6	0,4
23.05.2024	-	0,62	0	29,35	30,93	0	28,72	30,64	0	0	24	0	0	69,4	47,9	21,54	0,6	0,4
Итого:	9,4	29,037	0	1203,36	1249,46	0	1177,17	1237,82	0	0	720	0	-	69,47	45,55	23,92	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.04.2024	2939,883	136381,69	133728,58	76,61	133096,76	132000,3	76,61
23.05.2024	2968,92	137585,05	134978,04	76,61	134273,93	133238,12	76,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения