

#85781#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Московский проспект 146-152, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2987,517	2968,92	18.597

Подпись исполнителя



#85780#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 23.06.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00207667  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 26.06.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,635	0	29,48	31,06	0	28,84	30,73	0	0	24	0	0	69,8	47,8	21,95	0,6	0,4
25.05.2024	-	0,642	0	29,88	31,46	0	29,23	31,15	0	0	24	0	0	69,6	47,7	21,87	0,6	0,4
26.05.2024	-	0,645	0	29,75	31,31	0	29,1	31	0	0	24	0	0	69,5	47,4	22,05	0,6	0,4
27.05.2024	-	0,655	0	30,1	31,66	0	29,45	31,36	0	0	24	0	0	69,8	47,6	22,24	0,6	0,4
28.05.2024	-	0,626	0	29,15	30,72	0	28,5	30,41	0	0	24	0	0	69,8	47,9	21,95	0,6	0,4
29.05.2024	-	0,603	0	28,77	30,38	0	28,13	30,08	0	0	24	0	0	69,7	48,3	21,43	0,6	0,4
30.05.2024	-	0,594	0	28,83	30,41	0	28,21	30,08	0	0	24	0	0	69,1	48,1	21,04	0,6	0,4
31.05.2024	-	0,602	0	27,75	29,35	0	27,15	29,09	0	0	24	0	0	70	47,8	22,19	0,6	0,4
01.06.2024	-	0,586	0	27,55	29,17	0	26,94	28,89	0	0	24	0	0	69,9	48,3	21,66	0,6	0,4
02.06.2024	-	0,634	0	33,36	34,94	0	32,68	34,56	0	0	24	0	0	67,3	48	19,31	0,6	0,4
03.06.2024	-	0,581	0	27,9	29,52	0	27,31	29,25	0	0	24	0	0	69,7	48,4	21,3	0,6	0,4
04.06.2024	-	0,596	0	28,07	29,66	0	27,46	29,36	0	0	24	0	0	70	48,4	21,62	0,6	0,4
05.06.2024	-	0,635	0	29,86	31,44	0	29,21	31,11	0	0	24	0	0	69,2	47,5	21,68	0,6	0,4
06.06.2024	-	0,615	0	29,2	30,8	0	28,56	30,5	0	0	24	0	0	69,6	48	21,54	0,6	0,4
07.06.2024	-	0,597	0	29,98	31,59	0	29,34	31,28	0	0	24	0	0	68,3	48	20,31	0,6	0,4
08.06.2024	-	0,605	0	28,93	30,56	0	28,31	30,26	0	0	24	0	0	69,5	48,3	21,26	0,6	0,4
09.06.2024	-	0,641	0	29,87	31,46	0	29,22	31,13	0	0	24	0	0	69,7	47,8	21,88	0,6	0,4
10.06.2024	-	0,618	0	29,34	30,96	0	28,71	30,65	0	0	24	0	0	69,6	48,2	21,45	0,6	0,4
11.06.2024	-	0,593	0	28,21	29,85	0	27,61	29,58	0	0	24	0	0	69,5	48,1	21,41	0,6	0,4
12.06.2024	-	0,61	0	29,39	31,01	0	28,77	30,68	0	0	24	0	0	69,3	48,1	21,2	0,6	0,4
13.06.2024	-	0,639	0	30,13	31,75	0	29,5	31,45	0	0	24	0	0	69,2	47,6	21,66	0,6	0,4
14.06.2024	-	0,586	0	28,08	29,72	0	27,49	29,43	0	0	24	0	0	69,6	48,2	21,35	0,6	0,4
15.06.2024	-	0,591	0	28,4	30,06	0	27,77	29,76	0	0	24	0	0	69,5	48,3	21,15	0,6	0,4
16.06.2024	-	0,626	0	29,17	30,81	0	28,51	30,51	0	0	24	0	0	69,7	47,8	21,9	0,6	0,4
17.06.2024	-	0,307	0	110,47	112,33	0	108,05	110,06	0	0	24	0	0	69,7	66,8	2,89	0,6	0,4
18.06.2024	-	0,495	0	105,2	107,1	0	102,85	104,97	0	0	24	0	0	70,5	65,6	4,9	0,6	0,4
19.06.2024	-	0,585	0	27,26	29,12	0	26,65	28,87	0	0	24	0	0	69,8	47,9	21,88	0,6	0,4
20.06.2024	-	0,59	0	27,61	29,47	0	27,02	29,2	0	0	24	0	0	69,7	47,8	21,81	0,6	0,4
21.06.2024	-	0,607	0	28,93	30,78	0	28,31	30,49	0	0	24	0	0	69,1	47,6	21,53	0,6	0,4
22.06.2024	-	0,6	0	29,58	31,42	0	28,94	31,1	0	0	24	0	0	68,6	47,9	20,71	0,6	0,4
23.06.2024	-	0,658	0	30,16	31,96	0	29,49	31,63	0	0	24	0	0	69,3	47,1	22,2	0,6	0,4
Итого:	-	18,597	0	1060,36	1111,83	0	1037,31	1098,62	0	0	744	0	-	69,47	49,11	20,37	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.05.2024	2968,92	137585,05	134978,04	76,61	134273,93	133238,12	76,61
23.06.2024	2987,517	138645,41	136089,87	76,61	135311,24	134336,74	76,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения