

#30504#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2466,931	2447,95	18.981

Подпись исполнителя _____



#30503#

Отчёт за период с 23.08.2023 по 23.09.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2023	-	0,393	0	16,19	17,83	0	15,83	17,71	0	0	24	0	0	70,6	45,5	25,08	0,6	0,4
25.08.2023	-	0,597	0	27,26	28,5	0	26,62	28,23	0	0	24	0	0	71,4	49	22,35	0,6	0,4
26.08.2023	-	0,554	0	26,28	27,52	0	25,69	27,27	0	0	24	0	0	71,1	49,6	21,54	0,6	0,4
27.08.2023	-	0,596	0	27,09	28,3	0	26,47	28,01	0	0	24	0	0	71,7	49,2	22,48	0,6	0,4
28.08.2023	-	0,578	0	28,86	30,16	0	28,21	29,86	0	0	24	0	0	69,7	49,3	20,46	0,6	0,4
29.08.2023	-	0,566	0	28,2	29,62	0	27,57	29,32	0	0	24	0	0	69,8	49,2	20,57	0,6	0,4
30.08.2023	-	0,878	0	45,13	46,38	0	44,21	45,93	0	0	24	0	0	66,7	46,9	19,82	0,6	0,4
31.08.2023	-	1,257	0	52,2	53,14	0	51,08	52,66	0	0	24	0	0	68,7	44,1	24,59	0,6	0,4
01.09.2023	-	0,883	0	62,24	63,16	0	60,9	62,24	0	0	24	0	0	69,3	54,9	14,4	0,6	0,4
02.09.2023	-	0,33	0	91,18	93,01	0	89,12	91,08	0	0	24	0	0	70,8	67	3,72	0,6	0,4
03.09.2023	-	0,649	0	30,48	31,94	0	29,79	31,58	0	0	24	0	0	69,8	48	21,81	0,6	0,4
04.09.2023	-	0,621	-0,004	28,16	29,73	1,11	27,57	29,44	1,11	1,11	24	0	0	69,3	48,6	20,75	0,6	0,4
05.09.2023	-	0,607	0	28,99	30,54	0	28,37	30,23	0	0	24	0	0	69,7	48,3	21,37	0,6	0,4
06.09.2023	-	0,549	0	26,51	28,13	0	25,93	27,87	0	0	24	0	0	70	49	21,05	0,6	0,4
07.09.2023	-	0,575	0	27,09	28,7	0	26,48	28,45	0	0	24	0	0	70,3	48,6	21,71	0,6	0,4
08.09.2023	-	0,55	0	26,92	28,57	0	26,33	28,31	0	0	24	0	0	70	49	20,94	0,6	0,4
09.09.2023	-	0,563	0	27,33	28,99	0	26,73	28,7	0	0	24	0	0	70	49	21,02	0,6	0,4
10.09.2023	-	0,598	0	28,23	29,88	0	27,59	29,59	0	0	24	0	0	70,2	48,4	21,73	0,6	0,4
11.09.2023	-	0,571	0	27,03	28,71	0	26,43	28,44	0	0	24	0	0	70,2	48,8	21,49	0,6	0,4
12.09.2023	-	0,568	0	26,44	28,15	0	25,87	27,88	0	0	24	0	0	70,6	48,6	21,97	0,6	0,4
13.09.2023	-	0,579	0	27,6	29,3	0	27	29,01	0	0	24	0	0	69,9	48,5	21,47	0,6	0,4
14.09.2023	-	0,554	0	27,59	29,3	0	26,97	29,02	0	0	24	0	0	69,4	48,8	20,56	0,6	0,4
15.09.2023	-	0,598	0	28,15	29,77	0	27,52	29,5	0	0	24	0	0	70	48,4	21,69	0,6	0,4
16.09.2023	-	0,592	0	27,19	28,78	0	26,55	28,51	0	0	24	0	0	70,7	48,5	22,28	0,6	0,4
17.09.2023	-	0,663	0	29,71	31,32	0	29,05	31	0	0	24	0	0	70,5	47,8	22,78	0,6	0,4
18.09.2023	-	0,594	0	27,39	29,06	0	26,77	28,77	0	0	24	0	0	70,5	48,5	22,01	0,6	0,4
19.09.2023	-	0,527	0	34,07	35,51	0	33,44	35,14	0	0	24	0	0	62,6	46,9	15,73	0,6	0,4
20.09.2023	-	0,62	0	32,16	33,32	0	31,47	32,98	0	0	24	0	0	68,7	49	19,69	0,6	0,4
21.09.2023	-	0,586	0	25,82	27	0	25,22	26,72	0	0	24	0	0	71,8	48,6	23,21	0,6	0,4
22.09.2023	-	0,576	0	25,81	26,98	0	25,21	26,74	0	0	24	0	0	71,4	48,6	22,81	0,6	0,4
23.09.2023	-	0,609	0	27,86	28,99	0	27,22	28,72	0	0	24	0	0	70,7	48,3	22,37	0,6	0,4
Итого:	-	18,981	-0,004	995,16	1040,29	1,11	973,21	1028,91	1,11	1,11	744	0	-	69,87	49,13	20,76	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.08.2023	2447,95	118412,06	115528,06	0,15	115556,38	113976,4	0,15
23.09.2023	2466,931	119407,22	116568,35	1,26	116529,59	115005,31	1,26

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____