

#33378#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.10.2023	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2500,078	2466,931	33.147

Подпись исполнителя _____



#33377#

Отчёт за период с 23.09.2023 по 23.10.2023.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.10.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2023	-	0,673	0	29,98	31,16	0	29,29	30,85	0	0	24	0	0	70,4	47,5	22,92	0,6	0,4
25.09.2023	-	0,627	0	29,09	30,43	0	28,45	30,13	0	0	24	0	0	70	48	22	0,6	0,4
26.09.2023	-	0,636	0	30,38	31,62	0	29,72	31,29	0	0	24	0	0	69,3	48	21,28	0,6	0,4
27.09.2023	-	0,62	0	29,49	30,63	0	28,85	30,31	0	0	24	0	0	69,5	48,1	21,41	0,6	0,4
28.09.2023	-	0,589	0	28,23	29,39	0,01	27,6	29,11	0,01	0,01	24	0	0	69,9	48,5	21,36	0,6	0,4
29.09.2023	-	0,621	0	29,02	30,18	0	28,39	29,87	0	0	24	0	0	69,9	48,1	21,8	0,6	0,4
30.09.2023	-	0,586	0	28,15	29,43	0	27,52	29,14	0	0	24	0	0	69,7	48,4	21,29	0,6	0,4
01.10.2023	-	0,672	0	31,31	32,58	0	30,63	32,23	0	0	24	0	0	69,4	47,5	21,94	0,6	0,4
02.10.2023	-	0,65	0	30,36	31,73	0	29,69	31,4	0	0	24	0	0	69,6	47,8	21,82	0,6	0,4
03.10.2023	-	0,655	0	28,96	30,39	0	28,31	30,07	0	0	24	0	0	71	48	23,08	0,6	0,4
04.10.2023	-	0,61	0	28,58	30,04	0,01	27,93	29,74	0,01	0,01	24	0	0	70	48,2	21,82	0,6	0,4
05.10.2023	-	0,637	0	31,11	32,39	0	30,44	32,01	0	0	24	0	0	69,1	48,2	20,89	0,6	0,4
06.10.2023	-	0,656	0	31,16	32,36	0	30,48	32,02	0	0	24	0	0	69,5	48	21,48	0,6	0,4
07.10.2023	-	0,643	0	30,28	31,5	0	29,63	31,16	0	0	24	0	0	69,8	48	21,8	0,6	0,4
08.10.2023	-	0,762	0	33,47	34,61	0,02	32,76	34,24	0,02	0,02	24	0	0	70	46,9	23,13	0,6	0,4
09.10.2023	-	0,698	0	32,37	33,53	0,01	31,66	33,18	0,01	0,01	24	0	0	69,4	47,4	22,02	0,6	0,4
10.10.2023	-	0,678	0	31,49	32,66	0,01	30,8	32,34	0,01	0,01	24	0	0	69,3	47,4	21,92	0,6	0,4
11.10.2023	-	0,732	0	36,05	37,17	0,07	35,28	36,78	0,07	0,07	24	0	0	68,4	47,7	20,72	0,6	0,4
12.10.2023	-	0,974	0	39,19	40,13	0,07	38,31	39,77	0,07	0,07	24	0	0	70,4	45,1	25,3	0,6	0,4
13.10.2023	-	1,463	0	69,85	70,47	0,23	68,46	69,78	0,23	0,23	24	0	0	66,3	45,1	21,23	0,6	0,4
14.10.2023	-	1,345	0	50,27	50,86	0,36	49,16	50,44	0,36	0,36	24	0	0	70,3	43,2	27,1	0,6	0,4
15.10.2023	-	1,842	0	69,36	69,67	0,3	67,82	69,04	0,3	0,3	24	0	0	70,3	43,4	26,95	0,6	0,4
16.10.2023	-	1,955	0	87,56	87,99	0,56	85,73	87,13	0,56	0,56	24	0	0	68,2	45,6	22,57	0,6	0,4
17.10.2023	-	1,879	0	68,72	69,21	1,02	67,17	68,6	1,02	1,02	24	0	0	70,6	43,2	27,4	0,6	0,4
18.10.2023	-	1,856	0	68,03	68,7	1,32	66,52	68,09	1,32	1,32	24	0	0	70	42,8	27,16	0,6	0,4
19.10.2023	-	2,239	0	84,04	84,55	1,66	82,18	83,75	1,66	1,66	24	0	0	70,5	44	26,44	0,6	0,4
20.10.2023	-	2,377	0	88,98	89,54	1,01	86,93	88,69	1,01	1,01	24	0	0	71,4	44,6	26,86	0,6	0,4
21.10.2023	-	2,108	0	79,03	79,81	0,07	77,3	79,1	0,07	0,07	24	0	0	70,3	43,1	27,25	0,6	0,4
22.10.2023	-	1,75	0	63,09	64,14	0,07	61,7	63,66	0,07	0,07	24	0	0	70,1	41,8	28,33	0,6	0,4
23.10.2023	-	1,614	0	67,46	68,6	0,06	66,08	68,03	0,06	0,06	24	0	0	67	42,5	24,43	0,6	0,4
Итого:	-	33,147	0	1385,06	1415,47	6,86	1354,79	1401,95	6,86	6,86	720	0	-	69,65	46,2	23,46	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2023	2466,931	119407,22	116568,35	1,26	116529,59	115005,31	1,26
23.10.2023	2500,078	120792,28	117983,82	8,12	117884,38	116407,26	8,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения