

#98166#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	43,313	8,062	35.251

Подпись исполнителя



с 21.10.24 по ПУ



#98165#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00207667
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,611	0	27,46	26,69	0	26,87	26,44	0	0	24	0	0	70	47,2	22,71	0,6	0,4
25.09.2024	-	0,619	0	27,57	26,82	0	26,97	26,58	0	0	24	0	0	70,1	47,2	22,9	0,6	0,4
26.09.2024	-	0,646	0	28,33	27,55	0	27,7	27,31	0	0	24	0	0	70,2	46,8	23,31	0,6	0,4
27.09.2024	-	0,582	0	26,5	25,79	0	25,91	25,55	0	0	24	0	0	70	47,5	22,53	0,6	0,4
28.09.2024	-	0,641	0	28,66	27,9	0	28,02	27,65	0	0	24	0	0	69,8	46,9	22,87	0,6	0,4
29.09.2024	-	0,72	0	31,09	30,27	0	30,4	30,01	0	0	24	0	0	69,7	46	23,65	0,6	0,4
30.09.2024	-	0,674	0	28,86	28,12	0	28,23	27,88	0	0	24	0	0	70,1	46,4	23,74	0,6	0,4
01.10.2024	-	0,649	0	28,05	27,3	0	27,39	27,05	0	0	24	0	0	70,6	46,8	23,79	0,6	0,4
02.10.2024	-	0,652	0	27,75	27,07	0	27,12	26,82	0	0	24	0	0	71	47	24,01	0,6	0,4
03.10.2024	-	0,659	0	28,89	28,23	0	28,26	27,98	0	0	24	0	0	70	46,7	23,35	0,6	0,4
04.10.2024	-	0,661	0	28,52	27,76	0	27,89	27,51	0	0	24	0	0	70,3	46,7	23,62	0,6	0,4
05.10.2024	-	0,688	0	28,7	27,82	0	28,05	27,58	0	0	24	0	0	70,9	46,3	24,59	0,6	0,4
06.10.2024	-	0,756	0	30,81	29,94	0	30,1	29,69	0	0	24	0	0	70,9	45,8	25,11	0,6	0,4
07.10.2024	-	0,71	0	31,68	30,84	0	31	30,53	0	0	24	0	0	69,7	46,8	22,93	0,6	0,4
08.10.2024	-	1,099	0	43,99	42,46	0	43,05	42,05	0	0	24	0	0	69,6	44,1	25,53	0,6	0,4
09.10.2024	-	1,509	0	55,95	54,28	0	54,72	53,8	0	0	24	0	0	70,2	42,6	27,59	0,6	0,4
10.10.2024	-	1,346	0	49,51	48,19	0	48,42	47,75	0	0	24	0	0	70,7	42,9	27,78	0,6	0,4
11.10.2024	-	1,514	0	55,82	54,45	0	54,57	53,98	0	0	24	0	0	70,2	42,5	27,72	0,6	0,4
12.10.2024	-	1,651	0	61,11	59,65	0	59,76	59,16	0	0	24	0	0	70	42,4	27,65	0,6	0,4
13.10.2024	-	1,895	0	69,27	67,72	0	67,75	67,16	0	0	24	0	0	70,1	42,1	27,98	0,6	0,4
14.10.2024	-	1,643	0	60,07	58,81	0	58,73	58,32	0	0	24	0	0	70,4	42,5	27,95	0,6	0,4
15.10.2024	-	1,656	0	59,47	58,23	0	58,14	57,73	0	0	24	0	0	70,5	42,1	28,42	0,6	0,4
16.10.2024	-	1,849	0	68,07	66,64	0	66,56	66,07	0	0	24	0	0	70,1	42,4	27,75	0,6	0,4
17.10.2024	-	1,852	0	68,11	66,7	0	66,62	66,16	0	0	24	0	0	70,3	42,5	27,78	0,6	0,4
18.10.2024	-	1,79	0	67,34	65,93	0	65,85	65,37	0	0	24	0	0	70	42,8	27,18	0,6	0,4
19.10.2024	-	1,745	0	62,66	61,34	0	61,24	60,82	0	0	24	0	0	70,7	42,2	28,5	0,6	0,4
20.10.2024	-	1,875	0	67,93	66,5	0	66,41	65,96	0	0	24	0	0	70,5	42,2	28,24	0,6	0,4
21.10.2024	-	1,606	0	57,85	56,67	0	56,55	56,19	0	0	24	0	0	70,8	42,4	28,4	0,6	0,4
22.10.2024	-	1,458	0	52,99	51,94	0	51,78	51,47	0	0	24	0	0	70,7	42,6	28,13	0,6	0,4
23.10.2024	-	1,495	0	53,72	52,64	0	52,53	52,17	0	0	24	0	0	71	42,5	28,45	0,6	0,4
Итого:	-	35,251	0	1356,73	1324,25	0	1326,59	1312,74	0	0	720	0	-	70,3	44,5	25,81	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.09.2024	8,062	365,6	354,1	0	357,48	350,78	0
23.10.2024	43,313	1722,33	1678,35	0	1684,07	1663,52	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения