

#101617#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2024 по 23.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Московский проспект 146-152, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207667	Показания прибора, Гкал 23.11.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	109,332	43,313	66.019

Подпись исполнителя _____



#101616#

Отчёт за период с 23.10.2024 по 23.11.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207667
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.11.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTN _{ар} , ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2024	8,5	1,64	0	59,3	58	0	57,99	57,52	0	0	24	0	0	70,7	42,4	28,27	0,6	0,4
25.10.2024	4	1,879	0	69,24	67,74	0	67,7	67,16	0	0	24	0	0	70,4	42,6	27,76	0,6	0,4
26.10.2024	8,2	1,729	0	62,64	61,32	0	61,24	60,82	0	0	24	0	0	70,7	42,5	28,23	0,6	0,4
27.10.2024	9,6	1,694	0	60,91	59,61	0	59,56	59,12	0	0	24	0	0	70,6	42,1	28,47	0,6	0,4
28.10.2024	10,2	1,609	0	57,83	56,62	0	56,54	56,14	0	0	24	0	0	70,7	42,2	28,46	0,6	0,4
29.10.2024	10,9	1,52	0	55,22	54,12	0	53,99	53,64	0	0	24	0	0	70,5	42,3	28,14	0,6	0,4
30.10.2024	12,2	1,522	0	55,67	54,54	0	54,44	54,06	0	0	24	0	0	70,5	42,5	27,96	0,6	0,4
31.10.2024	9,6	1,65	0	60,22	58,96	0	58,87	58,47	0	0	24	0	0	70,4	42,3	28,02	0,6	0,4
01.11.2024	-	1,529	0	55,05	53,9	0	53,81	53,42	0	0	24	0	0	70,6	42,2	28,41	0,6	0,4
02.11.2024	-	1,979	0	71,55	69,98	0	69,91	69,36	0	0	24	0	0	70,6	42,3	28,28	0,6	0,4
03.11.2024	-	2,033	0	73,23	71,59	0	71,59	70,98	0	0	24	0	0	70,7	42,4	28,35	0,6	0,4
04.11.2024	-	1,928	0	68,24	66,71	0	66,74	66,16	0	0	24	0	0	70,5	41,6	28,87	0,6	0,4
05.11.2024	-	2,115	0	76,83	75,09	0	75,1	74,42	0	0	24	0	0	70,7	42,6	28,12	0,6	0,4
06.11.2024	-	2,264	0	84,3	82,4	0	82,42	81,68	0	0	24	0	0	70,5	43	27,46	0,6	0,4
07.11.2024	-	2,198	0	83,98	82,17	0	82,15	81,41	0	0	24	0	0	69,7	42,9	26,76	0,6	0,4
08.11.2024	-	1,982	0	70,74	69,17	0	69,13	68,63	0	0	24	0	0	70,7	42	28,68	0,6	0,4
09.11.2024	-	2,182	0	79,03	77,24	0	77,27	76,58	0	0	24	0	0	70,7	42,4	28,28	0,6	0,4
10.11.2024	-	2,43	0	88,13	86,11	0	86,1	85,32	0	0	24	0	0	71,9	43,7	28,23	0,6	0,4
11.11.2024	-	2,585	0	85,63	83,52	0	83,48	82,77	0	0	24	0	0	75,5	44,6	30,94	0,6	0,4
12.11.2024	-	2,563	0	83,53	81,44	0	81,4	80,7	0	0	24	0	0	75,9	44,5	31,45	0,6	0,4
13.11.2024	-	2,579	0	85,46	83,33	0	83,33	82,55	0	0	24	0	0	75,4	44,5	30,95	0,6	0,4
14.11.2024	-	2,305	0	81,86	79,97	0	79,95	79,24	0	0	24	0	0	72,1	43,3	28,81	0,6	0,4
15.11.2024	-	2,039	0	73,28	71,65	0	71,66	71,05	0	0	24	0	0	70,8	42,3	28,42	0,6	0,4
16.11.2024	-	1,991	0	72,27	70,67	0	70,68	70,09	0	0	24	0	0	70,4	42,2	28,18	0,6	0,4
17.11.2024	-	2,272	0	83,22	81,36	0	81,35	80,64	0	0	24	0	0	70,6	42,7	27,91	0,6	0,4
18.11.2024	-	2,438	0	91,96	89,92	0	89,91	89,1	0	0	24	0	0	70,6	43,6	27,08	0,6	0,4
19.11.2024	-	2,538	0	93,95	91,82	0	91,77	90,96	0	0	24	0	0	72,3	44,6	27,62	0,6	0,4
20.11.2024	-	2,375	0	90,36	88,37	0	88,32	87,56	0	0	24	0	0	71,2	44,3	26,88	0,6	0,4
21.11.2024	-	2,787	0	96,72	94,35	0	94,25	93,4	0	0	24	0	0	75,9	46,3	29,56	0,6	0,4
22.11.2024	-	2,82	0	104,62	102,16	0	102,07	101,11	0	0	24	0	0	74,2	46,5	27,63	0,6	0,4
23.11.2024	-	2,844	0	100,34	97,98	0	97,8	97	0	0	24	0	0	75,1	46	29,08	0,6	0,4
Итого:	9,4	66,019	0	2375,31	2321,81	0	2320,52	2301,06	0	0	744	0	-	71,65	43,21	28,43	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2024	43,313	1722,33	1678,35	0	1684,07	1663,52	0
23.11.2024	109,332	4097,64	4000,16	0	4004,59	3964,58	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения