

#296985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Юграпромбезопасность, ООО
Адрес потребителя Московский проспект 118-120, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7519
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1123253
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2026 | 0,238 | 10,628 | 10,403 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 45,5 | 0,47 | 0,47 | - |
| 22.03.2026 | 0,229 | 10,133 | 9,918 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 45,3 | 0,47 | 0,48 | - |
| 23.03.2026 | 0,19 | 7,741 | 7,583 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 42,2 | 0,48 | 0,48 | - |
| 24.03.2026 | 0,173 | 6,873 | 6,736 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,2 | 40,6 | 0,48 | 0,48 | - |
| 25.03.2026 | 0,145 | 5,4 | 5,294 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65,6 | 38,1 | 0,48 | 0,48 | - |
| 26.03.2026 | 0,154 | 6,394 | 6,261 | 16,67 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,8 | 43,3 | 0,49 | 0,48 | - |
| 27.03.2026 | 0,235 | 10,574 | 10,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 68,3 | 45,6 | 0,48 | 0,48 | - |
| 28.03.2026 | 0,153 | 7,526 | 7,37 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 67,5 | 46,7 | 0,48 | 0,49 | - |
| 29.03.2026 | 0,048 | 2,931 | 2,882 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60,8 | 44,1 | 0,49 | 0,49 | - |
| 30.03.2026 | 0,048 | 2,901 | 2,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61,1 | 44,4 | 0,49 | 0,49 | - |
| 31.03.2026 | 0,051 | 3,128 | 3,073 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61,3 | 44,8 | 0,49 | 0,49 | - |
| 01.04.2026 | 0,055 | 3,496 | 3,435 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62,4 | 46,5 | 0,48 | 0,48 | - |
| 02.04.2026 | 0,055 | 3,609 | 3,544 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62,8 | 47,2 | 0,48 | 0,48 | - |
| 03.04.2026 | 0,056 | 3,569 | 3,506 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62,2 | 46,4 | 0,48 | 0,48 | - |
| 04.04.2026 | 0,054 | 3,425 | 3,364 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61,9 | 45,9 | 0,48 | 0,48 | - |
| 05.04.2026 | 0,117 | 5,058 | 4,961 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65 | 41,4 | 0,48 | 0,48 | - |
| 06.04.2026 | 0,229 | 9,346 | 9,152 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67,7 | 42,6 | 0,48 | 0,48 | - |
| 07.04.2026 | 0,245 | 10,512 | 10,289 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,3 | 44,5 | 0,48 | 0,48 | - |
| 08.04.2026 | 0,259 | 11,63 | 11,383 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,7 | 46 | 0,48 | 0,48 | - |
| 09.04.2026 | 0,269 | 13,606 | 13,327 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 47 | 0,48 | 0,48 | - |
| 10.04.2026 | 0,246 | 11,245 | 11,008 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,4 | 46 | 0,46 | 0,46 | - |
| 11.04.2026 | 0,215 | 9,118 | 8,928 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 43,8 | 0,46 | 0,47 | - |
| 12.04.2026 | 0,166 | 6,654 | 6,517 | 20,7 | 20,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,7 | 42,1 | 0,47 | 0,47 | - |
| 13.04.2026 | 0,18 | 7,136 | 6,989 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 67 | 41,3 | 0,47 | 0,47 | - |
| 14.04.2026 | 0,155 | 5,9 | 5,784 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 39,3 | 0,47 | 0,47 | - |
| 15.04.2026 | 0,157 | 5,789 | 5,673 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,4 | 38,8 | 0,47 | 0,47 | - |
| 16.04.2026 | 0,192 | 7,853 | 7,69 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,3 | 42,2 | 0,47 | 0,47 | - |
| 17.04.2026 | 0,127 | 5,862 | 5,747 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,1 | 44 | 0,47 | 0,47 | - |
| 18.04.2026 | 0,041 | 2,436 | 2,396 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59,5 | 42,4 | 0,47 | 0,47 | - |
| 19.04.2026 | 0,034 | 1,931 | 1,901 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56,8 | 38,9 | 0,48 | 0,47 | - |
| 20.04.2026 | 0,044 | 2,575 | 2,532 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 59,7 | 42,3 | 0,48 | 0,48 | - |
| Итого: | 4,56 | 204,979 | 200,85 | 733,37 | 733,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 4,56 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 733,37

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 20.03.2026 | 301,91 | 13099,045 | 12793,91 | 41534,95 | 0,01 |
| 20.04.2026 | 306,471 | 13304,024 | 12994,76 | 42268,32 | 0,01 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2026 8:32:10