

#129141#

Тип теплосчетчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчетчика:

1123253

Номер абонента:

Московский, 118-120 Юграпромбезопасность, ООО

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(h_1 - h_2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления

Среднесуточные статистические данные

с 21.04.2025 по 21.05.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Объем, м ³	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		V1	t1	t2	P1	P2	
21.04	0,148	5,4	62,83	34,76	0,43	0,41	24,00
22.04	0,103	3,8	64,84	37,23	0,23	0,23	24,00
23.04	---	---	20,57	20,38	---	0,01	24,00
24.04	---	---	20,01	19,84	---	---	24,00
25.04	---	---	19,60	19,46	---	---	24,00
26.04	---	---	19,21	19,08	---	0,01	24,00
27.04	---	---	18,87	18,75	---	0,01	24,00
Итого:	0,25	9,2	63,66	35,78	0,33	0,13	168,00
28.04	---	---	18,51	18,39	---	0,01	24,00
29.04	---	---	18,25	18,13	---	0,01	24,00
30.04	---	---	18,10	17,98	---	0,01	24,00
01.05	---	---	18,08	17,97	---	0,01	24,00
02.05	---	---	18,03	17,92	---	0,01	24,00
03.05	---	---	17,80	17,69	---	0,01	22,79
04.05	---	---	17,82	17,70	---	0,01	24,00
Итого:	0,00	0,0	18,08	17,97	---	0,01	166,79
05.05	---	---	17,71	17,59	---	0,01	24,00
06.05	---	---	17,51	17,39	---	0,01	24,00
07.05	---	---	17,51	17,39	---	0,02	24,00
08.05	---	---	17,41	17,30	0,01	0,02	24,00
09.05	---	---	17,29	17,17	---	0,01	24,00
10.05	---	---	17,27	17,16	---	0,02	24,00
11.05	---	---	17,20	17,09	0,01	0,02	24,00
Итого:	0,00	0,0	17,41	17,30	0,01	0,02	168,00
12.05	---	---	17,11	17,00	0,01	0,02	24,00
13.05	---	---	16,99	16,87	0,01	0,02	24,00
14.05	---	---	17,02	16,90	0,01	0,02	24,00
15.05	---	---	16,94	16,82	0,01	0,01	23,80
16.05	---	---	16,89	16,77	0,01	0,02	24,00
17.05	---	---	16,92	16,81	0,01	0,02	24,00
18.05	---	---	16,91	16,79	0,01	0,02	24,00
Итого:	0,00	0,0	16,97	16,85	0,01	0,02	167,80
19.05	---	---	16,84	16,72	0,01	0,02	24,00
20.05	---	---	16,79	16,67	---	0,01	23,78
21.05	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	16,82	16,70	0,01	0,02	47,78
Итого:	0,25	9,2	26,59	20,92	0,06	0,04	718,4

dT= 5,67

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	718,4	0,0	0,0	0,0	25,6
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	0,25						
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2025	На 24:00 20.05.2025	Результат за период	На 08:19 22.05.2025			
Количество теплоты, Гкал	252,44	252,69	0,25	252,69			
Объем теплоносителя V1, м ³	11045,5	11054,7	9,2	11054,7			
Время наработки, ч	36736,1	37454,4	718,4	37486,8			
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			25,6				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

