

#51797#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2023 по 20.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Бизнес групп, ООО
Московский проспект 118-120, Калининград
2689

| Заводской номер счётчика 1123253 | Показания прибора, Гкал 20.12.2023 | Предыдущие показания, Гкал 20.11.2023 | Разность показаний, Гкал |
|--|--|---|-----------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 159,791 | 149,471 | 10.32 |

Подпись исполнителя



#51796#

Отчёт за период с 20.11.2023 по 20.12.2023.

Номер абонента 2689
 Порядковый номер 7519
 Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
 Заводской номер 1123253
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 21.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab, | TNар, ч | Tmin, | Tmax, | Tdt, | Ttn, ч | TekErr, | TehErr, | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|-------|------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.11.2023 | -1,1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 15,8 | 0 | 0 |
| 22.11.2023 | -2,3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15,7 | 15,6 | 0 | 0 |
| 23.11.2023 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 23,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14,7 | 14,4 | 0 | 0 |
| 24.11.2023 | 3,5 | 0,093 | 3,939 | 3,852 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 70,1 | 45,9 | 0 | 0 |
| 25.11.2023 | -0,2 | 0,403 | 16,717 | 16,309 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74,1 | 49,4 | 0,13 | 0,12 |
| 26.11.2023 | -2,4 | 0,416 | 17,991 | 17,551 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,1 | 50,4 | 0,53 | 0,5 |
| 27.11.2023 | -7,5 | 0,438 | 17,358 | 16,896 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,8 | 51,9 | 0,53 | 0,5 |
| 28.11.2023 | -7,3 | 0,457 | 18,032 | 17,536 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,3 | 53,2 | 0,53 | 0,5 |
| 29.11.2023 | -6,5 | 0,455 | 17,828 | 17,335 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 53,2 | 0,53 | 0,5 |
| 30.11.2023 | -5,4 | 0,448 | 17,942 | 17,452 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53,3 | 0,53 | 0,5 |
| 01.12.2023 | - | 0,422 | 17,637 | 17,186 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,2 | 51,6 | 0,53 | 0,5 |
| 02.12.2023 | - | 0,408 | 17,292 | 16,857 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 51,1 | 0,52 | 0,5 |
| 03.12.2023 | - | 0,403 | 16,97 | 16,543 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,4 | 51 | 0,52 | 0,49 |
| 04.12.2023 | - | 0,399 | 19,172 | 18,729 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 50,5 | 0,52 | 0,49 |
| 05.12.2023 | - | 0,402 | 16,323 | 15,904 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 76,3 | 51 | 0,52 | 0,49 |
| 06.12.2023 | - | 0,441 | 17,296 | 16,823 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 52,9 | 0,53 | 0,49 |
| 07.12.2023 | - | 0,412 | 15,943 | 15,52 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,7 | 51,2 | 0,52 | 0,48 |
| 08.12.2023 | - | 0,441 | 17,103 | 16,635 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 52,5 | 0,52 | 0,49 |
| 09.12.2023 | - | 0,445 | 17,394 | 16,916 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,2 | 52,9 | 0,52 | 0,49 |
| 10.12.2023 | - | 0,406 | 17,62 | 17,185 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 50,7 | 0,52 | 0,49 |
| 11.12.2023 | - | 0,404 | 18,188 | 17,749 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 50,9 | 0,51 | 0,49 |
| 12.12.2023 | - | 0,383 | 17,901 | 17,487 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 50 | 0,52 | 0,49 |
| 13.12.2023 | - | 0,377 | 17,281 | 16,882 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,8 | 49,5 | 0,53 | 0,5 |
| 14.12.2023 | - | 0,402 | 17,327 | 16,897 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 51 | 0,52 | 0,5 |
| 15.12.2023 | - | 0,383 | 16,997 | 16,591 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 50,1 | 0,52 | 0,49 |
| 16.12.2023 | - | 0,324 | 15,569 | 15,245 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,9 | 46,7 | 0,52 | 0,49 |
| 17.12.2023 | - | 0,286 | 12,839 | 12,579 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 44,3 | 0,51 | 0,49 |
| 18.12.2023 | - | 0,283 | 12,522 | 12,269 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,9 | 43,8 | 0,51 | 0,49 |
| 19.12.2023 | - | 0,28 | 13,815 | 13,554 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 43,6 | 0,52 | 0,49 |
| 20.12.2023 | - | 0,306 | 14,325 | 14,031 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,4 | 45,6 | 0,51 | 0,49 |
| Итого: | -2 | 10,317 | 439,321 | 428,513 | 719,9 | 719,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 68,12 | 46,47 | 0,44 | 0,42 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719,9 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNар, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 20.11.2023 | 149,471 | 6475,549 | 6325,747 | 24772,35 | 0,01 |
| 20.12.2023 | 159,791 | 6914,87 | 6754,258 | 25492,26 | 0,01 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения