

#14899#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Система-Лизинг, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 31Л, Калининград
Номер абонента 3971
Порядковый номер 3397
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1442248
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|---------|--------|----------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2023 | 2,265 | 100,295 | 101,42 | 0 | 98,064 | 100,348 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 70,7 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.02.2023 | 2,819 | 136,447 | 137,629 | 0 | 133,148 | 135,836 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74 | 53 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.02.2023 | 2,725 | 129,986 | 131,072 | 0 | 126,754 | 129,311 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 53,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.02.2023 | 2,332 | 101,137 | 102,109 | 0 | 98,748 | 100,941 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 49,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.02.2023 | 2,605 | 124,016 | 125,117 | 0 | 121,041 | 123,527 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 52,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.02.2023 | 2,721 | 125,045 | 125,967 | 0 | 121,9 | 124,297 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,7 | 53,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.02.2023 | 2,859 | 131,154 | 132,164 | 0 | 127,789 | 130,359 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 54,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.02.2023 | 2,764 | 128,848 | 130,004 | 0 | 125,535 | 128,197 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,6 | 54,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.03.2023 | 2,33 | 104,953 | 105,916 | 0 | 102,539 | 104,715 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 49,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.03.2023 | 2,48 | 114,375 | 115,299 | 0 | 111,668 | 113,9 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 51,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.03.2023 | 2,258 | 103,453 | 104,408 | 0 | 101,104 | 103,225 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 49,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.03.2023 | 2,63 | 128,184 | 129,281 | 0 | 125,15 | 127,645 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 52,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.03.2023 | 2,764 | 130,773 | 131,617 | 0 | 127,527 | 129,867 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 53,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.03.2023 | 2,887 | 141,379 | 142,648 | 0 | 137,83 | 140,662 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,6 | 54,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.03.2023 | 2,889 | 138,434 | 139,633 | 0 | 134,84 | 137,625 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77 | 55,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.03.2023 | 2,863 | 139,195 | 140,316 | 0 | 135,715 | 138,387 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 54,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.03.2023 | 3,033 | 149,051 | 150,59 | 0 | 145,078 | 148,293 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 57,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.03.2023 | 2,879 | 130,473 | 131,336 | 0 | 127,029 | 129,484 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 55,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.03.2023 | 2,909 | 138,129 | 139,117 | 0 | 134,562 | 137,148 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 55,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.03.2023 | 2,788 | 138,887 | 140,035 | 0 | 135,449 | 138,105 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 75 | 54,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.03.2023 | 2,413 | 116,559 | 117,852 | 0 | 113,734 | 116,309 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 53 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.03.2023 | 1,471 | 56,887 | 57,914 | 0 | 55,711 | 57,453 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68 | 41,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.03.2023 | 2,324 | 114,621 | 116,086 | 0 | 112,121 | 114,777 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 49,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.03.2023 | 2,428 | 116,824 | 118,168 | 0 | 114,152 | 116,754 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 50,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.03.2023 | 2,198 | 103,91 | 105,195 | 0 | 101,516 | 103,945 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 50,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.03.2023 | 1,679 | 72,762 | 73,938 | 0 | 71,23 | 73,238 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 45,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.03.2023 | 1,3 | 53,043 | 54,102 | 0 | 51,949 | 53,641 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 42,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.03.2023 | 1,571 | 62,562 | 63,727 | 0 | 61,285 | 63,211 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,6 | 42 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 69,184 | 3231,382 | 3262,66 | 0 | 3153,168 | 3221,2 | 0 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 69,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 20.02.2023 | 735,282 | 31430,518 | 31439,039 | 0 | 30673,27 | 31071,088 | 0 | 13651,38 | 0 |
| 20.03.2023 | 804,466 | 34661,898 | 34701,699 | 0 | 33826,441 | 34292,289 | 0 | 14323,38 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2023 10:49:29