

#14893#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель Система-Лизинг, ООО
Адрес потребителя Аллея Смелых 31Л, Калининград
Номер абонента 3971
Порядковый номер 3397
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1442248
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TRab | TNar, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2023 | 0,716 | 24,605 | 25,504 | 0 | 24,137 | 25,367 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 64,7 | 35,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 22.04.2023 | 0,689 | 25,574 | 26,48 | 0 | 25,082 | 26,305 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 38,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 23.04.2023 | 0,407 | 15,359 | 16,09 | 0 | 15,066 | 15,984 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 65 | 38 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 24.04.2023 | 0,155 | 5,699 | 6,234 | 0 | 5,609 | 6,207 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 58,7 | 31 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 25.04.2023 | 0,009 | 1,223 | 1,801 | 0 | 1,207 | 1,781 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52 | 44,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 26.04.2023 | 0,006 | 1,496 | 1,992 | 0 | 1,477 | 1,973 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,3 | 47,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 27.04.2023 | 0,005 | 1,238 | 1,922 | 0 | 1,223 | 1,902 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52 | 47,7 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 28.04.2023 | 0,788 | 28,227 | 29,199 | 0 | 27,672 | 29 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 66 | 37,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 29.04.2023 | 0,904 | 43,52 | 44,52 | 0 | 42,625 | 44,07 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 46,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 30.04.2023 | 0,038 | 36,023 | 37,152 | 0 | 35,289 | 36,414 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 66,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 01.05.2023 | 0,002 | 0,5 | 0,949 | 0 | 0,492 | 0,938 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,7 | 48,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 02.05.2023 | 0,11 | 3,418 | 3,648 | 0 | 3,363 | 3,633 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 60,2 | 27,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 03.05.2023 | 0,022 | 1,27 | 1,324 | 0 | 1,254 | 1,316 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 35,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 04.05.2023 | 0,012 | 1,188 | 1,254 | 0 | 1,168 | 1,242 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 42,5 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 05.05.2023 | 0,005 | 0,742 | 0,801 | 0 | 0,738 | 0,793 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 45,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 06.05.2023 | 0,007 | 0,891 | 0,941 | 0 | 0,875 | 0,93 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,9 | 46,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 07.05.2023 | 0,008 | 0,645 | 0,672 | 0 | 0,637 | 0,668 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 40,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 08.05.2023 | 0,005 | 0,859 | 0,883 | 0 | 0,852 | 0,875 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,5 | 47,2 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 09.05.2023 | 0,002 | 0,352 | 0,387 | 0 | 0,344 | 0,383 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 10.05.2023 | 0,012 | 0,824 | 0,852 | 0 | 0,812 | 0,84 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,5 | 38,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 11.05.2023 | 0,01 | 0,855 | 0,875 | 0 | 0,848 | 0,871 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,1 | 40,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 12.05.2023 | 0,012 | 0,965 | 0,984 | 0 | 0,949 | 0,977 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 40,3 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 13.05.2023 | 0,002 | 0,285 | 0,301 | 0 | 0,281 | 0,297 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,9 | 45,6 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 14.05.2023 | 0 | 0,121 | 0,137 | 0 | 0,121 | 0,137 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53 | 48,9 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 15.05.2023 | 0,005 | 0,57 | 0,586 | 0 | 0,562 | 0,578 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 51,5 | 43,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 16.05.2023 | 0,006 | 0,734 | 0,789 | 0 | 0,727 | 0,785 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,6 | 44,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 17.05.2023 | 0,007 | 0,719 | 0,746 | 0 | 0,711 | 0,738 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 52,2 | 42,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 18.05.2023 | 0,008 | 1,082 | 1,113 | 0 | 1,066 | 1,102 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 46,1 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 19.05.2023 | 0,006 | 1,078 | 1,098 | 0 | 1,066 | 1,086 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,2 | 47,8 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| 20.05.2023 | 0,002 | 0,383 | 0,414 | 0 | 0,379 | 0,41 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 48,4 | 0 | 9 | 5,1 | 0 | - |
| Итого: | 3,96 | 200,445 | 209,648 | 0 | 196,632 | 207,602 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 3,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|--------|
| 20.04.2023 | 848,228 | 36393,488 | 36461,508 | 0 | 35520,496 | 36036,301 | 0 | 15057,35 | 0 |
| 20.05.2023 | 852,191 | 36593,934 | 36671,156 | 0 | 35717,129 | 36243,902 | 0 | 15777,35 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 11:44:03