

#130932#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Глори, ООО
Аллея Смелых 31Л, Калининград
3971
3397
ТЭМ-104
1442248
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,009	3,242	3,121	0	3,199	3,078	0	24	24	0	0	55,9	53	0	9	5,1	0	-
22.04.2025	0,011	4,355	4,164	0	4,289	4,105	0	24	24	0	0	56,4	54	0	9	5,1	0	-
23.04.2025	0,009	4,082	3,941	0	4,02	3,887	0	24	24	0	0	57,9	55,9	0	9	5,1	0	-
24.04.2025	0,009	3,578	3,406	0	3,527	3,359	0	24	24	0	0	56,6	54,1	0	9	5,1	0	-
25.04.2025	0,01	3,758	3,625	0	3,703	3,574	0	24	24	0	0	56,8	54,2	0	9	5,1	0	-
26.04.2025	0,006	3,32	3,168	0	3,27	3,125	0	24	24	0	0	56,5	54,8	0	9	5,1	0	-
27.04.2025	0,01	6,551	6,25	0	6,449	6,156	0	24	24	0	0	58,8	57,4	0	9	5,1	0	-
28.04.2025	0,008	3,191	3,043	0	3,145	2,996	0	24	24	0	0	56,8	54,3	0	9	5,1	0	-
29.04.2025	0,01	3,527	3,379	0	3,473	3,34	0	24	24	0	0	56	53,2	0	9	5,1	0	-
30.04.2025	0,009	3,852	3,68	0	3,797	3,621	0	24	24	0	0	58	55,8	0	9	5,1	0	-
01.05.2025	0,007	3,836	3,652	0	3,781	3,605	0	24	24	0	0	56,1	54,3	0	9	5,1	0	-
02.05.2025	0,007	4,145	3,926	0	4,082	3,871	0	24	24	0	0	56,6	54,9	0	9	5,1	0	-
03.05.2025	0,007	4,484	4,277	0	4,418	4,215	0	24	24	0	0	57,4	55,8	0	9	5,1	0	-
04.05.2025	0,008	4,328	4,113	0	4,266	4,055	0	24	24	0	0	56,5	54,7	0	9	5,1	0	-
05.05.2025	0,011	3,242	3,098	0	3,195	3,059	0	24	24	0	0	56,9	53,3	0	9	5,1	0	-
06.05.2025	0,009	2,777	2,578	0	2,734	2,543	0	24	24	0	0	55,2	51,9	0	9	5,1	0	-
07.05.2025	0,012	4,082	3,879	0	4,023	3,828	0	24	24	0	0	56,9	54	0	9	5,1	0	-
08.05.2025	0,007	4,133	3,945	0	4,074	3,891	0	24	24	0	0	56,8	55	0	9	5,1	0	-
09.05.2025	0,008	5,227	4,938	0	5,145	4,863	0	24	24	0	0	57,7	56,2	0	9	5,1	0	-
10.05.2025	0,009	5,781	5,496	0	5,695	5,418	0	24	24	0	0	57,7	56,1	0	9	5,1	0	-
11.05.2025	0,009	5,664	5,387	0	5,574	5,309	0	24	24	0	0	58	56,4	0	9	5,1	0	-
12.05.2025	0,012	4,605	4,371	0	4,543	4,309	0	24	24	0	0	56,7	54,2	0	9	5,1	0	-
13.05.2025	0,008	3,156	2,961	0	3,109	2,922	0	24	24	0	0	56,6	54,1	0	9	5,1	0	-
14.05.2025	0,009	2,629	2,48	0	2,59	2,449	0	24	24	0	0	55,2	52	0	9	5,1	0	-
15.05.2025	0,011	4,512	4,258	0	4,445	4,199	0	24	24	0	0	57,2	54,7	0	9	5,1	0	-
16.05.2025	0,015	4,582	4,344	0	4,516	4,285	0	24	24	0	0	56,1	52,9	0	9	5,1	0	-
17.05.2025	0,012	5,297	4,98	0	5,215	4,91	0	24	24	0	0	57	54,7	0	9	5,1	0	-
18.05.2025	0,008	5,07	4,77	0	4,996	4,699	0	24	24	0	0	57,7	56,2	0	9	5,1	0	-
19.05.2025	0,009	3,773	3,559	0	3,719	3,512	0	24	24	0	0	56,4	54	0	9	5,1	0	-
20.05.2025	0,012	4,285	4,047	0	4,223	3,988	0	24	24	0	0	57	54,2	0	9	5,1	0	-
Итого:	0,281	125,064	118,836	0	123,215	117,171	0	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,281																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	1584,738	65245,441	64824,93	0	63683,23	64100,789	0	32591,12	0
20.05.2025	1585,021	65370,508	64943,766	0	63806,445	64217,961	0	33311,12	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:24:32