#71776#

# Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2024 по 20.02.2024

| | |
|---|---|
| Потребитель | Примавера, ООО |
| Адрес потребителя | Мира 41-43, Калининград |
| Номер абонента | 4828 |
| Порядковый номер | 7815 |
| Тип теплосчётчика | ТВ7 |
| Заводской номер | 16037877 |
| Номер системы | 1 |

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2024 | 4,67 | 0,003 | 51,1 | 0 | 0 | 49,682 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 57,3 | 0,41 | 0,21 | - |
| 22.01.2024 | 4,586 | 0 | 50,474 | 0 | 0 | 49,204 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 53,1 | 0,41 | 0,21 | - |
| 23.01.2024 | 4,309 | 0 | 46,142 | 0 | 0 | 45,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,4 | 49,6 | 0,41 | 0,21 | - |
| 24.01.2024 | 4,036 | 0 | 46,206 | 0 | 0,004 | 45,148 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,5 | 50,2 | 0,4 | 0,21 | - |
| 25.01.2024 | 4,324 | 0,001 | 50,603 | 0 | 0 | 49,411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,6 | 51,7 | 0,4 | 0,21 | - |
| 26.01.2024 | 4,983 | 0 | 54,979 | 0 | 0 | 53,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 53,8 | 0,41 | 0,21 | - |
| 27.01.2024 | 4,517 | 0 | 47,438 | 0 | 0 | 46,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74 | 50,8 | 0,41 | 0,21 | - |
| 28.01.2024 | 4,267 | 0 | 44,306 | 0 | 0 | 43,228 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 50,4 | 0,41 | 0,21 | - |
| 29.01.2024 | 4,402 | 0 | 46,044 | 0 | 0 | 44,902 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,8 | 51,4 | 0,41 | 0,21 | - |
| 30.01.2024 | 4,163 | 0 | 46,201 | 0 | 0 | 45,091 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 51,4 | 0,39 | 0,2 | - |
| 31.01.2024 | 4,206 | 0 | 48,397 | 0 | 0 | 47,261 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 51,3 | 0,4 | 0,18 | - |
| 01.02.2024 | 4,176 | 0 | 48,849 | 0 | 0 | 47,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 51,6 | 0,4 | 0,21 | - |
| 02.02.2024 | 4,195 | 0 | 46,591 | 0 | 0 | 45,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 51,5 | 0,41 | 0,21 | - |
| 03.02.2024 | 3,388 | 0 | 32,69 | 0 | 0 | 31,945 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,3 | 46 | 0,41 | 0,21 | - |
| 04.02.2024 | 3,749 | 0 | 39,79 | 0 | 0 | 38,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 48 | 0,4 | 0,21 | - |
| 05.02.2024 | 3,912 | 0 | 44,379 | 0 | 0 | 43,351 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,9 | 50,4 | 0,4 | 0,21 | - |
| 06.02.2024 | 4,237 | 0 | 47,299 | 0 | 0 | 46,141 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 52,4 | 0,41 | 0,21 | - |
| 07.02.2024 | 4,337 | 0 | 46,928 | 0 | 0 | 45,748 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,3 | 52,7 | 0,41 | 0,21 | - |
| 08.02.2024 | 4,442 | 0 | 45,64 | 0 | 0 | 44,434 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 53,7 | 0,42 | 0,21 | - |
| 09.02.2024 | 4,658 | 0 | 48,224 | 0 | 0 | 46,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 54,5 | 0,42 | 0,21 | - |
| 10.02.2024 | 4,302 | 0 | 41,365 | 0 | 0 | 40,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,1 | 52,6 | 0,42 | 0,21 | - |
| 11.02.2024 | 3,992 | 0 | 41,845 | 0 | 0 | 40,813 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,6 | 51,3 | 0,41 | 0,21 | - |
| 12.02.2024 | 3,739 | 0 | 42,478 | 0 | 0 | 41,513 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 49,6 | 0,41 | 0,21 | - |
| 13.02.2024 | 3,969 | 0 | 48,354 | 0 | 0 | 47,252 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,2 | 51,2 | 0,4 | 0,21 | - |
| 14.02.2024 | 3,556 | 0 | 38,375 | 0 | 0 | 37,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 48,5 | 0,41 | 0,21 | - |
| 15.02.2024 | 3,317 | 0 | 34,024 | 0 | 0 | 33,255 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 47,2 | 0,41 | 0,2 | - |
| 16.02.2024 | 2,69 | 0 | 25,14 | 0 | 0,048 | 24,586 | 0 | 0,047 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70,1 | 44,1 | 0,42 | 0,2 | - |
| 17.02.2024 | 3,51 | 0,009 | 33,389 | 0 | 0 | 32,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | 45,4 | 0,41 | 0,21 | - |
| 18.02.2024 | 3,873 | 0 | 40,819 | 0 | 0 | 39,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,7 | 50,5 | 0,41 | 0,21 | - |
| 19.02.2024 | 4,23 | 0 | 45,454 | 0 | 0 | 44,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,5 | 52,8 | 0,42 | 0,21 | - |
| 20.02.2024 | 4,07 | 0 | 44,123 | 0 | 0 | 43,044 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 51,7 | 0,42 | 0,21 | - |
| Итого: | 126,805 | 0 | 1367,646 | 0 | 0,052 | 1334,461 | 0 | 0,051 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 30,287 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2024 | 2297,047 | 34096,903 | 0 | 2,129 | 33294,884 | 0 | 2,101 | 22740 | 3 |
| 20.02.2024 | 2423,853 | 35464,545 | 0 | 2,181 | 34629,344 | 0 | 2,153 | 23484 | 3 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2024 7:26:49