

#121345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828
7815
ТВ7
16037877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,785	0	55,934	0	0	54,299	0	0	24	0	0	0	82	52,2	0,4	0,22	-
22.02.2025	5,478	0	42,798	0	0	41,657	0	0	24	0	0	0	77,9	46,5	0,4	0,22	-
23.02.2025	5,403	0	45,489	0	0	44,323	0	0	24	0	0	0	76,2	47,1	0,39	0,22	-
24.02.2025	5,414	0	48,952	0	0	47,745	0	0	24	0	0	0	74,6	47,5	0,4	0,22	-
25.02.2025	5,39	0	52,729	0	0	51,49	0	0	24	0	0	0	72,5	47,5	0,39	0,22	-
26.02.2025	5,118	0	47,987	0	0	46,865	0	0	24	0	0	0	72,3	46,2	0,4	0,22	-
27.02.2025	4,938	0	48,216	0	0	47,138	0	0	24	0	0	0	70,5	45,6	0,4	0,22	-
28.02.2025	5,345	0	52,361	0	0	51,165	0	0	24	0	0	0	71,4	46,5	0,39	0,22	-
01.03.2025	5,278	0	46,489	0	0	45,375	0	0	24	0	0	0	73,3	45,5	0,4	0,22	-
02.03.2025	4,732	0	40,779	0	0	39,809	0	0	24	0	0	0	73,1	44,7	0,4	0,22	-
03.03.2025	4,521	0	41,669	0	0	40,724	0	0	24	0	0	0	71,1	44,6	0,4	0,22	-
04.03.2025	4,238	0	38,815	0	0	37,945	0	0	24	0	0	0	70,7	44	0,4	0,22	-
05.03.2025	4,076	0	36,736	0	0	35,926	0	0	24	0	0	0	70	43	0,4	0,22	-
06.03.2025	3,345	0	28,939	0	0	28,305	0	0	24	0	0	0	69,7	41,5	0,41	0,22	-
07.03.2025	3,681	0	34,388	0	0	33,631	0	0	24	0	0	0	69,9	43,8	0,4	0,22	-
08.03.2025	3,614	0	31,896	0	0	31,205	0	0	24	0	0	0	69,4	41,7	0,4	0,22	-
09.03.2025	3,173	0	26,747	0	0	26,174	0	0	24	0	0	0	68,8	39,9	0,4	0,22	-
10.03.2025	2,596	0	22,839	0	0	22,346	0	0	24	0	0	0	69,2	41,5	0,41	0,22	-
11.03.2025	4,215	0	39,576	0	0	38,696	0	0	24	0	0	0	70,4	44,4	0,4	0,22	-
12.03.2025	4,19	0	38,386	0	0	37,521	0	0	24	0	0	0	70,9	44,3	0,41	0,22	-
13.03.2025	4,56	0	41,715	0	0	40,726	0	0	24	0	0	0	72,9	46,2	0,39	0,22	-
14.03.2025	5,178	0	45,15	0	0	44,026	0	0	24	0	0	0	74,9	46,8	0,4	0,22	-
15.03.2025	4,63	0	38,859	0	0	37,888	0	0	24	0	0	0	75	45,9	0,4	0,22	-
16.03.2025	4,781	0	40,103	0	0	39,097	0	0	24	0	0	0	75,2	46,1	0,4	0,22	-
17.03.2025	4,966	0	42,81	0	0	41,718	0	0	24	0	0	0	75,9	47,5	0,39	0,22	-
18.03.2025	4,728	0	41,34	0	0	40,338	0	0	24	0	0	0	73,8	45,8	0,4	0,22	-
19.03.2025	4,398	0	39,877	0	0	38,961	0	0	24	0	0	0	71,7	44,8	0,4	0,22	-
20.03.2025	3,812	0	36,708	0	0	35,886	0	0	24	0	0	0	70,6	45,3	0,4	0,22	-
Итого:	128,583	0	1148,287	0	0	1120,979	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,712																

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	659,607	5995,305	0	0,033	5850,28	0	0,033	4428	483
20.03.2025	788,192	7143,591	0	0,033	6971,259	0	0,033	5100	483

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:51:43