

#126461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828
7815
ТВ7
16037877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,536	0	34,634	0	0,018	33,901	0	0,018	24	0	0	0	68,5	43,6	0,4	0,22	4,4
22.03.2025	3,708	0,003	32,384	0	0	31,676	0	0	24	0	0	0	69,6	41,6	0,4	0,22	5,6
23.03.2025	3,272	0	29,438	0	0	28,817	0	0	24	0	0	0	68,3	41,2	0,4	0,22	5,7
24.03.2025	3,757	0	34,976	0	0	34,224	0	0	24	0	0	0	69	42,9	0,4	0,22	6,8
25.03.2025	3,36	0	34,307	0	0	33,577	0	0	24	0	0	0	68,7	44,8	0,4	0,22	5,5
26.03.2025	3,707	0	34,932	0	0	34,195	0	0	24	0	0	0	68,4	42,5	0,4	0,22	4,4
27.03.2025	3,867	0	39,031	0	0	38,217	0	0	24	0	0	0	67,9	43,8	0,39	0,22	6,9
28.03.2025	2,776	0	27,054	0	0	26,505	0	0	24	0	0	0	67	42	0,4	0,22	5,7
29.03.2025	2,359	0	23,301	0	0	22,842	0	0	24	0	0	0	65,8	41,2	0,4	0,22	8,9
30.03.2025	3,109	0	29,032	0	0	28,449	0	0	24	0	0	0	66,5	40,4	0,4	0,22	9,9
31.03.2025	3,182	0	31,45	0	0	30,815	0	0	24	0	0	0	66,7	42	0,39	0,21	6,8
01.04.2025	3,165	0	32,835	0	0	32,17	0	0	24	0	0	0	66,9	43,4	0,4	0,22	5,9
02.04.2025	2,692	0	26,006	0	0	25,475	0	0	24	0	0	0	67,2	42	0,41	0,22	-
03.04.2025	2,342	0	21,565	0	0	21,123	0	0	24	0	0	0	67,2	40,8	0,41	0,22	-
04.04.2025	2,853	0	27,222	0	0	26,664	0	0	24	0	0	0	67,2	41,7	0,4	0,22	-
05.04.2025	4,114	0	36,092	0	0	35,288	0	0	24	0	0	0	70,5	42,7	0,41	0,22	-
06.04.2025	4,135	0	37,305	0	0	36,44	0	0	24	0	0	0	71,9	44,8	0,41	0,22	-
07.04.2025	4,403	0	40,134	0	0	39,199	0	0	24	0	0	0	72,1	45,3	0,41	0,22	-
08.04.2025	3,657	0	34,607	0	0	33,858	0	0	24	0	0	0	69,3	43,5	0,4	0,22	-
09.04.2025	3,855	0	36,915	0	0	36,106	0	0	24	0	0	0	69,8	44,4	0,4	0,22	-
10.04.2025	4,208	0	41,173	0	0	40,261	0	0	24	0	0	0	70,1	45,2	0,4	0,22	-
11.04.2025	3,594	0	35,318	0	0	34,57	0	0	24	0	0	0	68,5	43,7	0,4	0,22	-
12.04.2025	3,156	0	30,575	0	0	29,953	0	0	24	0	0	0	67	41,9	0,4	0,22	-
13.04.2025	1,871	0	17,899	0	0	17,556	0	0	24	0	0	0	64,9	39,4	0,41	0,22	-
14.04.2025	1,103	0	11,535	0	0	11,318	0	0	24	0	0	0	64,2	41	0,41	0,21	-
15.04.2025	0,392	0	7,206	0	0	7,076	0	0	24	0	0	0	62,7	49,5	0,38	0,18	-
16.04.2025	0,358	0	6,227	0	0	6,118	0	0	24	0	0	0	61,6	47,7	0,37	0,16	-
17.04.2025	0,497	0	8,805	0	0	8,646	0	0	24	0	0	0	62,7	49	0,36	0,15	-
18.04.2025	0,411	0	8,049	0	0	7,912	0	0	24	0	0	0	60,6	48,3	0,31	0,14	-
19.04.2025	0,606	0	7,959	0	0	7,823	0	0	24	0	0	0	60,7	42,2	0,26	0,13	-
20.04.2025	0,348	0	4,363	0	0	4,292	0	0	24	0	0	0	59	39,7	0,27	0,13	-
Итого:	84,393	0	822,329	0	0,018	805,066	0	0,018	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,157																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	788,192	7143,591	0	0,033	6971,259	0	0,033	5100	483
20.04.2025	872,585	7965,921	0	0,051	7776,326	0	0,05	5844	483

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:00:19