#296980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель	Примавера, ООО
Адрес потребителя	Мира 41-43, Калининград
Номер абонента	4828
Порядковый номер	7815
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16037877
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	4,816	0	64,07	0	0	62,843	0	0	24	0	0	0	64,9	46,6	0,4	0,22	-
22.03.2026	4,073	0	50,781	0	0	49,828	0	0	24	0	0	0	64	44,5	0,4	0,22	-
23.03.2026	3,517	0	35,443	0	0	34,757	0	0	24	0	0	0	65,1	40,9	0,41	0,22	-
24.03.2026	4,197	0	46,057	0	0	45,145	0	0	24	0	0	0	66	43,9	0,41	0,22	-
25.03.2026	3,569	0	35,709	0	0,012	35,023	0	0,012	24	0	0	0	65	40,7	0,42	0,22	-
26.03.2026	4,993	0,002	53,138	0	0	52,07	0	0	24	0	0	0	66,5	43,6	0,4	0,21	-
27.03.2026	5,395	0	64,376	0	0	63,055	0	0	24	0	0	0	67,3	46,9	0,4	0,22	-
28.03.2026	4,711	0	61,974	0	0	60,772	0	0	24	0	0	0	65,2	46,7	0,38	0,21	-
29.03.2026	4,285	0	42,394	0	0	41,564	0	0	24	0	0	0	65,6	41	0,39	0,21	-
30.03.2026	4,322	0	43,344	0	0	42,477	0	0	24	0	0	0	66,4	42,1	0,39	0,21	-
31.03.2026	4,884	0	52,086	0	0	51,027	0	0	24	0	0	0	67	44,2	0,38	0,21	-
01.04.2026	4,81	0	53,986	0	0	52,885	0	0	24	0	0	0	67,1	45,4	0,38	0,21	-
02.04.2026	5,071	0	58,555	0	0	57,312	0	0	24	0	0	0	68,6	47,5	0,38	0,21	-
03.04.2026	5,541	0	67,847	0	0	66,506	0	0	24	0	0	0	65,8	46	0,38	0,21	-
04.04.2026	5,667	0	59,066	0	0	57,856	0	0	24	0	0	0	67,2	43,9	0,39	0,21	-
05.04.2026	4,324	0	45,397	0	0	44,55	0	0	24	0	0	0	63,9	40,7	0,39	0,21	-
06.04.2026	4,507	0	46,057	0	0	45,173	0	0	24	0	0	0	64,8	41	0,39	0,21	-
07.04.2026	4,661	0	60,425	0	0	59,304	0	0	24	0	0	0	63,7	45	0,36	0,21	-
08.04.2026	4,774	0	63,424	0	0	62,212	0	0	24	0	0	0	64,7	46,4	0,38	0,21	-
09.04.2026	4,749	0	67,981	0	0	66,71	0	0	24	0	0	0	64	47,1	0,39	0,22	-
10.04.2026	4,264	0	59,206	0	0	58,115	0	0	24	0	0	0	63,5	46	0,39	0,22	-
11.04.2026	3,558	0	47,353	0	0	46,502	0	0	24	0	0	0	62,4	44,2	0,39	0,21	-
12.04.2026	3,157	0	37,575	0	0	36,934	0	0	24	0	0	0	60,9	40,6	0,39	0,21	-
13.04.2026	3,004	0	35,724	0	0	35,124	0	0	24	0	0	0	60,4	40	0,4	0,21	-
14.04.2026	2,929	0	33,859	0	0	33,284	0	0	24	0	0	0	60,7	39,7	0,39	0,21	-
15.04.2026	3,458	0	39,995	0	0	39,323	0	0	24	0	0	0	60,3	39,4	0,38	0,2	-
16.04.2026	3,644	0	52,04	0	0	51,132	0	0	24	0	0	0	61,7	44,7	0,39	0,21	-
17.04.2026	4,482	0	58,408	0	0	57,364	0	0	24	0	0	0	62,3	43,7	0,39	0,21	-
18.04.2026	3,607	0	48,653	0	0	47,71	0	0	24	0	0	0	65,1	47	0,39	0,21	-
19.04.2026	2,897	0	28,259	0	0	27,761	0	0	24	0	0	0	61,9	37	0,4	0,21	-
20.04.2026	3,091	0	35,505	0	0	34,895	0	0	24	0	0	0	61,1	40	0,39	0,21	-
Итого:	130,957	0	1548,687	0	0,012	1519,213	0	0,012	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,279																

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1777,882	21151,311	0	0,278	20670,802	0	0,175	13536	807
20.04.2026	1908,839	22699,997	0	0,29	22190,017	0	0,187	14280	807

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:09:04