

#77887#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828

Заводской номер счётчика 16037877	Показания прибора, ГДж 20.04.2024	Предыдущие показания, ГДж 27.03.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	37,407	3,823	33.584	8.021

Подпись исполнителя _____



#77886#

Отчёт за период с 27.03.2024 по 20.04.2024.

Номер абонента 4828
Порядковый номер 7815
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16037877
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
28.03.2024	9,1	2,084	0	17,79	0	0	17,402	0	0	24	0	0	0	69,6	41,1	0,42	0,2
29.03.2024	11,8	2,075	0	17,906	0	0	17,522	0	0	24	0	0	0	69,1	40,9	0,42	0,2
30.03.2024	10,7	1,766	0	13,391	0	0	13,11	0	0	24	0	0	0	68,3	36,2	0,43	0,2
31.03.2024	13,4	1,605	0	12,086	0	0	11,832	0	0	24	0	0	0	68,2	35,9	0,43	0,2
01.04.2024	16,7	1,635	0	14,689	0	0	14,378	0	0	24	0	0	0	68,4	41,3	0,43	0,2
02.04.2024	-	1,896	0	17,311	0	0	16,94	0	0	24	0	0	0	69	42,3	0,42	0,2
03.04.2024	-	3,555	0	35,928	0	0	35,05	0	0	24	0	0	0	74,1	49,9	0,42	0,21
04.04.2024	-	3,401	0	32,783	0	0	31,98	0	0	24	0	0	0	74,2	48,8	0,42	0,2
05.04.2024	-	2,199	0	19,395	0	0	18,97	0	0	24	0	0	0	69,7	42,1	0,43	0,2
06.04.2024	-	1,924	0	14,62	0	0	14,306	0	0	24	0	0	0	69	36,9	0,42	0,19
07.04.2024	-	1,847	0	15,204	0	0,001	14,875	0	0,001	24	0	0	0	69,3	39,6	0,42	0,19
08.04.2024	-	1,575	0	13,05	0	0	12,773	0	0	24	0	0	0	68,5	39,1	0,43	0,19
09.04.2024	-	1,445	0	11,974	0	0	11,726	0	0	24	0	0	0	67,6	38,3	0,41	0,19
10.04.2024	-	1,566	0	12,875	0	0	12,602	0	0	24	0	0	0	68,4	38,7	0,25	0,13
11.04.2024	-	1,809	0	15,41	0	0	15,077	0	0	24	0	0	0	69,1	40,4	0,23	0,11
12.04.2024	-	0,992	0	8,097	0	0	7,924	0	0	24	0	0	0	68,8	38,9	0,25	0,11
13.04.2024	-	0,286	0	2,795	0	0	2,743	0	0	24	0	0	0	63,6	38,7	0,25	0,11
14.04.2024	-	0,26	0	2,684	0	0	2,636	0	0	24	0	0	0	62	38,5	0,24	0,11
15.04.2024	-	0,284	0	4,175	0	0	4,097	0	0	24	0	0	0	64	47,5	0,24	0,12
16.04.2024	-	0,333	0	4,984	0	0	4,891	0	0	24	0	0	0	63,6	47,3	0,23	0,12
17.04.2024	-	0,094	0	3,869	0	0	3,839	0	0	24	0	0	0	39,8	36,9	0,13	0,08
18.04.2024	-	0,286	0	20,104	0	0	19,845	0	0	24	0	0	0	52,3	49,2	0,29	0,2
19.04.2024	-	0,396	0	5,254	0	0	5,153	0	0	24	0	0	0	64,9	46,6	0,39	0,19
20.04.2024	-	0,272	0	3,096	0	0	3,044	0	0	24	0	0	0	60,2	38,9	0,4	0,19
Итого:	11,2	33,585	0	319,47	0	0,001	312,715	0	0,001	576	0	0	0	65,9	41,42	0,35	0,17

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.03.2024	3,823	34,686	0	0,001	33,925	0	0,001	37	0
20.04.2024	37,407	354,155	0	0,002	346,641	0	0,002	613	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения