#14806#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель	Примавера, ООО
Адрес потребителя	Мира 41-43, Калининград
Номер абонента	4828
Порядковый номер	7815
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16037877
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	0,803	0	9,477	0	0	9,279	0	0	24	0	0	0	67,8	47,2	0,25	0,12	-
22.04.2023	0,818	0	8,336	0	0	8,172	0	0	24	0	0	0	65,6	41,7	0,24	0,11	-
23.04.2023	0,599	0	5,834	0	0	5,724	0	0	24	0	0	0	64,1	39,1	0,25	0,11	-
24.04.2023	0,459	0	6,454	0	0	6,342	0	0	24	0	0	0	60,7	43,5	0,32	0,25	-
25.04.2023	0,561	0	7,011	0	0	6,875	0	0	24	0	0	0	65,4	45,9	0,44	0,39	-
26.04.2023	0,596	0	7,611	0	0	7,461	0	0	24	0	0	0	66	46,9	0,43	0,39	-
27.04.2023	0,606	0	14,204	0	0	13,962	0	0	24	0	0	0	60,5	50,2	0,3	0,26	-
28.04.2023	0,747	0	9,109	0	0	8,925	0	0	24	0	0	0	66,6	46,7	0,43	0,39	-
29.04.2023	0,794	0	7,633	0	0	7,483	0	0	24	0	0	0	65,7	40,4	0,44	0,39	-
30.04.2023	0,798	0	7,329	0	0	7,184	0	0	24	0	0	0	65,9	39,3	0,44	0,39	-
01.05.2023	0,419	0	5,586	0	0	5,481	0	0	24	0	0	0	64,1	45,8	0,44	0,39	-
02.05.2023	0,479	0	6,218	0	0	6,099	0	0	24	0	0	0	64,6	45,9	0,44	0,4	-
03.05.2023	0,654	0	8,544	0	0	8,373	0	0	24	0	0	0	66,3	47,6	0,44	0,39	-
04.05.2023	0,573	0	7,457	0	0	7,313	0	0	24	0	0	0	65,2	46,6	0,44	0,39	-
05.05.2023	0,698	0	9,179	0	0	8,996	0	0	24	0	0	0	66,2	47,7	0,44	0,39	-
06.05.2023	0,631	0	6,137	0	0	6,022	0	0	24	0	0	0	64,3	39,2	0,44	0,39	-
07.05.2023	0,524	0	5,201	0	0	5,106	0	0	24	0	0	0	63,2	38,7	0,44	0,39	-
08.05.2023	0,531	0	7,179	0	0	7,038	0	0	24	0	0	0	65,7	47,7	0,44	0,39	-
09.05.2023	0,507	0	7,069	0	0	6,932	0	0	24	0	0	0	65,1	47,7	0,44	0,39	-
10.05.2023	0,562	0	12,355	0	0	12,137	0	0	24	0	0	0	62,1	51	0,42	0,38	-
11.05.2023	0,575	0	43,947	0	0	43,394	0	0	24	0	0	0	52	48,8	0,41	0,37	-
12.05.2023	0,765	0	48,107	0	0	47,469	0	0	24	0	0	0	53,5	49,7	0,4	0,37	-
13.05.2023	0,592	0	26,148	0	0	25,843	0	0	24	0	0	0	50,1	44,6	0,4	0,37	-
14.05.2023	0,4	0	29,606	0	0	29,29	0	0	24	0	0	0	48	44,8	0,4	0,37	-
15.05.2023	0,541	0	46,18	0	0	45,606	0	0	24	0	0	0	51,6	48,8	0,4	0,36	-
16.05.2023	0,458	0	45,416	0	0	44,854	0	0	24	0	0	0	51,6	49,2	0,41	0,37	-
17.05.2023	0,497	0	47,036	0	0	46,427	0	0	24	0	0	0	52,8	50,3	0,41	0,38	-
18.05.2023	0,43	0	34,795	0	0	34,421	0	0	24	0	0	0	48,1	45,2	0,37	0,34	-
19.05.2023	0,661	0	49,688	0	0	49,05	0	0	24	0	0	0	52,5	49,3	0,41	0,37	-
20.05.2023	0,582	0	31,929	0	0	31,567	0	0	24	0	0	0	49,5	45,1	0,41	0,37	-
Итого:	17,86	0	560,775	0	0	552,825	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,266																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	1824,053	25323,333	0	1,536	24691,466	0	1,516	16140	3
20.05.2023	1841,914	25884,108	0	1,536	25244,292	0	1,516	16860	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:24:19