

#130929#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828
7815
ТВ7
16037877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,246	0	10,939	0	0	10,781	0	0	24	0	0	0	55,3	50,2	0,35	0,27	-
22.04.2025	0,358	0	6,094	0	0	5,987	0	0	24	0	0	0	61,6	47,3	0,44	0,4	-
23.04.2025	0,434	0	7,665	0	0	7,527	0	0	24	0	0	0	62,6	48,8	0,44	0,4	-
24.04.2025	0,56	0	9,306	0	0	9,137	0	0	24	0	0	0	63	48,4	0,44	0,4	-
25.04.2025	0,612	0	10,625	0	0	10,437	0	0	24	0	0	0	62	48,1	0,44	0,4	-
26.04.2025	0,511	0	6,645	0	0	6,537	0	0	24	0	0	0	59,3	40,6	0,44	0,4	-
27.04.2025	0,512	0	6,684	0	0	6,579	0	0	24	0	0	0	58,3	39,7	0,44	0,4	-
28.04.2025	0,395	0	6,989	0	0	6,87	0	0	24	0	0	0	60,9	47,2	0,45	0,4	-
29.04.2025	0,341	0	6,342	0	0	6,237	0	0	24	0	0	0	60,1	47	0,45	0,4	-
30.04.2025	0,322	0	6,287	0	0	6,186	0	0	24	0	0	0	59,2	46,7	0,45	0,4	-
01.05.2025	0,365	0	7,234	0	0	7,116	0	0	24	0	0	0	59,3	47	0,45	0,4	-
02.05.2025	0,384	0	8,391	0	0	8,255	0	0	24	0	0	0	59,5	48,4	0,45	0,4	-
03.05.2025	0,372	0	7	0	0	6,908	0	0	24	0	0	0	52,9	40,6	0,43	0,39	-
04.05.2025	0,303	0	4,459	0	0	4,395	0	0	24	0	0	0	55,7	39,3	0,44	0,4	-
05.05.2025	0,318	0	6,984	0	0	6,874	0	0	24	0	0	0	58,3	47,2	0,44	0,4	-
06.05.2025	0,189	0	11,097	0	0	10,946	0	0	24	0	0	0	54,3	50,1	0,43	0,38	-
07.05.2025	0,387	0	8,156	0	0	8,023	0	0	24	0	0	0	59,4	47,8	0,43	0,4	-
08.05.2025	0,708	0	14,194	0	0	13,946	0	0	24	0	0	0	61,8	49,7	0,44	0,39	-
09.05.2025	0,463	0	9,925	0	0	9,764	0	0	24	0	0	0	59,4	48,1	0,43	0,39	-
10.05.2025	0,332	0	5,355	0	0	5,279	0	0	24	0	0	0	55,5	40,5	0,44	0,39	-
11.05.2025	0,297	0	5,109	0	0	5,038	0	0	24	0	0	0	54,7	40,6	0,44	0,39	-
12.05.2025	0,305	0	6,693	0	0	6,59	0	0	24	0	0	0	57,6	46,5	0,43	0,39	-
13.05.2025	0,328	0	7,035	0	0	6,922	0	0	24	0	0	0	59,1	47,8	0,43	0,4	-
14.05.2025	0,261	0	6,554	0	0	6,456	0	0	24	0	0	0	56,6	47	0,42	0,39	-
15.05.2025	0,323	0	7,399	0	0	7,283	0	0	24	0	0	0	58,2	47,6	0,43	0,39	-
16.05.2025	0,422	0	9,186	0	0	9,035	0	0	24	0	0	0	59,8	48,6	0,43	0,4	-
17.05.2025	0,394	0	6,054	0	0	5,965	0	0	24	0	0	0	56,5	40,7	0,44	0,4	-
18.05.2025	0,387	0	5,608	0	0	5,526	0	0	24	0	0	0	55,9	39,2	0,44	0,4	-
19.05.2025	0,327	0	6,97	0	0	6,86	0	0	24	0	0	0	58,5	47,1	0,43	0,39	-
20.05.2025	0,318	0	6,669	0	0	6,562	0	0	24	0	0	0	59,1	47,5	0,43	0,38	-
Итого:	11,474	0	227,648	0	0	224,021	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,741																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	872,585	7965,921	0	0,051	7776,326	0	0,05	5844	483
20.05.2025	884,062	8193,567	0	0,051	8000,345	0	0,05	6564	483

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 12:56:30