

#14795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель	Примавера, ООО
Адрес потребителя	Мира 41-43, Калининград
Номер абонента	4828
Порядковый номер	7815
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16037877
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,619	0	5,751	0	0	5,637	0	0	24	0	0	0	66,2	40	0,45	0,37	-
22.05.2022	0,591	0	6,352	0	0	6,225	0	0	24	0	0	0	66,6	43,9	0,45	0,37	-
23.05.2022	0,549	0	6,793	0	0	6,653	0	0	24	0	0	0	67,4	47,7	0,45	0,37	-
24.05.2022	0,619	0	8,006	0	0	7,841	0	0	24	0	0	0	67,6	48,7	0,45	0,37	-
25.05.2022	0,658	0	8,191	0	0,12	8,023	0	0,119	24	0	0	0	67,2	48,2	0,44	0,38	-
26.05.2022	0,589	0,023	7,74	0	0	7,584	0	0	24	0	32752	0	66,6	48,1	0,43	0,38	-
27.05.2022	0,82	0	16,972	0	0,069	16,601	0	0,068	24	0	0	0	69,8	58,2	0,43	0,39	-
28.05.2022	0,807	0,013	7,134	0	0	6,991	0	0	24	0	0	0	66,3	38,7	0,44	0,38	-
29.05.2022	0,579	0	5,586	0	0	5,478	0	0	24	0	0	0	65,3	40,1	0,44	0,38	-
30.05.2022	0,576	0	7,046	0	0	6,905	0	0	24	0	0	0	66,3	46,4	0,43	0,38	-
31.05.2022	0,716	0	8,443	0	0	8,268	0	0	24	0	0	0	67,5	46,8	0,43	0,38	-
01.06.2022	0,724	0	8,733	0	0	8,556	0	0	24	0	0	0	66,8	46,6	0,43	0,38	-
02.06.2022	0,765	0	8,86	0	0	8,677	0	0	24	0	0	0	67,6	46,6	0,43	0,38	-
03.06.2022	0,9	0	10,48	0	0	10,261	0	0	24	0	0	0	68,1	47,1	0,43	0,38	-
04.06.2022	0,933	0	8,052	0	0	7,887	0	0	24	0	0	0	67,1	38,9	0,43	0,38	-
05.06.2022	0,707	0	6,281	0	0	6,156	0	0	24	0	0	0	66,1	38,7	0,43	0,38	-
06.06.2022	0,691	0	8,422	0	0	8,249	0	0	24	0	0	0	67,3	47,3	0,43	0,38	-
07.06.2022	0,695	0	8,116	0	0	7,95	0	0	24	0	0	0	67,2	46,4	0,44	0,37	-
08.06.2022	0,653	0	8,955	0	0	8,777	0	0	24	0	0	0	66,1	48,3	0,45	0,37	-
09.06.2022	0,624	0	7,451	0	0	7,302	0	0	24	0	0	0	66,4	46	0,45	0,37	-
10.06.2022	0,912	0	10,32	0	0	10,103	0	0	24	0	0	0	68,3	46,7	0,45	0,37	-
11.06.2022	0,893	0	7,698	0	0	7,539	0	0	24	0	0	0	67,3	39	0,45	0,37	-
12.06.2022	0,771	0	6,865	0	0	6,728	0	0	24	0	0	0	66,4	39,1	0,45	0,37	-
13.06.2022	0,701	0	8,464	0	0	8,289	0	0	24	0	0	0	67,5	47,3	0,45	0,37	-
14.06.2022	0,718	0	8,511	0	0	8,337	0	0	24	0	0	0	67,2	46,6	0,45	0,37	-
15.06.2022	0,669	0	7,871	0	0	7,711	0	0	24	0	0	0	66,8	46,1	0,45	0,37	-
16.06.2022	0,739	0	8,988	0	0	8,8	0	0	24	0	0	0	67,9	47,8	0,45	0,37	-
17.06.2022	0,763	0	8,998	0	0	8,81	0	0	24	0	0	0	67,8	47,2	0,45	0,37	-
18.06.2022	0,798	0	7,057	0	0	6,915	0	0	24	0	0	0	66,7	39,1	0,46	0,37	-
19.06.2022	0,69	0	6,305	0	0	6,182	0	0	24	0	0	0	65,7	39,1	0,46	0,37	-
20.06.2022	0,542	0	7,173	0	0	7,028	0	0	24	0	0	0	66,6	48,2	0,45	0,37	-
Итого:	22,011	0	251,614	0	0,189	246,463	0	0,187	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,257																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	909,957	15835,26	0	1,121	15436,589	0	1,106	8100	3
20.06.2022	931,967	16086,875	0	1,31	15683,052	0	1,293	8844	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:35:13