#88417#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель	Примавера, ООО
Адрес потребителя	Мира 41-43, Калининград
Номер абонента	4828
Порядковый номер	7815
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16037877
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,279	0	4,494	0	0	4,408	0	0	24	0	0	0	64,7	49,6	0,45	0,39	-
22.05.2024	0,284	0	3,922	0	0	3,849	0	0	24	0	0	0	64,3	46,6	0,45	0,39	-
23.05.2024	0,285	0	4,035	0	0	3,959	0	0	24	0	0	0	64,1	47	0,46	0,39	-
24.05.2024	0,382	0	5,274	0	0	5,17	0	0	24	0	0	0	65,6	47,9	0,46	0,39	-
25.05.2024	0,258	0	3,141	0	0	3,086	0	0	24	0	0	0	61,7	41,8	0,46	0,38	-
26.05.2024	0,228	0	2,694	0	0	2,649	0	0	24	0	0	0	60	39,4	0,46	0,39	-
27.05.2024	0,285	0	4,262	0	0	4,181	0	0	24	0	0	0	64,7	48,4	0,46	0,39	-
28.05.2024	0,239	0	3,348	0	0	3,287	0	0	24	0	0	0	63,1	45,8	0,46	0,39	-
29.05.2024	0,264	0	3,666	0	0	3,598	0	0	24	0	0	0	63,9	46,4	0,46	0,4	-
30.05.2024	0,335	0	4,644	0	0	4,554	0	0	24	0	0	0	65,1	47,5	0,47	0,41	-
31.05.2024	0,286	0	3,96	0	0	3,885	0	0	24	0	0	0	64,5	46,9	0,47	0,41	-
01.06.2024	0,195	0	2,338	0	0	2,299	0	0	24	0	0	0	59,6	39,4	0,47	0,41	-
02.06.2024	0,183	0	2,271	0	0	2,235	0	0	24	0	0	0	58,9	39,3	0,47	0,41	-
03.06.2024	0,255	0	3,566	0	0	3,5	0	0	24	0	0	0	63,7	46,4	0,47	0,41	-
04.06.2024	0,327	0	4,411	0	0	4,326	0	0	24	0	0	0	65,1	47,1	0,46	0,4	-
05.06.2024	0,316	0	4,168	0	0	4,087	0	0	24	0	0	0	65,1	46,6	0,47	0,41	-
06.06.2024	0,317	0	4,415	0	0	4,328	0	0	24	0	0	0	65,8	48,3	0,47	0,41	-
07.06.2024	0,365	0	5,089	0	0	4,989	0	0	24	0	0	0	65,6	48,1	0,47	0,41	-
08.06.2024	0,244	0	2,725	0	0	2,679	0	0	24	0	0	0	60,9	39,1	0,46	0,41	-
09.06.2024	0,202	0	2,425	0	0	2,386	0	0	24	0	0	0	59,4	39,2	0,47	0,41	-
10.06.2024	0,288	0	4,074	0	0	3,996	0	0	24	0	0	0	64,7	47,5	0,47	0,41	-
11.06.2024	0,297	0	4,069	0	0	3,991	0	0	24	0	0	0	64,6	46,8	0,46	0,39	-
12.06.2024	0,286	0	3,898	0	0	3,824	0	0	24	0	0	0	64,1	46,2	0,46	0,38	-
13.06.2024	0,295	0	3,956	0	0	3,881	0	0	24	0	0	0	64,7	46,6	0,46	0,39	-
14.06.2024	0,314	0	4,19	0	0	4,11	0	0	24	0	0	0	64,8	46,6	0,46	0,39	-
15.06.2024	0,291	0	3,1	0	0	3,045	0	0	24	0	0	0	62,3	39,5	0,46	0,38	-
16.06.2024	0,328	0	3,372	0	0	3,311	0	0	24	0	0	0	63	39,3	0,46	0,38	-
17.06.2024	0,26	0	3,5	0	0	3,435	0	0	24	0	0	0	64	46	0,46	0,38	-
18.06.2024	0,449	0	5,901	0	0	5,783	0	0	24	0	0	0	66,7	48,1	0,46	0,38	-
19.06.2024	0,388	0	5,126	0	0	5,023	0	0	24	0	0	0	66,4	48	0,46	0,38	-
20.06.2024	0,533	0	6,719	0	0	6,581	0	0	24	0	0	0	67,4	48	0,46	0,38	-
Итого:	9,258	0	122,753	0	0	120,435	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,211																

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	65,049	629,285	0	0,012	615,873	0	0,012	1333	0
20.06.2024	74,306	752,038	0	0,012	736,308	0	0,012	2077	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2024 7:28:25