

#133953#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828
7815
ТВ7
16037877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,276	0	6,449	0	0	6,35	0	0	24	0	0	0	57,5	47,2	0,43	0,37	-
22.05.2025	0,323	0	7,57	0	0	7,448	0	0	24	0	0	0	59,1	48,7	0,45	0,38	-
23.05.2025	0,344	0	7,589	0	0	7,468	0	0	24	0	0	0	58,7	47,7	0,45	0,38	-
24.05.2025	0,467	0	6,464	0	0	6,364	0	0	24	0	0	0	57,6	40,1	0,45	0,38	-
25.05.2025	0,356	0	5,169	0	0	5,093	0	0	24	0	0	0	56,2	39,5	0,45	0,38	-
26.05.2025	0,257	0	7,794	0	0	7,682	0	0	24	0	0	0	55,5	47,6	0,46	0,38	-
27.05.2025	0,037	0	34,339	0	0	33,954	0	0	24	0	0	0	49,2	53,2	0,47	0,37	-
28.05.2025	0,004	0	3,864	0	0	3,836	0	0	24	0	0	0	39,9	42,2	0,17	0,14	-
29.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	14	20,9	0,01	0,01	-
30.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	11,1	20,2	0,01	0,01	-
31.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	9,9	19,8	0,01	0,01	-
01.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	8,9	19,5	0,01	0,01	-
02.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	8,4	19,4	0,01	0,01	-
03.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	7,9	19,3	0,01	0,01	-
04.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	9,8	17,3	0,19	0,15	-
05.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	13	3,7	4,2	0,37	0,29	-
06.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	22,7	22,9	0,22	0,17	-
07.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	15	17	17,2	0,01	0,01	-
08.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	17	17,1	0,01	0,01	-
09.06.2025	0,009	0	4,78	0	0	4,749	0	0	24	0	0	0	37,2	39,1	0,01	0,01	-
10.06.2025	0,166	0	49,289	0	0	48,868	0	0	24	0	0	0	42,5	42,8	0,27	0,31	-
11.06.2025	0,48	0	6,887	0	0	6,767	0	0	24	0	0	0	61,6	44,7	0,42	0,4	-
12.06.2025	0,586	0	8,035	0	0	7,89	0	0	24	0	0	0	62,8	45,1	0,42	0,41	-
13.06.2025	0,723	0	17,74	0	0	17,459	0	0	24	0	0	0	58,7	48,8	0,42	0,4	-
14.06.2025	0,711	0	22,365	0	0	22,108	0	0	24	0	0	0	49,7	42	0,43	0,39	-
15.06.2025	0,506	0	23,89	0	0	23,642	0	0	24	0	0	0	47,3	42,2	0,43	0,39	-
16.06.2025	0,687	0	45,864	0	0	45,261	0	0	24	0	0	0	53,1	49,5	0,43	0,39	-
17.06.2025	0,59	0	43,135	0	0	42,569	0	0	24	0	0	0	53,1	49,8	0,43	0,39	-
18.06.2025	0,652	0	44,169	0	0,004	43,576	0	0,004	24	0	0	0	53,8	50,2	0,43	0,39	-
19.06.2025	0,669	0,001	45,611	0	0	44,995	0	0	24	0	0	0	53,9	50,4	0,43	0,39	-
20.06.2025	0,811	0	48,801	0	0	48,137	0	0	24	0	0	0	54,2	50,2	0,43	0,39	-
Итого:	8,654	0	439,804	0	0,004	434,216	0	0,004	692	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,067																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

692

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	884,062	8193,567	0	0,051	8000,345	0	0,05	6564	483
20.06.2025	892,716	8633,37	0	0,055	8434,562	0	0,054	7256	535

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 14:11:12