

#133634#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 29.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Примавера, ООО
Мира 41-43, Калининград
4828

Заводской номер счётчика 16037877	Показания прибора, ГДж 29.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	897,917	892,716	5.201	1.242

Подпись исполнителя _____



#133633#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 29.06.2025.

Номер абонента 4828
Порядковый номер 7815
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 16037877
Номер системы 1
Отчёт сформирован 03.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,55	0	23,504	0	0	23,253	0	0	24	0	0	0	48,1	42,5	0,43	0,4
22.06.2025	-	0,631	0	29,128	0	0	28,821	0	0	24	0	0	0	47,8	42,5	0,43	0,4
23.06.2025	-	0,592	0	45,596	0	0	45,006	0	0	24	0	0	0	52,8	49,7	0,43	0,4
24.06.2025	-	0,545	0	46,41	0	0	45,814	0	0	24	0	0	0	52,5	49,6	0,43	0,4
25.06.2025	-	0,452	0	34,495	0	0	34,141	0	0	24	0	0	0	47,1	43,9	0,43	0,4
26.06.2025	-	0,583	0	46,7	0	0	46,109	0	0	24	0	0	0	52,1	49,1	0,43	0,4
27.06.2025	-	0,769	0	52,729	0	0	52,02	0	0	24	0	0	0	53,8	50,2	0,43	0,4
28.06.2025	-	0,54	0	25,167	0	0	24,904	0	0	24	0	0	0	47,6	42,5	0,43	0,4
29.06.2025	-	0,54	0	28,559	0	0	28,265	0	0	24	0	0	0	47,2	42,7	0,43	0,4
Итого:	-	5,202	0	332,288	0	0	328,333	0	0	216	0	0	0	49,89	45,86	0,43	0,4

Общее время работы системы 216 час.

Период нормальной работы системы 216 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	892,716	8633,37	0	0,055	8434,562	0	0,054	7256	535
29.06.2025	897,917	8965,657	0	0,055	8762,894	0	0,054	7472	535

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения