

#142389#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Примавера, ООО

Мира 41-43, Калининград

4828

7815

ТВ7

16037877

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,55	0	23,504	0	0	23,253	0	0	24	0	0	0	48,1	42,5	0,43	0,4	-
22.06.2025	0,631	0	29,128	0	0	28,821	0	0	24	0	0	0	47,8	42,5	0,43	0,4	-
23.06.2025	0,592	0	45,596	0	0	45,006	0	0	24	0	0	0	52,8	49,7	0,43	0,4	-
24.06.2025	0,545	0	46,41	0	0	45,814	0	0	24	0	0	0	52,5	49,6	0,43	0,4	-
25.06.2025	0,452	0	34,495	0	0	34,141	0	0	24	0	0	0	47,1	43,9	0,43	0,4	-
26.06.2025	0,583	0	46,7	0	0	46,109	0	0	24	0	0	0	52,1	49,1	0,43	0,4	-
27.06.2025	0,769	0	52,729	0	0	52,02	0	0	24	0	0	0	53,8	50,2	0,43	0,4	-
28.06.2025	0,54	0	25,167	0	0	24,904	0	0	24	0	0	0	47,6	42,5	0,43	0,4	-
29.06.2025	0,54	0	28,559	0	0	28,265	0	0	24	0	0	0	47,2	42,7	0,43	0,4	-
30.06.2025	0,481	0	43,197	0	0	42,657	0	0	24	0	0	0	51,8	49,1	0,43	0,4	-
01.07.2025	0,435	0	38,981	0	0	38,475	0	0	24	0	0	0	52,7	50	0,43	0,39	-
02.07.2025	0,443	0	36,396	0	0	35,925	0	0	24	0	0	0	52,6	49,6	0,43	0,39	-
03.07.2025	0,516	0	36,298	0	0	35,811	0	0	24	0	0	0	53,6	50,1	0,43	0,39	-
04.07.2025	0,571	0	40,455	0	0	39,918	0	0	24	0	0	0	53,3	49,9	0,43	0,39	-
05.07.2025	0,646	0	28,03	0	0	27,727	0	0	24	0	0	0	48,4	42,8	0,43	0,39	-
06.07.2025	0,503	0	24,538	0	0	24,284	0	0	24	0	0	0	47,3	42,4	0,43	0,39	-
07.07.2025	0,496	0	40,81	0	0	40,287	0	0	24	0	0	0	52,5	49,6	0,43	0,39	-
08.07.2025	0,639	0	44,544	0	0	43,944	0	0	24	0	0	0	53,8	50,4	0,43	0,39	-
09.07.2025	0,6	0	41,911	0	0	41,35	0	0	24	0	0	0	53,6	50,2	0,43	0,39	-
10.07.2025	0,509	0	40,081	0	0	39,558	0	0	24	0	0	0	53,1	50	0,43	0,39	-
11.07.2025	0,588	0	50,21	0	0	49,558	0	0	24	0	0	0	52,7	49,9	0,42	0,39	-
12.07.2025	0,451	0	24,859	0	0	24,606	0	0	24	0	0	0	46,9	42,5	0,42	0,39	-
13.07.2025	0,366	0	23,375	0	0	23,144	0	0	24	0	0	0	46,2	42,5	0,42	0,39	-
14.07.2025	0,435	0	40,14	0	0	39,642	0	0	24	0	0	0	51,7	49,1	0,42	0,39	-
15.07.2025	0,44	0	36	0	0	35,535	0	0	24	0	0	0	52,7	49,7	0,42	0,38	-
16.07.2025	0,622	0	44,101	0	0	43,508	0	0	24	0	0	0	53,9	50,5	0,42	0,38	-
17.07.2025	0,58	0	41,241	0	0	40,69	0	0	24	0	0	0	53,6	50,2	0,43	0,39	-
18.07.2025	0,77	0	48,302	0	0	47,639	0	0	24	0	0	0	54,4	50,6	0,43	0,39	-
19.07.2025	0,554	0	25,491	0	0	25,219	0	0	24	0	0	0	48	42,8	0,43	0,39	-
20.07.2025	0,499	0	24,192	0	0	23,939	0	0	24	0	0	0	47,6	42,6	0,43	0,39	-
Итого:	16,346	0	1105,44	0	0	1091,749	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,904																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	892,716	8633,37	0	0,055	8434,562	0	0,054	7256	535
20.07.2025	909,062	9738,811	0	0,055	9526,309	0	0,054	7976	535

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.07.2025 7:36:17