

# #14808#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель	Примавера, ООО
Адрес потребителя	Мира 41-43, Калининград
Номер абонента	4828
Порядковый номер	7815
Тип теплосчётчика	ТВ7
Заводской номер	16037877
Номер системы	1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,132	0	4,329	0	0	4,255	0	0	24	0	0	0	61,1	53,7	0,42	0,37	-
22.07.2021	0,125	0	5,876	0	0	5,77	0	0	24	0	0	0	62,9	57,7	0,42	0,37	-
23.07.2021	0,136	0	6,389	0	0	6,273	0	0	24	0	0	0	62,9	57,7	0,42	0,38	-
24.07.2021	0,129	0	4,135	0	0	4,064	0	0	24	0	0	0	61,4	53,8	0,42	0,37	-
25.07.2021	0,11	0	3,8	0	0	3,735	0	0	24	0	0	0	61	54	0,42	0,37	-
26.07.2021	0,111	0	3,694	0	0	3,631	0	0	24	0	0	0	60,7	53,4	0,42	0,37	-
27.07.2021	0,114	0	4,423	0	0	4,346	0	0	24	0	0	0	61,6	55,3	0,42	0,37	-
28.07.2021	0,149	0	6,144	0	0	6,029	0	0	24	0	0	0	63,8	57,9	0,43	0,37	-
29.07.2021	0,139	0	4,778	0	0	4,693	0	0	24	0	0	0	62,1	55	0,43	0,37	-
30.07.2021	0,137	0	6,705	0	0	6,59	0	0	24	0	0	0	61,1	56,1	0,43	0,38	-
31.07.2021	0,108	0	2,95	0	0	2,903	0	0	24	0	0	0	58,8	49,9	0,43	0,38	-
01.08.2021	0,101	0	3,68	0	0	3,617	0	0	24	0	0	0	61	54,3	0,43	0,38	-
02.08.2021	0,141	0	7,05	0	0	6,919	0	0	24	0	0	0	63,8	58,9	0,43	0,38	-
03.08.2021	0,136	0	6,31	0	0	6,199	0	0	24	0	0	0	61,9	56,6	0,43	0,38	-
04.08.2021	0,013	0	0,711	0	0	0,704	0	0	24	0	0	0	47,4	43,3	0,16	0,15	-
05.08.2021	0	0	0,006	0	0	0,006	0	0	24	0	0	0	26,8	25	0	0	-
06.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	25	23,9	0	0	-
07.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24,4	23,3	0,01	0,01	-
08.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,9	22,6	0,02	0,03	-
09.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,5	22,3	0,03	0,03	-
10.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	23,2	22	0,03	0,03	-
11.08.2021	0,002	0	0,027	0	0,026	0,027	0	0,026	24	0	0	0	22,8	21,8	0,03	0,03	-
12.08.2021	0,006	0,002	0,086	0	0,084	0,086	0	0,084	24	0	0	0	22,3	21,7	0,03	0,03	-
13.08.2021	0	0,006	8,005	0	0	7,981	0	0	24	0	0	0	27,4	28	0,04	0,04	-
14.08.2021	0	0	15,757	0	0	15,712	0	0	24	0	0	0	27,2	27,7	0,09	0,09	-
15.08.2021	0	0	10,135	0	0	10,111	0	0	24	0	0	0	25,4	25,7	0,18	0,18	-
16.08.2021	0	0	8,925	0	0	8,909	0	0	24	0	0	0	23,1	23,2	0,23	0,23	-
17.08.2021	0,082	0	39,173	0	0	38,994	0	0	24	0	0	0	31	30,5	0,34	0,32	-
18.08.2021	0,171	0	5,164	0	0	5,068	0	0	24	0	0	0	63,9	55,8	0,44	0,36	-
19.08.2021	0,18	0	7,784	0	0	7,638	0	0	24	0	0	0	63,9	58,3	0,44	0,37	-
20.08.2021	0,252	0	7,295	0	0	7,158	0	0	24	0	0	0	64	55,7	0,43	0,37	-
Итого:	2,474	0	173,331	0	0,11	171,418	0	0,11	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,591																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	5,091	182,656	0	0,25	179,499	0	0,246	804	3
20.08.2021	7,565	355,986	0	0,36	350,917	0	0,356	1548	3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.08.2021 9:37:40