

#14784#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой квартал, ООО, УК
Родителява 16-22, Калининград
7317
ВКТ-7
00209823
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2021	3,837	-0,053	123,42	123,27	120,31	122,22	-1,91	24	0	0	75,2	42,6	32,57	0,6	0,4	2
25.01.2021	3,846	-0,054	123,94	123,8	120,85	122,73	-1,88	24	0	0	75,3	42,9	32,47	0,6	0,4	1,4
26.01.2021	3,876	-0,053	120,4	120,2	117,25	119,13	-1,88	24	0	0	77,1	43,4	33,73	0,6	0,4	1,5
27.01.2021	3,952	-0,059	124,31	124,05	121,05	122,88	-1,83	24	0	0	77,3	44	33,3	0,6	0,4	1,5
28.01.2021	4,157	-0,074	139,37	139,16	135,76	137,81	-2,05	24	0	0	76,4	45,1	31,26	0,6	0,4	-0,9
29.01.2021	4,592	-0,069	134,41	133,79	130,51	132,47	-1,96	24	0	0	81,6	45,8	35,84	0,6	0,4	-4,4
30.01.2021	4,291	-0,062	122,34	121,83	118,79	120,67	-1,88	24	0	0	81,7	44,9	36,82	0,6	0,4	-0,2
31.01.2021	4,37	-0,071	128,86	128,4	125,19	127,18	-1,99	24	0	0	80,8	45,2	35,62	0,6	0,4	0
01.02.2021	4,54	-0,073	134,62	134,11	130,75	132,78	-2,03	24	0	0	81,2	45,8	35,39	0,6	0,4	-3,1
02.02.2021	4,607	-0,072	134,08	133,48	130,08	132,13	-2,05	24	0	0	82,8	46,7	36,12	0,6	0,4	-3,2
03.02.2021	4,268	-0,063	120,73	120,2	117,21	119,03	-1,82	24	0	0	82,1	45	37,08	0,6	0,4	-0,6
04.02.2021	4,52	-0,071	127,01	126,42	123,14	125,14	-2	24	0	0	83,8	46,3	37,44	0,6	0,4	-4,4
05.02.2021	4,639	-0,064	121,26	120,45	117,36	119,22	-1,86	24	0	0	86,6	46,4	40,22	0,6	0,4	-4,4
06.02.2021	5,32	-0,075	141,96	140,81	137,14	139,18	-2,04	24	0	0	89,1	49,6	39,46	0,6	0,4	-12,8
07.02.2021	5,671	-0,081	150,68	149,35	145,47	147,54	-2,07	24	0	0	90,2	50,6	39,62	0,6	0,4	-14,3
08.02.2021	5,725	-0,082	151,85	150,48	146,6	148,64	-2,04	24	0	0	90,5	50,8	39,7	0,6	0,4	-11,3
09.02.2021	5,734	-0,082	153,02	151,64	147,73	149,78	-2,05	24	0	0	90,3	50,9	39,45	0,6	0,4	-9
10.02.2021	5,699	-0,074	148,99	147,55	143,8	145,76	-1,96	24	0	0	90,6	50,3	40,23	0,6	0,4	-14
11.02.2021	5,776	-0,073	148,64	147,19	143,48	145,45	-1,97	24	0	0	90,4	49,6	40,9	0,6	0,4	-11,1
12.02.2021	5,521	-0,072	145,4	144,06	140,4	142,35	-1,95	24	0	0	89,7	49,8	39,95	0,6	0,4	-9,6
13.02.2021	4,749	-0,058	129,17	128,26	125,22	126,97	-1,75	24	0	0	84,3	45,8	38,53	0,6	0,4	-0,1
14.02.2021	4,338	-0,051	117,45	116,73	113,96	115,65	-1,69	24	0	0	82,7	44	38,68	0,6	0,4	0,6
15.02.2021	4,367	-0,052	113,87	113,04	110,34	112,01	-1,67	24	0	0	84,9	44,7	40,21	0,6	0,4	-1,7
16.02.2021	4,447	-0,055	118,51	117,67	114,82	116,53	-1,71	24	0	0	84,9	45,5	39,38	0,6	0,4	-3,5
17.02.2021	4,77	-0,061	131,3	130,36	127,23	129,02	-1,79	24	0	0	84,6	46,5	38,12	0,6	0,4	-7,1
18.02.2021	5,377	-0,072	152,33	151,1	147,41	149,35	-1,94	24	0	0	86,8	49,7	37,08	0,6	0,4	-10,8
19.02.2021	4,968	-0,061	140,01	138,93	135,64	137,38	-1,74	24	0	0	85,4	48,2	37,21	0,6	0,4	-5,1
20.02.2021	3,791	-0,047	113,05	112,55	109,95	111,52	-1,57	24	0	0	79	43,9	35,1	0,6	0,4	2,8
21.02.2021	3,652	-0,047	116,4	116	113,39	114,94	-1,55	24	0	0	76,3	43,5	32,77	0,6	0,4	4,5
22.02.2021	3,548	-0,041	114,09	113,63	111,18	112,58	-1,4	24	0	0	75,9	43,5	32,43	0,6	0,4	4,6
23.02.2021	3,467	-0,043	117,03	116,65	114,1	115,56	-1,46	24	0	0	75,2	44,3	30,93	0,6	0,4	-
Итого:	142,415	0	4058,5	4035,16	3936,11	3993,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	142,415															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2021	375,106	12517,2	12558,75	12206,58	12447,09
23.02.2021	517,521	16575,7	16593,91	16142,69	16440,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2021 8:40:06