

#71774#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057

Родительева 16-22, Калининград

5057

7317

ВКТ-7

00209823

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	3,603	-0,121	159,33	160,48	155,7	158,79	-3,09	24	0	0	71,2	47,1	24,07	0,6	0,4	-
25.01.2024	3,79	-0,129	167,46	168,65	163,65	166,87	-3,22	24	0	0	71,4	47,3	24,05	0,6	0,4	-
26.01.2024	4,005	-0,111	148,02	148,71	144,36	147,2	-2,84	24	0	0	75	46,3	28,62	0,6	0,4	-
27.01.2024	3,824	-0,109	145,26	146,03	141,7	144,53	-2,83	24	0	0	74,4	46,5	27,91	0,6	0,4	-
28.01.2024	3,7	-0,116	149,89	150,79	146,33	149,23	-2,9	24	0	0	73,2	47	26,19	0,6	0,4	-
29.01.2024	3,561	-0,111	146,17	147,02	142,66	145,45	-2,79	24	0	0	73,8	47,9	25,87	0,6	0,4	-
30.01.2024	3,77	-0,117	148,12	149,02	144,55	147,47	-2,92	24	0	0	73,6	46,6	27,02	0,6	0,4	-
31.01.2024	3,759	-0,119	153,58	154,73	150,01	153,19	-3,18	24	0	0	72	46	26,03	0,6	0,4	-
01.02.2024	3,826	-0,122	154,32	155,44	150,71	153,86	-3,15	24	0	0	72,6	46,3	26,33	0,6	0,4	-
02.02.2024	3,837	-0,119	151,79	152,85	148,2	151,31	-3,11	24	0	0	73	46,2	26,85	0,6	0,4	-
03.02.2024	3,574	-0,123	150,1	151,39	146,64	149,83	-3,19	24	0	0	71,8	46,5	25,37	0,6	0,4	-
04.02.2024	3,633	-0,135	160,64	162,13	157,09	160,5	-3,41	24	0	0	70,4	46,3	24,13	0,6	0,4	-
05.02.2024	3,695	-0,131	155,43	156,77	151,87	155,17	-3,3	24	0	0	71,9	46,5	25,32	0,6	0,4	-
06.02.2024	3,876	-0,122	150,04	151,07	146,37	149,51	-3,14	24	0	0	74,2	46,7	27,45	0,6	0,4	-
07.02.2024	3,982	-0,124	152,17	153,22	148,43	151,63	-3,2	24	0	0	74,3	46,4	27,83	0,6	0,4	-
08.02.2024	4,134	-0,117	142,55	143,21	138,79	141,74	-2,95	24	0	0	77,5	46,7	30,76	0,6	0,4	-
09.02.2024	4,222	-0,113	142,11	142,69	138,31	141,19	-2,88	24	0	0	78,1	46,6	31,47	0,6	0,4	-
10.02.2024	4,227	-0,116	142,85	143,47	139,02	141,96	-2,94	24	0	0	77,9	46,5	31,37	0,6	0,4	-
11.02.2024	4,102	-0,128	152,7	153,61	148,85	152,03	-3,18	24	0	0	75,3	46,7	28,56	0,6	0,4	-
12.02.2024	3,57	-0,127	152,43	153,72	148,94	152,11	-3,17	24	0	0	71,7	46,7	24,95	0,6	0,4	-
13.02.2024	3,627	-0,129	157,35	158,67	153,79	157,05	-3,26	24	0	0	71,3	46,7	24,56	0,6	0,4	-
14.02.2024	3,506	-0,124	153,41	154,72	149,93	153,09	-3,16	24	0	0	71,1	46,8	24,35	0,6	0,4	-
15.02.2024	3,33	-0,117	142,45	143,72	139,22	142,23	-3,01	24	0	0	71,5	46,6	24,91	0,6	0,4	-
16.02.2024	2,954	-0,111	130,98	132,22	127,98	130,85	-2,87	24	0	0	71,2	47,1	24,12	0,6	0,4	-
17.02.2024	3,36	-0,123	149,2	150,49	145,79	148,91	-3,12	24	0	0	71,5	47,4	24,06	0,6	0,4	-
18.02.2024	3,78	-0,123	153,14	154,2	149,48	152,61	-3,13	24	0	0	73,2	47	26,26	0,6	0,4	-
19.02.2024	3,922	-0,115	145,69	146,46	142,04	144,95	-2,91	24	0	0	75,2	46,7	28,56	0,6	0,4	-
20.02.2024	3,558	-0,111	144,23	145,04	140,67	143,48	-2,81	24	0	0	74,3	48,1	26,23	0,6	0,4	-
21.02.2024	3,545	-0,12	153,38	154,61	149,97	153,06	-3,09	24	0	0	70,3	45,7	24,57	0,6	0,4	-
22.02.2024	3,422	-0,118	144,42	145,7	141,15	144,25	-3,1	24	0	0	71,2	45,9	25,23	0,6	0,4	-
23.02.2024	3,289	-0,115	140,36	141,62	137,14	140,16	-3,02	24	0	0	71,3	46,3	24,98	0,6	0,4	-
Итого:	114,983	0	4639,57	4672,45	4529,34	4624,21	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,983															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2024	3030,43	113684,24	113402,04	110919,04	112255,68
23.02.2024	3145,413	118323,81	118074,49	115448,38	116879,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.02.2024 7:23:40