

#14785#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
 Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
 Номер абонента 5057
 Порядковый номер 7317
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209823
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,05	-0,043	107,37	107,2	104,8	106,23	-1,43	24	0	0	73,4	43,7	29,7	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,985	-0,047	110,14	110,13	107,61	109,16	-1,55	24	0	0	71,6	43,2	28,35	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	3,184	-0,048	119,82	119,76	117,08	118,68	-1,6	24	0	0	71,4	43,6	27,79	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	3,552	-0,05	133,03	132,82	129,97	131,59	-1,62	24	0	0	71,9	44,1	27,85	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	3,567	-0,05	128,32	128,1	125,26	126,89	-1,63	24	0	0	73,2	44,1	29,04	0,6	0,4	3
01.03.2021	3,619	-0,05	123,68	123,42	120,65	122,27	-1,62	24	0	0	74,4	43,9	30,55	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	3,548	-0,051	124,11	123,97	121,12	122,84	-1,72	24	0	0	73,7	43,8	29,91	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,743	-0,053	119,85	119,56	116,77	118,45	-1,68	24	0	0	76,6	43,9	32,67	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,724	-0,053	122,26	121,99	119,13	120,83	-1,7	24	0	0	75,9	44	31,89	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,96	-0,053	121,69	121,24	118,41	120,11	-1,7	24	0	0	78,6	44,5	34,07	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	4,003	-0,055	124,82	124,36	121,45	123,19	-1,74	24	0	0	78,1	44,5	33,57	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,862	-0,053	126,11	125,8	122,87	124,63	-1,76	24	0	0	76,2	44,2	32,05	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	4,07	-0,061	128,92	128,48	125,47	127,26	-1,79	24	0	0	77,8	44,8	33,06	0,6	0,4	0
09.03.2021	4,167	-0,059	122,43	121,88	118,93	120,71	-1,78	24	0	0	80,9	45,2	35,69	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,997	-0,057	119,48	119,03	116,16	117,9	-1,74	24	0	0	79,8	44,8	35,07	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	4,18	-0,059	130,01	129,55	126,48	128,3	-1,82	24	0	0	78,8	45,2	33,67	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	3,56	-0,057	124,24	124,2	121,22	123,05	-1,83	24	0	0	74,1	44,1	30,02	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	3,461	-0,062	137,66	137,73	134,55	136,41	-1,86	24	0	0	71,3	44,9	26,34	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	3,434	-0,07	143,25	143,5	140,08	142,12	-2,04	24	0	0	70,5	45,3	25,15	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	3,465	-0,075	142,37	142,7	139,17	141,31	-2,14	24	0	0	70,7	45,2	25,57	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	3,391	-0,074	138,48	138,79	135,37	137,46	-2,09	24	0	0	71	45,2	25,72	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	3,539	-0,07	144,83	144,97	141,5	143,49	-1,99	24	0	0	71,7	46,1	25,64	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	3,803	-0,07	142,61	142,6	139,26	141,25	-1,99	24	0	0	72,6	44,7	27,92	0,6	0,4	1
19.03.2021	4,133	-0,07	145,58	145,31	141,94	143,88	-1,94	24	0	0	75,2	45,5	29,73	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	4,176	-0,069	137,12	136,73	133,5	135,41	-1,91	24	0	0	77,4	45,4	31,91	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,922	-0,063	133,17	132,97	129,82	131,71	-1,89	24	0	0	75,5	44,6	30,88	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,753	-0,058	117,43	117,28	114,34	116,21	-1,87	24	0	0	77,4	43,8	33,54	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	3,427	-0,055	116,91	117,02	114,05	115,98	-1,93	24	0	0	74,3	43,6	30,76	0,6	0,4	-
Итого:	103,275	0	3585,69	3581,09	3496,96	3547,32	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,275															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	517,521	16575,7	16593,91	16142,69	16440,69
23.03.2021	620,796	20161,39	20175	19639,65	19988,01

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 13:57:31