

#121344#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057

Родительева 16-22, Калининград

5057

7317

ВКТ-7

00209823

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,737	0,038	146,86	144,01	143,35	142,49	0,86	24	0	0	73,1	47,4	25,76	0,6	0,4	-
25.02.2025	4	0,029	160,17	157,38	156,5	155,79	0,71	24	0	0	71,6	46,3	25,34	0,6	0,4	-
26.02.2025	3,834	0,025	146,29	143,68	142,95	142,33	0,62	24	0	0	71,4	44,8	26,62	0,6	0,4	-
27.02.2025	3,799	0,027	146,01	143,45	142,7	142,06	0,64	24	0	0	71,2	44,8	26,39	0,6	0,4	-
28.02.2025	3,856	0,023	151,86	149,31	148,44	147,87	0,57	24	0	0	71	45,2	25,8	0,6	0,4	-
01.03.2025	4,176	0,023	155,74	152,98	152,08	151,49	0,59	24	0	0	72,7	45,4	27,27	0,6	0,4	-
02.03.2025	4,014	0,026	154,21	151,54	150,67	150,05	0,62	24	0	0	71,9	45,5	26,43	0,6	0,4	-
03.03.2025	3,749	0,028	144,43	141,87	141,16	140,48	0,68	24	0	0	71,4	45	26,34	0,6	0,4	-
04.03.2025	3,647	0,022	142,67	140,24	139,44	138,89	0,55	24	0	0	71,1	45,1	25,97	0,6	0,4	-
05.03.2025	3,41	0,022	131,26	128,92	128,29	127,7	0,59	24	0	0	71,2	44,8	26,36	0,6	0,4	-
06.03.2025	3,286	0,026	126,65	124,3	123,78	123,12	0,66	24	0	0	71,1	44,8	26,29	0,6	0,4	-
07.03.2025	3,261	0,03	123,58	121,2	120,82	120,09	0,73	24	0	0	71	44,3	26,72	0,6	0,4	-
08.03.2025	3,233	0,028	124,33	121,96	121,5	120,81	0,69	24	0	0	71,1	44,8	26,34	0,6	0,4	-
09.03.2025	3,15	0,027	121,87	119,54	119,1	118,37	0,73	24	0	0	71,2	45	26,17	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,881	0,033	113,25	111,02	110,69	109,94	0,75	24	0	0	71	45,2	25,72	0,6	0,4	-
11.03.2025	3,498	0,03	142,33	139,86	139,14	138,44	0,7	24	0	0	70,8	45,9	24,9	0,6	0,4	-
12.03.2025	3,526	0,026	144,23	141,71	140,96	140,28	0,68	24	0	0	71	46,2	24,78	0,6	0,4	-
13.03.2025	3,853	0,03	149,67	146,98	146,22	145,5	0,72	24	0	0	72,1	46	26,1	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,985	0,033	148,16	145,29	144,59	143,83	0,76	24	0	0	73,5	46,2	27,3	0,6	0,4	-
15.03.2025	4,211	0,036	149,11	146,07	145,43	144,61	0,82	24	0	0	74,8	46,1	28,67	0,6	0,4	-
16.03.2025	4,174	0,034	151,66	148,63	147,92	147,09	0,83	24	0	0	74,6	46,7	27,94	0,6	0,4	-
17.03.2025	4,391	0,029	156,35	153,24	152,4	151,66	0,74	24	0	0	75,4	46,9	28,58	0,6	0,4	-
18.03.2025	4,019	0,031	151,78	148,91	148,17	147,38	0,79	24	0	0	73,3	46,4	26,86	0,6	0,4	-
19.03.2025	3,829	0,033	150,56	147,86	147,14	146,4	0,74	24	0	0	71,5	45,7	25,79	0,6	0,4	-
20.03.2025	3,568	0,03	141,01	138,45	137,83	137,09	0,74	24	0	0	71,2	45,6	25,62	0,6	0,4	-
21.03.2025	3,386	0,029	132,79	130,32	129,79	129,07	0,72	24	0	0	71,2	45,4	25,82	0,6	0,4	-
22.03.2025	3,513	0,027	145,66	143,2	142,39	141,72	0,67	24	0	0	71,1	46,7	24,44	0,6	0,4	-
23.03.2025	3,455	0,025	143,56	141,13	140,32	139,67	0,65	24	0	0	71	46,6	24,38	0,6	0,4	-
Итого:	103,441	0	3996,05	3923,05	3903,77	3884,22	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	103,441															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	540,217	21137,04	20782,81	20632,73	20563,02
23.03.2025	643,658	25133,09	24705,86	24536,5	24447,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 11:35:06