

#14786#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057  
 Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград  
 Номер абонента 5057  
 Порядковый номер 7317  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209823  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,284	-0,063	130,56	130,89	127,65	129,69	-2,04	24	0	0	70,5	44,1	26,42	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	3,061	-0,067	124,58	125,08	121,86	123,94	-2,08	24	0	0	69,7	43,9	25,85	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,998	-0,067	122,95	123,49	120,26	122,36	-2,1	24	0	0	69,7	44	25,68	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	3,015	-0,068	124,59	125,15	121,89	123,97	-2,08	24	0	0	69,6	44,1	25,49	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	3,12	-0,077	137,51	138,24	134,6	136,92	-2,32	24	0	0	68,2	44,3	23,93	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	3,03	-0,072	123,18	123,82	120,48	122,67	-2,19	24	0	0	70	44	25,94	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,786	-0,068	110,83	111,52	108,37	110,53	-2,16	24	0	0	70,3	43,7	26,57	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,79	-0,073	114,96	115,66	112,42	114,6	-2,18	24	0	0	70	44,3	25,67	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,974	-0,065	122,79	123,26	120,12	122,14	-2,02	23	1	1	69,5	44	25,49	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	3,252	-0,074	136,65	137,09	133,67	135,82	-2,15	24	0	0	69,7	44,6	25,04	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	3,364	-0,079	142,91	143,36	139,76	142,01	-2,25	24	0	0	69,6	44,8	24,78	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	3,341	-0,077	141,75	142,23	138,65	140,86	-2,21	24	0	0	69,6	44,8	24,79	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	3,381	-0,089	150,36	151,12	147,2	149,72	-2,52	24	0	0	68,2	44,5	23,72	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	3,257	-0,136	133,95	135,85	130,95	134,58	-3,63	24	0	0	70,4	44,4	26,08	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	3,306	-0,118	137,22	138,71	134,18	137,39	-3,21	24	0	0	70,3	44,6	25,69	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	3,247	-0,093	131,78	132,79	128,82	131,55	-2,73	24	0	0	70,6	44,4	26,14	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	3,076	-0,084	129,18	130,05	126,34	128,78	-2,44	24	0	0	70,1	44,9	25,2	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	3,078	-0,087	133,77	134,6	130,87	133,29	-2,42	24	0	0	69,6	45,2	24,35	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,617	-0,081	119,91	120,76	117,26	119,51	-2,25	24	0	0	70,1	46,8	23,21	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,82	-0,083	125,58	126,48	122,86	125,26	-2,4	24	0	0	69,1	45,3	23,84	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,983	-0,088	138,61	139,62	135,73	138,27	-2,54	24	0	0	68	45,2	22,79	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	3,092	-0,082	137,58	138,47	134,75	137,21	-2,46	24	0	0	67,6	43,8	23,73	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	3,08	-0,076	131,2	131,96	128,45	130,79	-2,34	24	0	0	68,2	43,4	24,75	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	3,031	-0,079	133,73	134,54	130,94	133,32	-2,38	24	0	0	67,8	43,9	23,94	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,79	-0,077	121,41	122,32	118,86	121,19	-2,33	24	0	0	68,1	43,8	24,31	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,65	-0,079	118,95	119,96	116,48	118,83	-2,35	24	0	0	68	44,4	23,64	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,586	-0,077	115,43	116,46	113,02	115,35	-2,33	24	0	0	68,2	44,4	23,82	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,596	-0,083	118,76	119,87	116,32	118,77	-2,45	24	0	0	67,8	44,5	23,26	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,685	-0,08	121,42	122,5	118,9	121,37	-2,47	24	0	0	67,9	44,4	23,51	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,963	-0,083	132,13	133,1	129,36	131,85	-2,49	24	0	0	68	44,2	23,75	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	3,126	-0,084	136,89	137,76	134,02	136,49	-2,47	24	0	0	68,4	44,3	24,14	0,6	0,4	-
Итого:	93,379	0	4001,12	4026,71	3915,04	3989,03	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,379															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	620,796	20161,39	20175	19639,65	19988,01
23.04.2021	714,175	24162,51	24201,71	23554,69	23977,04

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 27.04.2021 12:49:33