

#14777#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057  
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград  
Номер абонента 5057  
Порядковый номер 7317  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209823  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,015	-0,125	132,37	133,91	129,37	132,54	-3,17	24	0	0	71	46,6	24,43	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	3,152	-0,136	142,67	144,35	139,48	142,84	-3,36	24	0	0	70,9	47,2	23,71	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	3,323	-0,143	149,07	150,8	145,71	149,2	-3,49	24	0	0	71,1	47,1	23,93	0,6	0,4	6
27.03.2023	3,779	-0,137	151,36	152,72	147,71	151,14	-3,43	24	0	0	73,5	46,8	26,66	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	4,113	-0,132	141,65	142,62	137,9	141,14	-3,24	24	0	0	77,8	46,9	30,9	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	3,681	-0,138	146,88	148,29	143,33	146,74	-3,41	24	0	0	73,7	46,9	26,79	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	3,178	-0,14	145,57	147,31	142,3	145,74	-3,44	24	0	0	70,9	47,4	23,47	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	3,012	-0,138	139,25	140,96	136,11	139,45	-3,34	24	0	0	70,9	47,6	23,29	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	3,527	-0,15	158,97	160,77	155,36	159,04	-3,68	24	0	0	71,2	47,4	23,8	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	3,714	-0,158	164,06	165,76	160,26	163,98	-3,72	24	0	0	71,8	47,6	24,27	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	3,92	-0,138	153,05	154,33	149,31	152,72	-3,41	24	0	0	74,4	47,1	27,32	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	3,83	-0,144	152,25	153,67	148,52	152,03	-3,51	24	0	0	74,3	47,4	26,87	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	3,75	-0,147	154,25	155,81	150,57	154,18	-3,61	24	0	0	73,3	47,3	26,04	0,6	0,4	1
06.04.2023	3,584	-0,148	157,88	159,53	154,24	157,79	-3,55	24	0	0	71,9	47,6	24,31	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,83	-0,134	141,03	142,72	137,85	141,09	-3,24	24	0	0	70,9	49,2	21,69	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,755	-0,137	139,67	141,44	136,56	139,83	-3,27	24	0	0	70,7	49,3	21,35	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	3,159	-0,14	142,58	144,36	139,37	142,87	-3,5	24	0	0	70,8	47	23,83	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	3,074	-0,133	137,98	139,69	134,91	138,25	-3,34	24	0	0	70,7	46,7	23,93	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,83	-0,127	129,01	130,69	126,09	129,32	-3,23	24	0	0	70,9	47,3	23,63	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,818	-0,138	132,91	134,72	129,9	133,26	-3,36	24	0	0	70,9	47,9	22,92	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,977	-0,139	135,97	137,76	132,89	136,29	-3,4	24	0	0	71	47,4	23,6	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,802	-0,127	126,17	127,82	123,34	126,47	-3,13	24	0	0	70,9	47	23,9	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,951	-0,135	134,78	136,54	131,74	135,1	-3,36	24	0	0	71	47,4	23,59	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	3,194	-0,146	145,92	147,81	142,63	146,24	-3,61	24	0	0	70,9	47,3	23,57	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	3,112	-0,142	141,1	142,89	137,92	141,39	-3,47	24	0	0	71,1	47,4	23,73	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,984	-0,136	136,83	138,59	133,76	137,12	-3,36	24	0	0	70,9	47,4	23,47	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,994	-0,133	135,79	137,54	132,73	136,07	-3,34	24	0	0	71	47,3	23,73	0,6	0,4	-
20.04.2023	2,204	-0,125	115,44	117,22	112,85	115,85	-3	24	0	0	70,5	49,7	20,85	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,986	-0,077	52,31	53,64	51,06	52,94	-1,88	24	0	1	73,7	52,5	21,21	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,961	-0,075	51,06	52,35	49,83	51,67	-1,84	24	0	1	73,8	52,5	21,25	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,989	-0,074	53,49	54,73	52,2	54,03	-1,83	24	0	1	73,4	52,6	20,8	0,6	0,4	-
Итого:	93,198	0	4141,32	4191,34	4045,8	4146,32	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,198															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	2396,726	85767,31	85103,37	83674,9	84280,81
23.04.2023	2489,924	89908,63	89294,71	87720,7	88427,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:36:24