

#80116#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057  
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград  
Номер абонента 5057  
Порядковый номер 7317  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209823  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	3,426	-0,128	151,91	153,28	148,46	151,69	-3,23	24	0	0	71,1	47	24,08	0,6	0,4	3,6
25.03.2024	3,352	-0,116	143,67	144,92	140,39	143,44	-3,05	24	0	0	71,4	46,5	24,87	0,6	0,4	3,9
26.03.2024	3,256	-0,118	140,49	141,75	137,28	140,28	-3	24	0	0	71,6	46,8	24,73	0,6	0,4	5,5
27.03.2024	3,011	-0,113	133,44	134,71	130,4	133,3	-2,9	24	0	0	71,3	47,2	24,12	0,6	0,4	9,1
28.03.2024	2,794	-0,114	131,13	132,56	128,26	131,16	-2,9	24	0	0	70	47,2	22,84	0,6	0,4	11,8
29.03.2024	2,797	-0,125	138,61	140,18	135,58	138,68	-3,1	24	0	0	69,7	48	21,71	0,6	0,4	10,7
30.03.2024	2,803	-0,118	128,13	129,53	125,2	128,15	-2,95	24	0	0	71,4	47,9	23,51	0,6	0,4	13,4
31.03.2024	2,448	-0,116	116,98	118,47	114,3	117,16	-2,86	24	0	0	71,2	48,6	22,61	0,6	0,4	16,7
01.04.2024	2,399	-0,107	113,52	114,98	110,97	113,71	-2,74	24	0	0	71,3	48,5	22,8	0,6	0,4	-
02.04.2024	2,726	-0,115	118,62	120,06	115,9	118,83	-2,93	24	0	0	71,6	46,9	24,7	0,6	0,4	-
03.04.2024	3,399	-0,123	137,47	138,81	134,22	137,41	-3,19	24	0	0	72,8	46,4	26,41	0,6	0,4	-
04.04.2024	3,364	-0,122	135,33	136,66	132,11	135,25	-3,14	24	0	0	73	46,5	26,56	0,6	0,4	-
05.04.2024	2,778	-0,115	121,13	122,61	118,38	121,34	-2,96	24	0	0	71,4	46,7	24,64	0,6	0,4	-
06.04.2024	2,778	-0,121	123,95	125,54	121,13	124,24	-3,11	24	0	0	71,3	47,1	24,14	0,6	0,4	-
07.04.2024	2,566	-0,118	116,03	117,6	113,4	116,38	-2,98	24	0	0	71,4	47,5	23,85	0,6	0,4	-
08.04.2024	2,453	-0,115	112,65	114,24	110,1	113,01	-2,91	24	0	0	71,3	47,8	23,55	0,6	0,4	-
09.04.2024	2,271	-0,123	111,33	113,04	108,82	111,76	-2,94	24	0	0	71,1	49	22,17	0,6	0,4	-
10.04.2024	2,009	-0,109	101,23	102,81	98,93	101,62	-2,69	24	0	0	71,1	49,5	21,63	0,6	0,4	-
11.04.2024	0,89	-0,08	52,26	53,7	51,05	53,01	-1,96	24	0	1	72,4	53	19,47	0,6	0,4	-
12.04.2024	0,921	-0,078	47,23	48,68	46,09	48,03	-1,94	24	0	1	74,1	51,9	22,13	0,6	0,4	-
13.04.2024	0,92	-0,08	46,53	47,93	45,39	47,33	-1,94	24	0	1	74,3	51,8	22,49	0,6	0,4	-
14.04.2024	1,052	-0,08	53,29	54,68	52,02	53,98	-1,96	24	0	1	74,1	51,9	22,19	0,6	0,4	-
15.04.2024	0,963	-0,072	47,92	49,21	46,75	48,59	-1,84	24	0	1	74,2	51,6	22,58	0,6	0,4	-
16.04.2024	1,007	-0,071	49,24	50,47	48,04	49,84	-1,8	24	0	1	74,2	51,3	22,86	0,6	0,4	-
17.04.2024	1,056	-0,071	52,78	54,01	51,51	53,3	-1,79	24	0	1	74,2	51,9	22,26	0,6	0,4	-
18.04.2024	1,564	-0,085	67,28	68,56	65,64	67,78	-2,14	24	0	1	73,8	48,5	25,38	0,6	0,4	-
19.04.2024	3,823	-0,139	145,41	146,9	141,83	145,43	-3,6	24	0	0	74,3	46,2	28,12	0,6	0,4	-
20.04.2024	3,87	-0,145	149,41	150,95	145,76	149,42	-3,66	24	0	0	74,2	46,5	27,71	0,6	0,4	-
21.04.2024	3,855	-0,143	148,22	149,74	144,58	148,19	-3,61	24	0	0	74,4	46,6	27,81	0,6	0,4	-
22.04.2024	3,449	-0,133	138,1	139,74	134,87	138,34	-3,47	24	0	0	72,6	45,9	26,74	0,6	0,4	-
23.04.2024	3,369	-0,137	133,94	135,78	130,85	134,45	-3,6	24	0	0	72,4	45,4	26,99	0,6	0,4	-
Итого:	77,369	0	3407,23	3452,1	3328,21	3415,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,369															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2024	3248,471	122628,63	122412,77	119653,05	121173,04
23.04.2024	3325,84	126035,86	125864,87	122981,26	124588,14

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2024 7:35:23