

#124746#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/03/25г.-22/04/25г.

Абонент: Мой квартал,ООО

Адрес: Родителява,16-22

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00209823

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хDDDE

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	70,96	46,58	24,38	143,56	140,32	141,13	139,67	0,65	6	4	3,455	0,025	24	0	
24.03.2025	71,16	46,36	24,8	140,3	137,12	137,85	136,46	0,66	6	4	3,435	0,027	24	0	
25.03.2025	71,21	46,93	24,28	133,85	130,82	131,43	130,06	0,76	6	4	3,215	0,031	24	0	
26.03.2025	71,08	48,42	22,66	133,09	130,09	130,74	129,27	0,82	6	4	2,992	0,035	24	0	
27.03.2025	71,15	48,4	22,75	133,21	130,2	130,76	129,29	0,91	6	4	3,009	0,041	24	0	
28.03.2025	71,23	44,71	26,52	113,68	111,1	111,45	110,4	0,7	6	4	2,982	0,029	24	0	
29.03.2025	71,14	43,94	27,2	106,54	104,14	104,66	103,66	0,48	6	4	2,856	0,016	24	0	
30.03.2025	71,05	44,67	26,38	124,6	121,78	122,57	121,39	0,39	6	4	3,229	0,014	24	0	
31.03.2025	71	44,84	26,16	128,64	125,75	126,4	125,19	0,56	6	4	3,316	0,022	24	0	
01.04.2025	71,08	45,41	25,67	140,97	137,77	138,62	137,25	0,52	6	4	3,563	0,021	24	0	
02.04.2025	70,99	44,45	26,54	123,13	120,37	120,87	119,72	0,65	6	4	3,225	0,027	24	0	
03.04.2025	70,79	44,1	26,69	105,07	102,73	103,01	102,07	0,66	6	4	2,771	0,025	24	0	
04.04.2025	71,01	44,34	26,67	120,47	117,73	118,25	117,16	0,57	6	4	3,169	0,023	24	0	
05.04.2025	71,77	45,89	25,88	155,51	151,93	152,96	151,45	0,48	6	4	3,957	0,019	24	0	
06.04.2025	73,97	46,21	27,76	153,97	150,26	151,15	149,64	0,62	6	4	4,2	0,026	24	0	
07.04.2025	72,68	45,45	27,23	141,89	138,55	139,29	137,92	0,63	6	4	3,802	0,026	24	0	
08.04.2025	71,28	45,4	25,88	148,61	145,22	146,12	144,71	0,51	6	4	3,783	0,019	24	0	
09.04.2025	71,1	45,16	25,94	140,11	136,94	137,69	136,37	0,57	6	4	3,579	0,021	24	0	
10.04.2025	71,65	45,8	25,85	151,5	148,03	148,93	147,45	0,58	6	4	3,857	0,024	24	0	
11.04.2025	70,96	45,32	25,64	136,03	132,97	133,64	132,36	0,61	6	4	3,437	0,026	24	0	
12.04.2025	71,18	45,59	25,59	123,15	120,35	120,86	119,67	0,68	6	4	3,114	0,028	24	0	
13.04.2025	70,95	46,85	24,1	103,02	100,68	101,01	99,95	0,73	6	4	2,462	0,033	24	0	
14.04.2025	71,11	46,13	24,98	91,93	89,85	90,05	89,13	0,72	6	4	2,276	0,028	24	0	
15.04.2025	70,99	47,14	23,85	94,52	92,4	92,72	91,72	0,68	6	4	2,236	0,031	24	0	
16.04.2025	70,76	51,4	19,36	52,45	51,27	51,24	50,63	0,64	6	4	1,025	0,037	24	0	
17.04.2025	70,15	52,46	17,69	55,03	53,82	53,88	53,19	0,63	6	4	0,988	0,036	24	0	
18.04.2025	71,86	50,24	21,62	42,39	41,4	41,25	40,76	0,64	6	4	0,929	0,034	24	0	
19.04.2025	71,89	50,86	21,03	49,81	48,64	48,75	48,17	0,47	6	4	1,047	0,026	24	0	
20.04.2025	71,71	50,73	20,98	47,22	46,14	46,2	45,64	0,5	6	4	0,994	0,026	24	0	
21.04.2025	71,75	49,34	22,41	42,56	41,57	41,57	41,1	0,47	6	4	0,956	0,024	24	0	
22.04.2025	71,83	48,73	23,1	44	42,99	42,92	42,46	0,53	6	4	1,02	0,023	24	0	
Итого:				3420,8	3342,93	3357,9	3323,91	19,02			84,879	0,823	744	0	
Средние:	71,33	46,83	24,5						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	24989,53	24396,18	24564,73	24307,57	88,61	640,203	3,944	4765	2
22/04/2524:00	28410,34	27739,11	27922,7	27631,48	107,63	725,082	4,767	5509	2
Итого:	3420,81	3342,93	3357,97	3323,91	19,02	84,879	0,823	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5520ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

