

#130928#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057
Родительева 16-22, Калининград
5057
7317
ВКТ-7
00209823
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.04.2025	0,986	0,027	43,13	42,04	42,14	41,55	0,59	24	0	0	71,8	49,1	22,74	0,6	0,4	-
24.04.2025	0,958	0,022	44,18	43,18	43,16	42,67	0,49	24	0	0	71	49,4	21,63	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,963	0,021	42,8	41,8	41,79	41,32	0,47	24	0	0	71,7	49,2	22,43	0,6	0,4	-
26.04.2025	1,017	0,02	45,54	44,52	44,48	44,02	0,46	24	0	0	71,8	49,4	22,35	0,6	0,4	-
27.04.2025	1,104	0,019	51,65	50,63	50,46	50,05	0,41	24	0	0	71,4	49,9	21,47	0,6	0,4	-
28.04.2025	1,032	0,019	47,41	46,42	46,31	45,89	0,42	24	0	0	71,5	49,7	21,85	0,6	0,4	-
29.04.2025	1,012	0,016	45,64	44,7	44,56	44,21	0,35	24	0	0	71,8	49,6	22,27	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,984	0,021	44,46	43,45	43,42	42,96	0,46	24	0	0	71,8	49,7	22,11	0,6	0,4	-
01.05.2025	1,027	0,023	44,9	43,83	43,86	43,35	0,51	24	0	0	72	49,1	22,83	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,949	0,023	42,37	41,33	41,37	40,87	0,5	24	0	0	71,7	49,5	22,28	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,951	0,016	51,92	51,06	50,79	50,45	0,34	24	0	1	69,3	50,9	18,37	0,6	0,4	-
04.05.2025	1,025	0,023	47,43	46,38	46,33	45,84	0,49	24	0	0	71,7	50,1	21,62	0,6	0,4	-
05.05.2025	1,008	0,022	45,1	44,07	44,05	43,54	0,51	24	0	0	72,1	49,8	22,32	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,973	0,02	43,24	42,23	42,21	41,75	0,46	24	0	0	71,9	49,4	22,49	0,6	0,4	-
07.05.2025	1,07	0,016	47,16	46,13	46,06	45,64	0,42	24	0	0	71,8	49	22,8	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,987	0,021	44,62	43,62	43,58	43,12	0,46	24	0	0	71,8	49,7	22,11	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,986	0,02	44,15	43,17	43,11	42,67	0,44	24	0	0	71,9	49,5	22,35	0,6	0,4	-
10.05.2025	1,003	0,024	45,29	44,29	44,24	43,8	0,44	24	0	0	71,8	49,7	22,11	0,6	0,4	-
11.05.2025	1,058	0,017	48,55	47,56	47,42	47,01	0,41	24	0	0	71,7	49,9	21,83	0,6	0,4	-
12.05.2025	1,007	0,02	47,49	46,5	46,41	45,95	0,46	24	0	0	71,4	50,2	21,18	0,6	0,4	-
13.05.2025	1,054	0,022	47,37	46,34	46,28	45,82	0,46	24	0	0	71,8	49,6	22,28	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,993	0,024	43,74	42,72	42,73	42,23	0,5	24	0	0	71,9	49,3	22,62	0,6	0,4	-
15.05.2025	1,011	0,017	46,93	45,92	45,84	45,41	0,43	24	0	0	71,2	49,7	21,54	0,6	0,4	-
16.05.2025	1,008	0,026	51,62	50,61	50,48	50	0,48	24	0	0	70,1	50,6	19,48	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,982	0,021	45,92	44,88	44,85	44,37	0,48	24	0	0	71,1	49,7	21,4	0,6	0,4	-
18.05.2025	1,05	0,025	47,06	45,96	45,98	45,43	0,55	24	0	0	71,8	49,6	22,24	0,6	0,4	-
19.05.2025	1,004	0,024	46,23	45,14	45,16	44,62	0,54	24	0	0	71,6	50	21,6	0,6	0,4	-
20.05.2025	1,009	0,022	43,85	42,72	42,82	42,25	0,57	24	0	0	71,9	49	22,87	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,989	0,027	41,92	40,79	40,94	40,32	0,62	24	0	0	72,2	48,8	23,4	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,979	0,024	44,54	43,44	43,49	42,95	0,54	24	0	0	71,8	49,8	21,92	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,988	0,027	44,63	43,56	43,62	43,06	0,56	24	0	0	71,7	49,7	21,98	0,6	0,4	-
Итого:	31,167	0	1420,84	1388,99	1387,94	1373,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,167															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.04.2025	725,082	28410,34	27922,7	27739,11	27631,48
23.05.2025	756,249	29831,18	29311,69	29127,05	29004,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 15:33:56