

#14780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,173	-0,088	141,91	142,81	138,93	141,45	-2,52	24	0	0	68,1	44,4	23,63	0,6	0,4	4
25.04.2021	3,255	-0,084	144,14	144,95	141,08	143,6	-2,52	24	0	0	68,4	44,6	23,85	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	3,363	-0,101	151,9	153,02	148,76	151,57	-2,81	24	0	0	68	44,6	23,43	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	3,188	-0,118	139,18	140,76	136,22	139,45	-3,23	24	0	0	68,6	44,2	24,44	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	3,097	-0,097	139,97	141,12	137,06	139,78	-2,72	24	0	0	68,1	44,6	23,46	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	2,865	-0,088	125,38	126,47	122,74	125,33	-2,59	24	0	0	68,5	44,2	24,28	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	2,09	-0,058	94,45	95,2	92,44	94,29	-1,85	24	0	0	68,4	44,9	23,49	0,6	0,4	7
01.05.2021	1,103	-0,008	46,75	46,86	45,64	46,35	-0,71	24	0	0	72,9	48,1	24,86	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	1,051	-0,003	43,96	44,04	42,93	43,58	-0,65	24	0	0	73	47,9	25,1	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	1,158	-0,007	48,77	48,83	47,58	48,31	-0,73	24	0	0	73	47,9	25,1	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	1,073	-0,004	47,02	47,03	45,9	46,52	-0,62	24	0	0	72,5	48,6	23,99	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	1,044	-0,001	43,52	43,42	42,47	42,96	-0,49	24	0	0	73	47,9	25,11	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	1,112	-0,003	47,44	47,37	46,33	46,87	-0,54	24	0	0	72,8	48,3	24,56	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	1,074	-0,002	45,31	45,26	44,22	44,78	-0,56	24	0	0	73	48,1	24,88	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	1,164	-0,002	48,12	48,03	46,97	47,53	-0,56	24	0	0	73,4	48,1	25,33	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	0,99	0	41,25	41,13	40,27	40,69	-0,42	24	0	0	73,2	48	25,13	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	1,109	-0,003	47,23	47,13	46,1	46,63	-0,53	24	0	0	72,8	48,2	24,61	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,967	0	41,47	41,33	40,48	40,86	-0,38	24	0	0	72,9	48,6	24,35	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,974	-0,001	41,46	41,32	40,48	40,85	-0,37	24	0	0	73,1	48,6	24,45	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,953	0	40,76	40,6	39,78	40,16	-0,38	24	0	0	73,1	48,6	24,41	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,962	-0,001	41,27	41,11	40,27	40,67	-0,4	24	0	0	73,1	48,7	24,35	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,983	0	43	42,83	41,97	42,38	-0,41	24	0	0	72,8	48,9	23,92	0,6	0,4	10
16.05.2021	1,035	-0,003	44,55	44,41	43,45	43,93	-0,48	23	1	1	73,2	48,8	24,35	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,936	-0,017	40,98	41,21	39,99	40,75	-0,76	24	0	0	73,1	48,8	24,3	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,875	-0,041	38,86	39,7	37,92	39,25	-1,33	24	0	1	73,1	48,3	24,75	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,92	-0,039	41,04	41,88	40,04	41,43	-1,39	24	0	1	72,9	48,2	24,67	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,939	-0,041	42,24	43,1	41,21	42,62	-1,41	24	0	1	73,2	48,7	24,48	0,6	0,4	-
21.05.2021	0,893	-0,038	39,85	40,69	38,87	40,24	-1,37	24	0	1	73,2	48,5	24,66	0,6	0,4	14
22.05.2021	0,97	-0,044	43,64	44,5	42,59	44,03	-1,44	24	0	1	73	48,6	24,41	0,6	0,4	-
23.05.2021	0,887	-0,042	40,28	41,13	39,28	40,7	-1,42	24	0	1	73	48,7	24,3	0,6	0,4	-
Итого:	44,203	0	1935,7	1947,24	1891,97	1927,56	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,203															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	714,175	24162,51	24201,71	23554,69	23977,04
23.05.2021	758,378	26098,21	26148,95	25446,66	25904,6

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 17:58:29