

#84182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	3,123	-0,144	133,65	135,68	130,63	134,34	-3,71	24	0	0	70,8	45,7	25,17	0,6	0,4	4,9
25.04.2024	3,032	-0,148	132,86	134,97	129,87	133,62	-3,75	24	0	0	70,8	46,1	24,67	0,6	0,4	6,4
26.04.2024	2,849	-0,136	120,84	122,78	118,07	121,53	-3,46	24	0	0	71,4	46	25,46	0,6	0,4	7,8
27.04.2024	2,632	-0,142	116,62	118,71	113,97	117,49	-3,52	24	0	0	71,4	46,8	24,52	0,6	0,4	12,1
28.04.2024	2,264	-0,14	112,73	114,89	110,18	113,6	-3,42	24	0	0	71,1	49	22,05	0,6	0,4	14,6
29.04.2024	2,453	-0,139	111,81	113,97	109,32	112,79	-3,47	24	0	0	70,9	47	23,93	0,6	0,4	16,9
30.04.2024	2,283	-0,134	104,58	106,7	102,24	105,55	-3,31	24	0	0	71,2	47,3	23,85	0,6	0,4	16,1
01.05.2024	1,31	-0,111	74,99	76,88	73,3	75,9	-2,6	24	0	1	70,8	51,1	19,65	0,6	0,4	-
02.05.2024	0,861	-0,088	51,67	53,29	50,47	52,61	-2,14	24	0	1	72	52,7	19,25	0,6	0,4	-
03.05.2024	0,858	-0,075	44,19	45,54	43,1	44,96	-1,86	24	0	1	74	51,8	22,2	0,6	0,4	-
04.05.2024	0,991	-0,075	50,73	52,02	49,49	51,35	-1,86	24	0	1	74	52	21,96	0,6	0,4	-
05.05.2024	0,869	-0,068	44,57	45,77	43,48	45,16	-1,68	24	0	1	73,8	51,9	21,92	0,6	0,4	-
06.05.2024	0,869	-0,064	43,23	44,39	42,17	43,81	-1,64	24	0	1	74	51,5	22,56	0,6	0,4	-
07.05.2024	0,944	-0,066	46,59	47,75	45,42	47,14	-1,72	24	0	1	74,3	51,6	22,71	0,6	0,4	-
08.05.2024	0,982	-0,031	46,76	47,15	45,62	46,54	-0,92	24	0	1	73,7	51,2	22,52	0,6	0,4	-
09.05.2024	0,934	-0,034	45,06	45,59	43,95	45,01	-1,06	24	0	0	74	51,5	22,51	0,6	0,4	-
10.05.2024	0,927	-0,047	45,81	46,62	44,69	46,02	-1,33	24	0	1	73,8	51,5	22,25	0,6	0,4	-
11.05.2024	0,92	-0,048	45,7	46,51	44,62	45,93	-1,31	24	0	1	73,8	51,7	22,1	0,6	0,4	-
12.05.2024	0,988	-0,053	49,22	50,07	48,01	49,44	-1,43	24	0	1	73,7	51,7	22,06	0,6	0,4	-
13.05.2024	0,95	-0,048	46,63	47,44	45,49	46,82	-1,33	24	0	0	74	51,6	22,42	0,6	0,4	-
14.05.2024	0,922	-0,048	45,09	45,9	43,98	45,36	-1,38	24	0	1	73,8	51,3	22,53	0,6	0,4	-
15.05.2024	0,915	-0,049	46,1	46,95	45	46,36	-1,36	24	0	1	73,5	51,6	21,87	0,6	0,4	-
16.05.2024	0,921	-0,051	45,91	46,74	44,77	46,15	-1,38	24	0	1	73,9	51,7	22,16	0,6	0,4	-
17.05.2024	0,865	-0,047	42,24	43,06	41,22	42,54	-1,32	24	0	1	74	51,4	22,58	0,6	0,4	-
18.05.2024	0,89	-0,046	42,21	43,01	41,19	42,5	-1,31	24	0	1	74,4	51,2	23,19	0,6	0,4	-
19.05.2024	0,934	-0,05	48,02	48,89	46,87	48,24	-1,37	24	0	1	73,6	52,2	21,45	0,6	0,4	-
20.05.2024	0,863	-0,05	43,55	44,41	42,49	43,86	-1,37	24	0	1	73,8	51,8	21,97	0,6	0,4	-
21.05.2024	0,852	-0,047	43,33	44,17	42,29	43,6	-1,31	24	0	1	73,7	52	21,68	0,6	0,4	-
22.05.2024	0,837	-0,047	42,58	43,44	41,55	42,87	-1,32	24	0	1	73,6	51,9	21,73	0,6	0,4	-
23.05.2024	0,822	-0,049	42,59	43,45	41,55	42,88	-1,33	24	0	1	73,7	52,3	21,38	0,6	0,4	-
Итого:	39,86	0	1909,86	1946,74	1865	1923,97	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,86															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	3325,84	126035,86	125864,87	122981,26	124588,14
23.05.2024	3365,7	127945,72	127811,61	124846,26	126512,11

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 8:38:56