

#88416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента 5057
Порядковый номер 7317
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209823
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,805	-0,031	40,85	41,39	39,86	40,85	-0,99	24	0	1	73,7	52,2	21,5	0,6	0,4	-
25.05.2024	0,845	-0,046	42,41	43,23	41,39	42,66	-1,27	24	0	1	73,8	51,8	22	0,6	0,4	-
26.05.2024	0,834	-0,046	42,15	42,96	41,14	42,42	-1,28	24	0	1	73,7	51,8	21,88	0,6	0,4	-
27.05.2024	0,8	-0,048	42,2	43,03	41,18	42,49	-1,31	24	0	1	73,6	52,5	21,07	0,6	0,4	-
28.05.2024	0,788	-0,046	40,51	41,32	39,53	40,81	-1,28	24	0	1	73,6	52	21,57	0,6	0,4	-
29.05.2024	0,77	-0,054	49,33	50,37	48,2	49,68	-1,48	24	0	1	71,5	53,9	17,58	0,6	0,4	-
30.05.2024	0,767	-0,057	49,08	50,14	47,99	49,46	-1,47	23	1	1	71,2	53,6	17,6	0,6	0,4	-
31.05.2024	0,756	-0,057	49,42	50,49	48,32	49,79	-1,47	24	0	0	71,3	54	17,28	0,6	0,4	-
01.06.2024	0,801	-0,062	51,59	52,7	50,41	51,99	-1,58	24	0	0	71,4	53,8	17,56	0,6	0,4	-
02.06.2024	0,796	-0,06	52,17	53,3	50,99	52,55	-1,56	24	0	0	71,3	54	17,24	0,6	0,4	-
03.06.2024	0,766	-0,06	49,49	50,59	48,37	49,89	-1,52	24	0	1	71,4	53,8	17,55	0,6	0,4	-
04.06.2024	0,776	-0,068	54,76	55,98	53,55	55,23	-1,68	24	0	1	70,5	54,4	16,14	0,6	0,4	-
05.06.2024	0,78	-0,061	49,82	50,95	48,69	50,26	-1,57	24	0	1	71,4	53,7	17,71	0,6	0,4	-
06.06.2024	0,804	-0,066	52,06	53,24	50,88	52,49	-1,61	24	0	1	71,4	53,9	17,55	0,6	0,4	-
07.06.2024	0,76	-0,061	50,33	51,48	49,2	50,77	-1,57	24	0	1	71,3	54,1	17,18	0,6	0,4	-
08.06.2024	0,792	-0,066	53,08	54,3	51,88	53,54	-1,66	24	0	1	71,2	54,2	16,98	0,6	0,4	-
09.06.2024	0,849	-0,072	57,02	58,28	55,72	57,47	-1,75	24	0	1	71,3	54,4	16,93	0,6	0,4	-
10.06.2024	0,789	-0,062	51,36	52,52	50,21	51,79	-1,58	24	0	1	71,4	54,1	17,36	0,6	0,4	-
11.06.2024	0,77	-0,078	58,51	59,94	57,25	59,13	-1,88	24	0	1	69,2	53,9	15,25	0,6	0,4	-
12.06.2024	0,836	-0,065	50,53	51,69	49,36	50,98	-1,62	24	0	1	71,9	53,3	18,63	0,6	0,4	-
13.06.2024	0,862	-0,061	52,15	53,27	50,94	52,55	-1,61	24	0	1	72	53,4	18,57	0,6	0,4	-
14.06.2024	0,847	-0,047	48,67	49,47	47,57	48,83	-1,26	24	0	1	71,9	52,7	19,2	0,6	0,4	-
15.06.2024	0,86	-0,06	52,44	53,51	51,2	52,78	-1,58	24	0	1	71,9	53,5	18,43	0,6	0,4	-
16.06.2024	0,797	-0,054	47,7	48,73	46,63	48,07	-1,44	24	0	1	71,6	52,9	18,71	0,6	0,4	-
23.06.2024	0,798	-0,056	48,96	50,03	47,85	49,33	-1,48	24	0	1	71,8	53,6	18,3	0,6	0,4	-
Итого:	20,048	0	1236,59	1262,91	1208,31	1245,81	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,048															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	3365,7	127945,72	127811,61	124846,26	126512,11
23.06.2024	3385,748	129182,31	129074,52	126054,57	127757,92

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2024 10:15:34