

#133952#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057
Родительева 16-22, Калининград
5057
7317
ВКТ-7
00209823
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,974	0,022	44,67	43,65	43,6	43,16	0,44	24	0	0	71,8	50	21,77	0,6	0,4	-
25.05.2025	1,002	0,019	46,79	45,82	45,73	45,31	0,42	24	0	0	71,8	50,4	21,42	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,797	-0,018	37,46	37,3	36,58	36,89	-0,31	24	0	1	71,9	49,8	22,11	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,888	0,015	40,86	40,01	39,91	39,54	0,37	24	0	0	71,7	50	21,73	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,858	0,019	47,54	46,72	46,46	46,13	0,33	24	0	0	70,2	52	18,12	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,945	0,028	47,73	46,7	46,64	46,13	0,51	24	0	0	70,8	51,1	19,67	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,91	0,027	47,13	46,18	46,08	45,64	0,44	24	0	0	70,6	51,4	19,2	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,87	0,023	59,91	59,04	58,64	58,26	0,38	24	0	0	67,5	53	14,49	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,959	0,034	49,01	47,91	47,91	47,29	0,62	24	0	0	70,8	51,5	19,3	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,914	0,038	44,53	43,37	43,51	42,86	0,65	24	0	0	71	50,7	20,24	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,295	0,012	14,78	14,34	14,42	14,19	0,23	24	0	1	70,8	51,2	19,6	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,966	0,161	41,72	37,87	40,81	37,42	3,39	24	0	1	69,6	50,2	19,45	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,848	0,026	41,8	40,84	40,84	40,36	0,48	24	0	0	70,9	50,7	20,19	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,865	0,027	41,9	41,01	40,97	40,51	0,46	24	0	0	70,9	50,4	20,52	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,871	0,018	41,89	41,04	40,95	40,57	0,38	24	0	0	71	50,2	20,79	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,907	0,036	43,98	42,82	42,99	42,32	0,67	24	0	0	70,6	50,3	20,29	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,677	0,036	44,69	43,58	43,85	43,08	0,77	24	0	1	64	49,5	14,57	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,914	0,046	41,87	40,48	40,92	40,02	0,9	24	0	0	71,2	50	21,29	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,814	0,03	35,06	34,01	34,24	33,63	0,61	24	0	0	72,4	49,5	22,88	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,9	0,005	40,88	40,3	39,95	39,86	0,09	24	0	0	71,9	49,6	22,32	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,834	0	39,19	38,97	38,29	38,54	-0,25	24	0	0	71,9	49,8	22,08	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,848	0	40,18	39,94	39,24	39,46	-0,22	24	0	0	72,1	50,3	21,87	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,886	-0,003	42,74	42,52	41,76	42,01	-0,25	24	0	0	72	50,6	21,49	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,848	0,001	40,4	40,18	39,47	39,67	-0,2	24	0	0	72,1	50,4	21,7	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,83	-0,001	39,92	39,73	38,98	39,27	-0,29	24	0	0	72	50,3	21,66	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,846	0,003	40,02	39,59	39,1	39,13	-0,03	24	0	0	72,2	50,5	21,65	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,884	0,007	41,69	41,1	40,73	40,63	0,1	24	0	0	72,1	50,5	21,59	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,862	0,015	40,11	39,39	39,2	38,92	0,28	24	0	0	72,1	50,6	21,58	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,926	0,017	41,48	40,56	40,51	40,11	0,4	24	0	0	72,1	49,8	22,33	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,886	0,031	40,19	39,09	39,26	38,63	0,63	24	0	0	72,1	50,4	21,7	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,932	0,039	41,69	40,44	40,75	39,95	0,8	24	0	0	72	50,1	21,88	0,6	0,4	-
Итого:	26,756	0	1301,81	1274,5	1272,29	1259,49	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,756															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	756,249	29831,18	29311,69	29127,05	29004,6
23.06.2025	783,005	31132,99	30586,19	30399,34	30264,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:11:58