

#14768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
 Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
 Номер абонента 5057
 Порядковый номер 7317
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209823
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,8	-0,039	33,46	34,42	32,66	34,03	-1,37	24	0	1	74,7	48,2	26,48	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,777	-0,039	33,42	34,38	32,59	33,99	-1,4	24	0	1	74,4	48,6	25,84	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,746	-0,041	33,26	34,26	32,47	33,88	-1,41	24	0	1	73,8	48,8	25,02	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,688	-0,038	31,34	32,32	30,6	31,94	-1,34	24	0	1	73,6	49	24,61	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,68	-0,054	41,72	42,94	40,82	42,44	-1,62	24	0	1	69,3	50,6	18,68	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,697	-0,044	32,14	33,14	31,36	32,8	-1,44	24	0	1	73,6	49,1	24,48	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,704	-0,04	32,57	33,57	31,8	33,19	-1,39	24	0	1	73,6	49,4	24,27	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,671	-0,038	30,81	31,8	30,08	31,45	-1,37	24	0	1	73,6	49	24,56	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,681	-0,038	31,45	32,45	30,71	32,08	-1,37	24	0	1	73,5	49,1	24,37	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,742	-0,039	33,68	34,68	32,89	34,29	-1,4	24	0	1	73,6	49	24,62	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,714	-0,04	32,32	33,31	31,56	32,96	-1,4	24	0	1	73,6	48,8	24,82	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,695	-0,04	31,87	32,87	31,09	32,5	-1,41	24	0	1	73,4	48,9	24,53	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,696	-0,04	31,02	31,99	30,27	31,65	-1,38	24	0	1	73,9	48,8	25,1	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,721	-0,041	32,14	33,11	31,36	32,75	-1,39	24	0	1	74	48,8	25,18	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,715	-0,044	33,02	34,01	32,22	33,65	-1,43	24	0	1	73,4	49	24,4	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,734	-0,039	33,63	34,62	32,85	34,22	-1,37	24	0	1	73,5	49,2	24,36	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,753	-0,04	34,19	35,18	33,36	34,77	-1,41	24	0	1	73,6	49	24,59	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,748	-0,039	33,75	34,72	32,95	34,31	-1,36	24	0	1	73,6	48,9	24,74	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,738	-0,041	33,63	34,61	32,81	34,21	-1,4	24	0	1	73,5	48,9	24,59	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,748	-0,042	34,66	35,65	33,82	35,23	-1,41	24	0	1	73,4	49,2	24,13	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,744	-0,039	33,54	34,51	32,75	34,11	-1,36	24	0	1	73,6	48,8	24,82	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,721	-0,038	32,56	33,54	31,78	33,16	-1,38	24	0	1	73,6	48,9	24,76	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,76	-0,043	34,49	35,46	33,64	35,05	-1,41	24	0	1	73,7	49,1	24,59	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,777	-0,045	35,39	36,38	34,53	35,97	-1,44	24	0	1	73,7	49,1	24,52	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,803	-0,043	36,71	37,69	35,85	37,26	-1,41	24	0	1	73,4	49	24,39	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,797	-0,039	35,92	36,92	35,07	36,49	-1,42	24	0	1	73,5	48,9	24,59	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,762	-0,041	34,72	35,7	33,89	35,3	-1,41	24	0	1	73,5	49	24,51	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,696	-0,042	31,78	32,76	31,02	32,41	-1,39	24	0	1	73,5	49	24,58	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,704	-0,04	32,41	33,39	31,63	33,01	-1,38	24	0	1	73,4	49,2	24,29	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,696	-0,038	31,78	32,76	31,02	32,4	-1,38	24	0	1	73,6	49	24,64	0,6	0,4	-
Итого:	21,908	0	1003,38	1033,14	979,45	1021,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,908															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	1720,817	60388,46	59429,07	58913,53	58858,32
23.07.2022	1742,725	61391,84	60462,21	59892,98	59879,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.07.2022 12:27:10