

#90685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента 5057
Порядковый номер 7317
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209823
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,824	-0,057	49,67	50,71	48,53	50,02	-1,49	24	0	0	71,6	53,1	18,53	0,6	0,4	-
25.06.2024	0,825	-0,056	49,41	50,46	48,3	49,78	-1,48	24	0	0	71,8	53,1	18,68	0,6	0,4	-
26.06.2024	0,811	-0,056	47,68	48,71	46,59	48,05	-1,46	24	0	0	72	53	19,02	0,6	0,4	-
27.06.2024	0,795	-0,056	48,16	49,19	47,05	48,52	-1,47	24	0	0	71,8	53,3	18,52	0,6	0,4	-
28.06.2024	0,769	-0,052	45,62	46,61	44,58	46	-1,42	24	0	1	72	53,1	18,89	0,6	0,4	-
29.06.2024	0,73	-0,053	44,07	45,06	43,03	44,46	-1,43	24	0	1	71,8	53,1	18,71	0,6	0,4	-
30.06.2024	0,768	-0,056	47,09	48,13	46,01	47,48	-1,47	24	0	0	71,7	53,4	18,33	0,6	0,4	-
01.07.2024	0,745	-0,052	44,14	45,11	43,11	44,52	-1,41	24	0	1	71,9	52,9	18,95	0,6	0,4	-
02.07.2024	0,758	-0,055	45,88	46,89	44,81	46,27	-1,46	24	0	1	71,7	53,1	18,6	0,6	0,4	-
03.07.2024	0,773	-0,053	47,41	48,43	46,33	47,79	-1,46	24	0	0	71,7	53,4	18,32	0,6	0,4	-
04.07.2024	0,774	-0,052	46,49	47,49	45,44	46,87	-1,43	24	0	0	71,7	53	18,66	0,6	0,4	-
05.07.2024	0,768	-0,054	45,67	46,68	44,62	46,05	-1,43	24	0	0	71,8	53	18,88	0,6	0,4	-
06.07.2024	0,753	-0,052	45	45,98	43,98	45,37	-1,39	24	0	0	71,8	53	18,77	0,6	0,4	-
07.07.2024	0,761	-0,054	45,68	46,69	44,65	46,04	-1,39	24	0	0	71,9	53,2	18,68	0,6	0,4	-
08.07.2024	0,809	-0,059	49,9	50,96	48,76	50,3	-1,54	24	0	0	71,6	53,4	18,21	0,6	0,4	-
09.07.2024	0,736	-0,052	45,98	46,98	44,93	46,35	-1,42	24	0	1	71,7	53,6	18,05	0,6	0,4	-
10.07.2024	0,744	-0,052	44,75	45,71	43,73	45,11	-1,38	24	0	1	71,8	53,1	18,66	0,6	0,4	-
11.07.2024	0,752	-0,053	45,62	46,62	44,59	46,01	-1,42	24	0	1	71,8	53,3	18,56	0,6	0,4	-
12.07.2024	0,697	-0,049	43,12	44,1	42,13	43,47	-1,34	24	0	1	71,7	53,4	18,23	0,6	0,4	-
13.07.2024	0,737	-0,052	45,45	46,46	44,41	45,82	-1,41	24	0	1	71,7	53,4	18,3	0,6	0,4	-
14.07.2024	0,719	-0,051	43,83	44,81	42,83	44,23	-1,4	24	0	1	71,8	53,3	18,49	0,6	0,4	-
15.07.2024	0,734	-0,047	43,56	44,53	42,56	43,92	-1,36	24	0	1	71,9	53	18,89	0,6	0,4	-
16.07.2024	0,709	-0,05	42,51	43,49	41,53	42,89	-1,36	24	0	1	71,9	53,1	18,79	0,6	0,4	-
17.07.2024	0,711	-0,05	41,65	42,61	40,68	42,04	-1,36	24	0	1	71,9	52,7	19,19	0,6	0,4	-
18.07.2024	0,709	-0,053	42,53	43,52	41,54	42,94	-1,4	24	0	1	71,8	53	18,82	0,6	0,4	-
19.07.2024	0,7	-0,05	42,28	43,25	41,3	42,67	-1,37	24	0	1	71,7	53,1	18,65	0,6	0,4	-
20.07.2024	0,694	-0,048	40,95	41,89	40,01	41,32	-1,31	24	0	1	71,9	52,8	19,07	0,6	0,4	-
21.07.2024	0,707	-0,051	42,33	43,29	41,35	42,74	-1,39	24	0	0	72	53,1	18,86	0,6	0,4	-
22.07.2024	0,657	-0,047	39,48	40,42	38,58	39,87	-1,29	24	0	1	71,8	53	18,78	0,6	0,4	-
23.07.2024	0,688	-0,046	41,36	42,3	40,4	41,71	-1,31	24	0	1	71,8	53,1	18,68	0,6	0,4	-
Итого:	22,357	0	1347,27	1377,08	1316,36	1358,61	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,357															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	3390,603	129475,5	129374,04	126341,07	128053,41
23.07.2024	3412,96	130822,77	130751,12	127657,43	129412,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2024 14:11:27