

#142388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057

Родительева 16-22, Калининград

5057

7317

ВКТ-7

00209823

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,911	0,039	41,1	39,88	40,17	39,42	0,75	24	0	1	72,2	50,5	21,74	0,6	0,4	-
25.06.2025	0,922	0,039	41,9	40,64	40,93	40,15	0,78	24	0	0	72	50,4	21,6	0,6	0,4	-
26.06.2025	0,949	0,046	41,47	40,07	40,52	39,6	0,92	24	0	1	72	49,8	22,28	0,6	0,4	-
27.06.2025	0,903	0,045	39,49	38,09	38,56	37,65	0,91	24	0	1	72,1	49,9	22,19	0,6	0,4	-
28.06.2025	0,923	0,045	40,74	39,35	39,8	38,91	0,89	24	0	1	72,1	50,1	22,03	0,6	0,4	-
29.06.2025	0,976	0,042	43,97	42,56	42,97	42,07	0,9	24	0	1	72	50,3	21,68	0,6	0,4	-
30.06.2025	0,918	0,048	39,42	38	38,52	37,55	0,97	24	0	1	72,1	49,6	22,49	0,6	0,4	-
01.07.2025	0,915	0,046	43,29	41,89	42,29	41,4	0,89	24	0	1	71,1	50,6	20,56	0,6	0,4	-
02.07.2025	0,878	0,045	38,37	36,98	37,46	36,52	0,94	24	0	1	72,1	49,9	22,16	0,6	0,4	-
03.07.2025	0,865	0,044	37,71	36,37	36,84	35,94	0,9	24	0	0	72,1	49,9	22,23	0,6	0,4	-
04.07.2025	0,87	0,045	38,14	36,81	37,27	36,37	0,9	24	0	1	72,1	49,9	22,16	0,6	0,4	-
05.07.2025	0,868	0,045	37,16	35,81	36,32	35,39	0,93	24	0	1	72	49,4	22,61	0,6	0,4	-
06.07.2025	0,893	0,043	40,11	38,77	39,15	38,31	0,84	24	0	1	72	50,3	21,7	0,6	0,4	-
07.07.2025	0,872	0,04	38,66	37,41	37,79	36,95	0,84	24	0	1	72,1	50,1	21,97	0,6	0,4	-
08.07.2025	0,87	0,042	38,29	36,99	37,41	36,56	0,85	24	0	1	72,1	50	22,12	0,6	0,4	-
09.07.2025	0,852	0,042	37,27	35,92	36,4	35,47	0,93	24	0	1	72,1	50,1	22,08	0,6	0,4	-
10.07.2025	0,912	0,042	40,31	38,97	39,4	38,55	0,85	24	0	1	72,1	50	22,06	0,6	0,4	-
11.07.2025	0,91	0,04	39,91	38,68	39,02	38,22	0,8	24	0	1	72,1	49,9	22,19	0,6	0,4	-
12.07.2025	0,892	0,035	39,68	38,52	38,75	38,07	0,68	24	0	1	72,1	50	22,1	0,6	0,4	-
13.07.2025	0,888	0,033	39,16	37,96	38,24	37,54	0,7	24	0	1	72,2	49,9	22,28	0,6	0,4	-
14.07.2025	0,86	0,04	38,14	36,92	37,27	36,49	0,78	24	0	1	72	49,9	22,07	0,6	0,4	-
15.07.2025	0,844	0,045	37,14	35,87	36,3	35,42	0,88	24	0	1	71,9	49,9	21,99	0,6	0,4	-
16.07.2025	0,801	0,03	37,67	36,67	36,82	36,24	0,58	24	0	1	72	51	20,97	0,6	0,4	-
17.07.2025	0,847	0,024	38,86	37,96	37,97	37,5	0,47	24	0	0	72	50,4	21,63	0,6	0,4	-
18.07.2025	0,836	0,03	38,13	37,09	37,26	36,65	0,61	24	0	0	71,8	50,2	21,58	0,6	0,4	-
19.07.2025	0,849	0,041	38,47	37,21	37,58	36,77	0,81	24	0	1	72,1	50,6	21,46	0,6	0,4	-
20.07.2025	0,851	0,046	37,4	36,02	36,55	35,59	0,96	24	0	1	72	50,1	21,96	0,6	0,4	-
21.07.2025	0,796	0,049	34,97	33,64	34,16	33,21	0,95	24	0	1	72,1	50,2	21,87	0,6	0,4	-
22.07.2025	0,84	0,046	36,83	35,45	35,98	35,02	0,96	24	0	1	72,1	50	22,01	0,6	0,4	-
23.07.2025	0,838	0,043	37,79	36,49	36,93	36,07	0,86	24	0	1	72	50,5	21,49	0,6	0,4	-
Итого:	26,349	0	1171,55	1132,99	1144,63	1119,6	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,349															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	783,005	31132,99	30586,19	30399,34	30264,09
23.07.2025	809,354	32304,54	31719,18	31543,97	31383,69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:31:34