

#28780#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента 5057
Порядковый номер 7317
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209823
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,818	-0,039	47,67	48,4	46,58	47,74	-1,16	24	0	0	72,4	53,6	18,84	0,6	0,4	-
25.07.2023	0,834	-0,043	49,59	50,35	48,44	49,65	-1,21	24	0	0	72,3	53,8	18,52	0,6	0,4	-
26.07.2023	0,807	-0,042	46,79	47,5	45,72	46,89	-1,17	24	0	0	72,6	53,5	19,01	0,6	0,4	-
27.07.2023	0,224	-0,007	12,78	12,89	12,48	12,72	-0,24	24	0	1	72,3	53,4	18,88	0,6	0,4	-
28.07.2023	1,36	0,35	60,38	53,53	59,01	52,81	6,2	24	0	1	71	53,6	17,44	0,6	0,4	-
29.07.2023	0,847	-0,027	44,56	45,01	43,49	44,38	-0,89	24	0	0	73,7	53,2	20,5	0,6	0,4	-
30.07.2023	0,836	-0,027	44,97	45,47	43,92	44,85	-0,93	24	0	0	73,5	53,4	20,09	0,6	0,4	-
31.07.2023	0,796	-0,043	43,49	44,26	42,44	43,66	-1,22	24	0	0	73,6	53,3	20,22	0,6	0,4	-
01.08.2023	0,739	-0,092	48,28	49,94	47,14	49,26	-2,12	24	0	1	72,2	54,1	18,1	0,6	0,4	-
02.08.2023	0,733	-0,091	42	43,77	40,98	43,17	-2,19	24	0	1	73,9	53,2	20,64	0,6	0,4	-
03.08.2023	0,739	-0,099	44,08	45,99	43,03	45,37	-2,34	24	0	1	73,8	53,7	20,14	0,6	0,4	-
04.08.2023	0,721	-0,099	43,16	45,09	42,11	44,47	-2,36	24	0	1	73,8	53,7	20,08	0,6	0,4	-
05.08.2023	0,744	-0,101	43,69	45,58	42,63	44,96	-2,33	24	0	1	74	53,7	20,34	0,6	0,4	-
06.08.2023	0,731	-0,109	45,51	47,56	44,46	46,91	-2,45	24	0	1	73,6	54,2	19,34	0,6	0,4	-
07.08.2023	0,602	-0,089	37,06	38,79	36,17	38,25	-2,08	21	3	1	73,8	54	19,71	0,6	0,4	-
08.08.2023	0,743	-0,101	44,27	46,2	43,22	45,58	-2,36	24	0	1	74	53,9	20,12	0,6	0,4	-
09.08.2023	0,755	-0,108	46,1	48,12	44,97	47,45	-2,48	24	0	1	73,8	54,1	19,72	0,6	0,4	-
10.08.2023	0,786	-0,111	47,28	49,32	46,16	48,65	-2,49	24	0	1	73,8	54	19,86	0,6	0,4	-
11.08.2023	0,805	-0,108	47,44	49,42	46,3	48,77	-2,47	24	0	1	74	53,7	20,28	0,6	0,4	-
12.08.2023	0,807	-0,088	47,1	48,7	45,99	48,05	-2,06	24	0	1	73,8	53,9	19,91	0,6	0,4	-
13.08.2023	0,842	-0,07	47,77	49,08	46,62	48,4	-1,78	24	0	1	73,8	53,8	20,07	0,6	0,4	-
14.08.2023	0,825	-0,064	46,78	47,98	45,68	47,33	-1,65	24	0	1	73,8	53,9	19,97	0,6	0,4	-
15.08.2023	0,823	-0,063	47,63	48,8	46,51	48,14	-1,63	24	0	1	73,5	54	19,51	0,6	0,4	-
16.08.2023	0,769	-0,058	44,67	45,77	43,61	45,13	-1,52	24	0	1	73,6	54,1	19,45	0,6	0,4	-
17.08.2023	0,792	-0,056	45,25	46,28	44,17	45,65	-1,48	24	0	1	73,8	54,1	19,73	0,6	0,4	-
18.08.2023	0,776	-0,055	44,24	45,24	43,16	44,62	-1,46	24	0	1	73,8	54	19,76	0,6	0,4	-
19.08.2023	0,793	-0,055	45,41	46,4	44,3	45,75	-1,45	24	0	1	73,8	54,1	19,7	0,6	0,4	-
20.08.2023	0,852	-0,057	49,31	50,33	48,13	49,66	-1,53	24	0	1	73,8	54,4	19,41	0,6	0,4	-
21.08.2023	0,796	-0,053	45,34	46,33	44,27	45,69	-1,42	24	0	1	73,8	54,2	19,64	0,6	0,4	-
22.08.2023	0,776	-0,052	44,88	45,85	43,79	45,21	-1,42	24	0	1	73,8	54,3	19,49	0,6	0,4	-
23.08.2023	0,757	-0,053	43,51	44,49	42,46	43,9	-1,44	24	0	1	73,8	54,1	19,65	0,6	0,4	-
Итого:	24,228	0	1390,99	1422,44	1357,94	1403,07	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,228															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2569,073	94410,13	93902,6	92116,42	92973,84
23.08.2023	2593,301	95801,12	95325,04	93474,36	94376,91

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2023 11:50:17