

#145255#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 22.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057

Родителява 16-22, Калининград

5057

7317

ВКТ-7

00209823

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,805	0,029	36,51	35,5	35,68	35,09	0,59	24	0	1	71,9	50,2	21,68	0,6	0,4	-
25.07.2025	0,81	0,035	37,24	36,17	36,41	35,73	0,68	24	0	0	71,7	50,4	21,29	0,6	0,4	-
26.07.2025	0,806	0,036	36,7	35,57	35,87	35,14	0,73	24	0	1	71,8	50,4	21,45	0,6	0,4	-
27.07.2025	0,829	0,036	37,73	36,56	36,85	36,16	0,69	24	0	0	71,8	50,3	21,5	0,6	0,4	-
28.07.2025	0,724	0,041	32,3	31,14	31,59	30,77	0,82	22	2	1	71,8	50,3	21,55	0,6	0,4	-
29.07.2025	0,822	0,04	38,62	37,45	37,76	36,99	0,77	24	0	1	71,2	50,5	20,74	0,6	0,4	-
30.07.2025	0,788	0,035	37,23	36,14	36,41	35,7	0,71	24	0	1	71	50,3	20,62	0,6	0,4	-
31.07.2025	0,779	0,032	34,91	33,85	34,12	33,46	0,66	24	0	0	71,7	49,9	21,83	0,6	0,4	-
01.08.2025	0,805	0,042	35,25	33,99	34,46	33,59	0,87	24	0	1	71,7	49,6	22,09	0,6	0,4	-
02.08.2025	0,814	0,048	35,83	34,43	35,01	34,02	0,99	24	0	1	71,7	49,9	21,8	0,6	0,4	-
03.08.2025	0,794	0,037	36,42	35,2	35,59	34,79	0,8	24	0	1	71,3	50,1	21,18	0,6	0,4	-
04.08.2025	0,805	0,033	36,27	35,14	35,45	34,72	0,73	24	0	1	71,6	50	21,68	0,6	0,4	-
05.08.2025	0,797	0,031	35,66	34,56	34,83	34,17	0,66	24	0	1	71,7	49,8	21,91	0,6	0,4	-
06.08.2025	0,794	0,034	35,53	34,43	34,72	34,02	0,7	24	0	0	71,7	49,7	21,94	0,6	0,4	-
07.08.2025	0,834	0,032	37,26	36,19	36,44	35,75	0,69	24	0	0	71,8	49,9	21,88	0,6	0,4	-
08.08.2025	0,798	0,028	35,78	34,76	34,97	34,36	0,61	24	0	0	71,7	49,8	21,9	0,6	0,4	-
09.08.2025	0,804	0,027	35,85	34,82	35,02	34,43	0,59	24	0	0	71,8	49,6	22,17	0,6	0,4	-
10.08.2025	0,873	0,025	38,62	37,56	37,72	37,15	0,57	24	0	0	71,9	49,5	22,39	0,6	0,4	-
11.08.2025	0,835	0,032	36,79	35,73	35,95	35,31	0,64	24	0	1	71,8	49,5	22,35	0,6	0,4	-
12.08.2025	0,859	0,03	38,15	37,04	37,29	36,62	0,67	24	0	0	71,6	49,4	22,12	0,6	0,4	-
13.08.2025	0,793	0,033	35,03	33,9	34,21	33,53	0,68	24	0	1	71,9	49,7	22,17	0,6	0,4	-
14.08.2025	0,763	0,025	33,88	32,95	33,13	32,58	0,55	24	0	1	71,9	49,7	22,19	0,6	0,4	-
15.08.2025	0,801	0,019	34,98	34,15	34,17	33,73	0,44	24	0	0	72,1	49,4	22,76	0,6	0,4	-
16.08.2025	0,762	0,013	34,19	33,45	33,39	33,05	0,34	24	0	0	72	49,7	22,29	0,6	0,4	-
17.08.2025	0,797	0,01	35,65	34,96	34,84	34,56	0,28	24	0	0	72	49,6	22,41	0,6	0,4	-
18.08.2025	0,779	0,017	35,46	34,76	34,67	34,34	0,33	24	0	0	72,2	50,2	22,01	0,6	0,4	-
19.08.2025	0,772	0,016	34,89	34,2	34,09	33,78	0,31	24	0	0	72,2	50	22,18	0,6	0,4	-
20.08.2025	0,794	0,016	36,72	36,03	35,88	35,58	0,3	24	0	0	72,1	50,4	21,65	0,6	0,4	-
21.08.2025	0,798	0,016	36,76	36,1	35,92	35,68	0,24	24	0	0	72,1	50,3	21,82	0,6	0,4	-
22.08.2025	0,818	0,008	37,62	37,03	36,76	36,6	0,16	24	0	0	72	50	22,04	0,6	0,4	-
Итого:	24,052	0	1083,83	1053,76	1059,2	1041,4	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,052															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	809,354	32304,54	31719,18	31543,97	31383,69
22.08.2025	833,406	33388,37	32772,94	32603,17	32425,09

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 10:21:29