

#14782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2021	0,498	-0,037	26,57	27,3	25,94	26,94	-1	24	0	1	73,2	52	21,12	0,6	0,4	-
24.08.2021	0,71	-0,06	36,34	37,48	35,47	37,03	-1,56	24	0	1	73,3	51,1	22,22	0,6	0,4	-
25.08.2021	0,68	-0,058	34,98	36,13	34,17	35,7	-1,53	24	0	1	73,5	51,3	22,2	0,6	0,4	-
26.08.2021	0,526	-0,043	26,79	27,62	26,17	27,29	-1,12	24	0	1	73,1	50,9	22,17	0,6	0,4	-
27.08.2021	0,713	-0,053	36,06	37,18	35,21	36,72	-1,51	24	0	1	73	50,6	22,32	0,6	0,4	-
28.08.2021	0,723	-0,048	34,03	35,13	33,22	34,73	-1,51	24	0	1	73,5	49,5	24,02	0,6	0,4	-
29.08.2021	0,779	-0,05	36,86	37,91	35,99	37,49	-1,5	24	0	1	73,4	49,7	23,71	0,6	0,4	-
30.08.2021	0,776	-0,046	36,7	37,72	35,81	37,28	-1,47	24	0	1	73,3	49,6	23,66	0,6	0,4	-
31.08.2021	0,454	-0,055	37,3	38,31	36,41	37,69	-1,28	24	0	1	73,2	58,9	14,36	0,6	0,4	-
01.09.2021	0,819	-0,035	35,52	36,41	34,68	36,03	-1,35	24	0	1	73,7	48,2	25,51	0,6	0,4	-
02.09.2021	0,78	-0,038	35,1	35,99	34,26	35,6	-1,34	24	0	1	73,4	48,8	24,6	0,6	0,4	-
03.09.2021	0,766	-0,035	34,4	35,29	33,58	34,91	-1,33	24	0	1	73,3	48,6	24,73	0,6	0,4	-
04.09.2021	0,773	-0,038	34,42	35,34	33,6	34,94	-1,34	24	0	1	73,5	48,6	24,88	0,6	0,4	-
05.09.2021	0,851	-0,041	37,28	38,21	36,38	37,79	-1,41	24	0	1	73,7	48,5	25,22	0,6	0,4	-
06.09.2021	0,789	-0,039	34,88	35,79	34,03	35,41	-1,38	24	0	1	73,6	48,4	25,16	0,6	0,4	-
07.09.2021	0,618	-0,028	26,81	27,49	26,17	27,19	-1,02	24	0	1	73,4	48	25,4	0,6	0,4	-
08.09.2021	0,715	-0,036	32,27	33,18	31,5	32,8	-1,3	24	0	1	73,2	48,5	24,65	0,6	0,4	-
09.09.2021	0,714	-0,039	35,78	36,74	34,98	36,33	-1,35	24	0	1	71,2	49	22,26	0,6	0,4	-
10.09.2021	0,7	-0,039	31,23	32,15	30,45	31,82	-1,37	24	0	1	73,4	48,2	25,19	0,6	0,4	-
11.09.2021	0,731	-0,033	32,06	32,97	31,3	32,59	-1,29	24	0	1	73,4	48,1	25,24	0,6	0,4	-
12.09.2021	0,736	-0,036	32,47	33,39	31,67	33	-1,33	24	0	1	73,4	48	25,32	0,6	0,4	-
13.09.2021	0,753	-0,037	33,41	34,31	32,61	33,95	-1,34	24	0	1	73,2	48,3	24,95	0,6	0,4	-
14.09.2021	0,744	-0,037	32,42	33,32	31,65	32,98	-1,33	24	0	1	73,4	47,9	25,48	0,6	0,4	-
15.09.2021	0,776	-0,034	33,84	34,72	33,03	34,34	-1,31	24	0	1	73,4	48	25,41	0,6	0,4	-
16.09.2021	0,748	-0,036	32,96	33,84	32,2	33,5	-1,3	24	0	1	73,2	48	25,17	0,6	0,4	-
17.09.2021	0,777	-0,037	33,85	34,75	33,05	34,38	-1,33	24	0	1	73,4	48	25,38	0,6	0,4	-
18.09.2021	0,823	-0,036	35,49	36,36	34,64	35,94	-1,3	24	0	1	73,4	47,8	25,54	0,6	0,4	-
19.09.2021	0,905	-0,04	39,68	40,6	38,75	40,16	-1,41	24	0	1	73	47,9	25,07	0,6	0,4	-
20.09.2021	0,83	-0,04	35,77	36,68	34,89	36,28	-1,39	24	0	1	73,4	47,6	25,73	0,6	0,4	-
21.09.2021	0,864	-0,037	36,96	37,86	36,09	37,46	-1,37	24	0	1	73,3	47,6	25,71	0,6	0,4	-
22.09.2021	0,854	-0,04	36,61	37,52	35,74	37,14	-1,4	24	0	1	73,2	47,4	25,74	0,6	0,4	-
23.09.2021	0,84	-0,039	36,48	37,41	35,61	37	-1,39	24	0	1	73,1	47,6	25,48	0,6	0,4	-
Итого:	23,765	0	1095,32	1125,1	1069,25	1112,41	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,765															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2021	815,015	29151,21	29254,89	28430,26	28972,13
23.09.2021	838,78	30246,53	30379,99	29499,51	30084,54

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:11:35