

#14771#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057
Родительева 16-22, Калининград
5057
7317
ВКТ-7
00209823
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2022	0,67	-0,042	30,73	31,77	29,99	31,42	-1,43	24	0	1	73,6	48,9	24,67	0,6	0,4	-
24.08.2022	0,615	-0,04	28,56	29,63	27,88	29,31	-1,43	24	0	1	73,6	49	24,54	0,6	0,4	-
25.08.2022	0,696	-0,044	32,1	33,2	31,36	32,81	-1,45	24	0	1	73,3	48,9	24,41	0,6	0,4	-
26.08.2022	0,598	0,017	27,28	27,34	26,67	27,03	-0,36	24	0	1	72	48,9	23,09	0,6	0,4	-
27.08.2022	0,622	-0,009	32,38	32,92	31,67	32,53	-0,86	24	0	1	70,5	49,5	21	0,6	0,4	-
28.08.2022	0,622	-0,048	28,62	29,79	27,93	29,48	-1,55	24	0	1	73,9	48,9	25	0,6	0,4	-
29.08.2022	0,668	-0,045	30,54	31,7	29,82	31,33	-1,51	24	0	1	73,6	48,7	24,82	0,6	0,4	-
30.08.2022	0,656	-0,051	29,77	30,97	29,05	30,66	-1,61	24	0	1	73,8	48,7	25,11	0,6	0,4	-
31.08.2022	0,657	-0,073	30,52	32,14	29,78	31,81	-2,03	24	0	1	73,7	48,4	25,3	0,6	0,4	-
01.09.2022	0,685	-0,053	31,44	32,7	30,69	32,36	-1,67	24	0	1	73,5	48,6	24,98	0,6	0,4	-
02.09.2022	0,714	-0,046	32,4	33,5	31,63	33,13	-1,5	24	0	1	73,2	48,4	24,8	0,6	0,4	-
03.09.2022	0,724	-0,044	32,37	33,38	31,59	33,02	-1,43	24	0	1	73,6	48,5	25,08	0,6	0,4	-
04.09.2022	0,797	-0,041	35,29	36,3	34,44	35,9	-1,46	24	0	1	73,6	48,5	25,19	0,6	0,4	-
05.09.2022	0,743	-0,04	32,9	33,87	32,11	33,49	-1,38	24	0	1	73,6	48,4	25,23	0,6	0,4	-
06.09.2022	0,785	-0,04	35,11	36,1	34,27	35,69	-1,42	24	0	1	73,3	48,4	24,89	0,6	0,4	-
07.09.2022	0,801	-0,046	35,53	36,52	34,67	36,16	-1,49	24	0	1	73,5	48,4	25,14	0,6	0,4	-
08.09.2022	0,824	-0,041	36,39	37,38	35,53	36,97	-1,44	24	0	1	73,4	48,3	25,11	0,6	0,4	-
09.09.2022	0,814	-0,043	35,74	36,71	34,88	36,31	-1,43	24	0	1	73,4	48,2	25,25	0,6	0,4	-
10.09.2022	0,823	-0,045	36,01	37	35,14	36,62	-1,48	24	0	1	73,5	48,1	25,39	0,6	0,4	-
11.09.2022	0,864	-0,045	38,24	39,23	37,33	38,8	-1,47	24	0	1	73,5	48,5	25,02	0,6	0,4	-
12.09.2022	0,878	-0,044	38,34	39,33	37,43	38,9	-1,47	24	0	1	73,6	48,4	25,25	0,6	0,4	-
13.09.2022	0,886	-0,048	39,38	40,39	38,43	39,95	-1,52	24	0	1	73,4	48,4	24,96	0,6	0,4	-
14.09.2022	0,878	-0,045	38,88	39,88	37,96	39,43	-1,47	24	0	1	73,4	48,5	24,94	0,6	0,4	-
15.09.2022	0,828	-0,043	36,99	37,97	36,1	37,56	-1,46	24	0	1	73,5	48,6	24,96	0,6	0,4	-
16.09.2022	0,856	-0,043	37,44	38,41	36,57	38	-1,43	24	0	1	73,4	48,1	25,31	0,6	0,4	-
17.09.2022	0,875	-0,047	39,01	40,01	38,06	39,58	-1,52	24	0	1	73,2	48,3	24,87	0,6	0,4	-
18.09.2022	0,919	-0,047	40,61	41,62	39,63	41,16	-1,53	24	0	1	73,3	48,3	25,02	0,6	0,4	-
19.09.2022	0,846	-0,042	37,61	38,6	36,72	38,17	-1,45	24	0	1	73,4	48,4	24,98	0,6	0,4	-
20.09.2022	0,888	-0,045	40,21	41,23	39,23	40,76	-1,53	24	0	1	73,5	49	24,56	0,6	0,4	-
21.09.2022	0,858	-0,045	38,59	39,6	37,68	39,15	-1,47	24	0	1	73,5	48,8	24,69	0,6	0,4	-
22.09.2022	0,868	-0,044	39,14	40,14	38,2	39,67	-1,47	24	0	1	73,4	48,8	24,6	0,6	0,4	-
23.09.2022	0,895	-0,048	39,99	40,98	39,01	40,53	-1,52	24	0	1	73,5	48,7	24,86	0,6	0,4	-
Итого:	24,853	0	1118,11	1150,31	1091,45	1137,69	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,853															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2022	1763,929	62363,96	61464,37	60842,1	60870,93
23.09.2022	1788,782	63482,07	62614,68	61933,55	62008,62

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2022 14:37:45