

#148683#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой квартал, ООО, УК 5057

Родительева 16-22, Калининград

5057

7317

ВКТ-7

00209823

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.08.2025	0,813	0,007	38,25	37,66	37,34	37,22	0,12	24	0	0	72	50,4	21,54	0,6	0,4	-
24.08.2025	0,866	0,005	40,5	39,96	39,56	39,51	0,05	24	0	0	71,9	50,1	21,84	0,6	0,4	-
25.08.2025	0,027	0	1,23	1,2	1,2	1,19	0,01	1	23	1	71,7	49,5	22,14	0,6	0,4	-
26.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,6	52,2	19,36	0,6	0,4	-
27.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72	53,4	18,61	0,6	0,4	-
28.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	71,8	55,1	16,74	0,6	0,4	-
29.08.2025	0,492	0,024	21,98	21,27	21,47	20,99	0,48	12	12	1	71,8	50	21,72	0,6	0,4	-
30.08.2025	0,908	0,043	40,59	39,28	39,67	38,83	0,84	24	0	1	71,9	50,1	21,82	0,6	0,4	-
31.08.2025	0,894	0,036	40,58	39,39	39,66	38,93	0,73	24	0	1	71,8	50,2	21,61	0,6	0,4	-
01.09.2025	0,862	0,038	39,8	38,65	38,88	38,19	0,69	24	0	1	71,8	50,5	21,25	0,6	0,4	-
02.09.2025	0,644	0,024	28,31	27,42	27,67	27,11	0,56	19	5	1	71,8	49,5	22,3	0,6	0,4	-
03.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72,1	63,3	8,78	0,6	0,4	-
04.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	72	62,8	9,25	0,6	0,4	-
05.09.2025	0,313	0,008	12,79	12,46	12,5	12,33	0,17	8	16	1	71,7	47,2	24,46	0,6	0,4	-
06.09.2025	0,801	0,021	31,73	30,81	31,04	30,51	0,53	24	0	1	71,8	46,8	25,04	0,6	0,4	-
07.09.2025	0,828	0,018	33,24	32,36	32,5	32,05	0,45	24	0	0	71,7	47	24,75	0,6	0,4	-
08.09.2025	0,791	0,015	38,23	37,43	37,39	37,01	0,38	24	0	0	69,2	48,6	20,66	0,6	0,4	-
09.09.2025	0,787	0,014	31,46	30,64	30,76	30,36	0,4	24	0	0	71,6	46,7	24,94	0,6	0,4	-
10.09.2025	0,753	0,016	30,53	29,72	29,83	29,42	0,41	24	0	0	71,6	47	24,59	0,6	0,4	-
11.09.2025	0,767	0,012	30,48	29,68	29,8	29,41	0,39	24	0	0	71,8	46,7	25,1	0,6	0,4	-
12.09.2025	0,771	0,014	30,94	30,14	30,24	29,85	0,39	24	0	0	71,8	46,9	24,87	0,6	0,4	-
13.09.2025	0,822	0,016	33,31	32,5	32,56	32,15	0,41	24	0	0	71,6	47	24,63	0,6	0,4	-
14.09.2025	0,841	0,015	33,83	33,02	33,07	32,66	0,41	24	0	0	71,7	47	24,72	0,6	0,4	-
15.09.2025	0,77	0,015	30,94	30,13	30,25	29,83	0,42	24	0	0	71,8	47	24,78	0,6	0,4	-
16.09.2025	0,768	0,016	30,87	30,02	30,15	29,73	0,42	24	0	0	71,8	47	24,79	0,6	0,4	-
17.09.2025	0,766	0,019	34,07	33,2	33,29	32,85	0,44	24	0	0	70,4	48	22,38	0,6	0,4	-
18.09.2025	0,785	0,019	31,76	30,87	31,04	30,56	0,48	24	0	0	71,7	47,2	24,53	0,6	0,4	-
19.09.2025	0,784	0,016	31,27	30,41	30,53	30,11	0,42	24	0	0	71,8	46,9	24,93	0,6	0,4	-
20.09.2025	0,803	0,016	32,01	31,14	31,3	30,84	0,46	24	0	0	71,9	46,9	24,98	0,6	0,4	-
21.09.2025	0,77	0,018	31,28	30,44	30,56	30,11	0,45	24	0	0	71,6	47,1	24,52	0,6	0,4	-
22.09.2025	0,793	0,016	31,9	31,05	31,17	30,75	0,42	24	0	0	71,8	47,1	24,73	0,6	0,4	-
23.09.2025	0,835	0,014	33,45	32,61	32,68	32,3	0,38	24	0	0	72	47	25	0,6	0,4	-
Итого:	20,054	0	845,33	823,46	826,11	814,8	0	592	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,054															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

592

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.08.2025	833,406	33388,37	32772,94	32603,17	32425,09
23.09.2025	853,46	34233,7	33596,4	33429,28	33239,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:02:24