

#35171#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель: Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя: Родителява 16-22, Калининград
Номер абонента: 5057
Порядковый номер: 7317
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00209823
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,786	-0,062	45,99	47,12	44,87	46,48	-1,61	24	0	1	73,7	54,2	19,48	0,6	0,4	-
25.08.2023	0,736	-0,076	44,52	45,97	43,47	45,32	-1,85	24	0	1	73,6	54,4	19,19	0,6	0,4	-
26.08.2023	0,76	-0,079	45,9	47,4	44,78	46,72	-1,94	24	0	1	73,5	54,2	19,29	0,6	0,4	-
27.08.2023	0,774	-0,068	46,44	47,77	45,35	47,1	-1,75	24	0	1	73,7	54,5	19,16	0,6	0,4	-
28.08.2023	0,756	-0,061	45,16	46,3	44,09	45,64	-1,55	24	0	1	73,3	54,3	19,02	0,6	0,4	-
29.08.2023	0,801	-0,06	47,34	48,44	46,23	47,76	-1,53	24	0	1	73,4	54,3	19,07	0,6	0,4	-
30.08.2023	0,788	-0,059	46,49	47,53	45,35	46,88	-1,53	24	0	1	73,5	54,3	19,15	0,6	0,4	-
31.08.2023	0,81	-0,057	46,81	47,86	45,69	47,2	-1,51	24	0	1	73,5	54	19,49	0,6	0,4	-
01.09.2023	0,812	-0,06	47,13	48,19	45,99	47,52	-1,53	24	0	0	73,4	54	19,39	0,6	0,4	-
02.09.2023	0,812	-0,058	47,02	48,08	45,9	47,42	-1,52	24	0	1	73,4	53,9	19,52	0,6	0,4	-
03.09.2023	0,887	-0,066	51,43	52,51	50,2	51,8	-1,6	24	0	1	73,5	54,1	19,37	0,6	0,4	-
04.09.2023	0,873	-0,059	49,32	50,34	48,13	49,66	-1,53	24	0	0	73,7	53,8	19,82	0,6	0,4	-
05.09.2023	0,748	-0,046	41,94	42,77	40,96	42,2	-1,24	21	3	1	73,6	53,8	19,83	0,6	0,4	-
06.09.2023	0,848	-0,052	46,82	47,78	45,7	47,13	-1,43	24	0	0	73,8	53,6	20,2	0,6	0,4	-
07.09.2023	0,838	-0,057	46,75	47,75	45,61	47,1	-1,49	24	0	0	73,7	53,6	20,13	0,6	0,4	-
08.09.2023	0,795	-0,074	47,59	48,94	46,5	48,27	-1,77	24	0	1	73,1	54	19,13	0,6	0,4	-
09.09.2023	0,821	-0,053	44,68	45,69	43,62	45,1	-1,48	24	0	1	73,7	53,1	20,61	0,6	0,4	-
10.09.2023	0,883	-0,053	47,96	48,88	46,82	48,25	-1,43	24	0	1	73,7	53,2	20,46	0,6	0,4	-
11.09.2023	0,836	-0,051	45,53	46,42	44,44	45,78	-1,34	24	0	1	73,6	53,2	20,35	0,6	0,4	-
12.09.2023	0,821	-0,046	45,67	46,54	44,61	45,91	-1,3	24	0	0	73,5	53,6	19,96	0,6	0,4	-
13.09.2023	0,793	-0,047	43,58	44,43	42,55	43,85	-1,3	24	0	0	73,7	53,5	20,2	0,6	0,4	-
14.09.2023	0,837	-0,052	47,23	48,18	46,11	47,52	-1,41	24	0	1	73,5	53,7	19,75	0,6	0,4	-
15.09.2023	0,807	-0,047	44,19	45,1	43,16	44,48	-1,32	24	0	1	73,7	53,4	20,29	0,6	0,4	-
16.09.2023	0,896	-0,053	49,01	49,96	47,83	49,27	-1,44	24	0	1	73,7	53,3	20,34	0,6	0,4	-
17.09.2023	0,877	-0,053	48,66	49,61	47,49	48,92	-1,43	24	0	1	73,6	53,5	20,04	0,6	0,4	-
18.09.2023	0,843	-0,05	45,93	46,84	44,82	46,22	-1,4	24	0	0	73,7	53,2	20,49	0,6	0,4	-
19.09.2023	0,822	-0,055	46,43	47,38	45,31	46,72	-1,41	24	0	0	73,4	53,7	19,77	0,6	0,4	-
20.09.2023	0,864	-0,056	48,69	49,64	47,51	48,96	-1,45	24	0	0	73,5	53,7	19,8	0,6	0,4	-
21.09.2023	0,872	-0,054	48,92	49,87	47,76	49,19	-1,43	24	0	1	73,5	53,7	19,81	0,6	0,4	-
22.09.2023	0,785	-0,051	43,19	44,11	42,17	43,52	-1,35	24	0	1	73,7	53,4	20,26	0,6	0,4	-
23.09.2023	0,778	-0,067	44,2	45,47	43,13	44,84	-1,71	24	0	1	73,7	53,6	20,17	0,6	0,4	-
Итого:	25,359	0	1440,52	1472,87	1406,15	1452,73	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,359															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	2593,301	95801,12	95325,04	93474,36	94376,91
23.09.2023	2618,66	97241,64	96797,91	94880,51	95829,64

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 11:56:37