#14783#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель	Мой квартал, ООО, УК 5057
Адрес потребителя	Родителева 16-22, Калининград
Номер абонента	5057
Порядковый номер	7317
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00209823
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,845	-0,037	35,5	36,37	34,66	35,97	-1,31	24	0	1	73,6	47,4	26,21	0,6	0,4	-
25.09.2021	0,881	-0,039	37,1	38,03	36,22	37,62	-1,4	24	0	1	73,7	47,5	26,12	0,6	0,4	-
26.09.2021	0,918	-0,043	38,78	39,7	37,85	39,29	-1,44	24	0	1	73,4	47,4	26,01	0,6	0,4	-
27.09.2021	0,881	-0,043	37,68	38,62	36,77	38,21	-1,44	24	0	1	73,3	47,5	25,86	0,6	0,4	-
28.09.2021	0,814	-0,044	41,03	42,01	40,14	41,56	-1,42	24	0	1	70,3	48,3	21,96	0,6	0,4	-
29.09.2021	0,861	-0,059	49,3	50,61	48,24	50,02	-1,78	24	0	1	68,5	48,9	19,64	0,6	0,4	-
30.09.2021	0,866	-0,06	47,26	48,62	46,24	48,06	-1,82	24	0	1	69,2	48,6	20,64	0,6	0,4	-
Итого:	6,066	0	286,65	293,96	280,12	290,73	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,066															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	838,78	30246,53	30379,99	29499,51	30084,54
30.09.2021	844,846	30533,18	30673,95	29779,63	30375,27

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:52:34